

維持管理情報記録：月例分析結果（令和5年度）

施設名称：津市一般廃棄物最終処分場
 浸出水の処理水

採取場所：浸出水処理施設（処理水槽）

採取日	測定結果報告日	水素イオン濃度 (PH) / 測定時水温	生物化学的酸素要求量 (BOD) mg-O/ℓ	化学的酸素要求量 (COD) mg-O/ℓ	浮遊物質 (SS) mg/ℓ	窒素含有量 (T-N) mg-N/ℓ	
4月	4月11日	4月25日	7.1/20	0.5未満	4.7	1.0未満	0.5
5月	5月16日	5月23日	7.0/20	0.5未満	3.8	1.0未満	0.6
6月	6月20日	6月27日	7.8/20	0.5未満	6.6	1.0未満	0.5
7月	7月18日	7月25日	6.4/20	0.7	5.8	1.0未満	0.5
8月	8月8日	8月18日	7.3/20	0.5未満	6.7	1.0未満	0.8
9月	9月12日	9月20日	6.9/20	0.8	6.3	1.0未満	0.6
10月	10月10日	10月18日	6.9/20	0.5未満	7.1	1.0未満	0.8
11月	11月14日	11月21日	6.8/20	0.5未満	13.0	1.0未満	1.7
12月	12月12日	12月20日	7.1/20	0.5未満	3.7	1.0未満	0.3
1月	1月16日	1月23日	6.6/20	0.5未満	3.3	1.0未満	0.4
2月							
3月							
排水基準			5.8以上8.6以下	60mg以下	90mg以下	60mg以下	120mg以下