

排ガス測定の結果（令和4年度分）

施設名称：津市西部クリーンセンター

回数	測定年月日	結果報告年月日	排ガス濃度									
			窒素酸化物(NO _x)		塩化水素(HCl)		硫黄酸化物(SO _x)		ばいじん		ダイオキシン類濃度	
			ppm		ppm		上段:測定値(m ³ N/h) 下段:測定時のK値		g/m ³ N		ng-TEQ/m ³ N	
		1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	
1	令和4年4月1日	令和4年4月13日	16	27	12	22	0.30 0.050	0.029未満 0.006	0.005未満	0.005未満	—	—
2	令和4年5月2日	令和4年5月16日	14	24	5未満	4未満	0.10 0.016	0.057 0.011	0.005未満	0.005未満	—	—
3	令和4年6月22日	令和4年7月11日	17	22	14	7	0.08 0.014	0.150 0.028	0.005未満	0.005未満	—	—
4	令和4年7月27日	令和4年8月10日	18	21	6未満	8	0.35 0.059	0.076 0.015	0.005未満	0.005未満	—	—
5	令和4年8月10日	令和4年8月24日	整備中につき休炉	20	整備中につき休炉	4未満	整備中につき休炉	0.024未満 0.005	整備中につき休炉	0.005未満	—	—
6	令和4年9月27日	令和4年10月11日	18	21	25	3未満	0.26 0.041	0.16 0.030	0.005未満	0.005未満	—	—
7	令和4年10月28日	令和4年11月18日	20	整備中につき休炉	25	整備中につき休炉	0.24 0.041	整備中につき休炉	0.005未満	整備中につき休炉	—	—
8	令和4年 11月17日, 18日	令和5年12月28日	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00046	0.00019
9	令和4年 11月24日, 28日	令和4年12月14日	21	22	10	3未満	0.80 0.130	0.12 0.0220	0.014	0.005未満	—	—
10	令和5年12月16日	令和5年12月27日	29	35	27	6	0.22 0.036	0.12 0.022	0.005未満	0.005未満	—	—
11	令和5年1月18日	令和5年1月30日	整備中につき休炉	27	整備中につき休炉	3未満	整備中につき休炉	0.12 0.023	整備中につき休炉	0.005未満	—	—
12	令和5年2月21日	令和5年3月10日	16	整備中につき休炉	6	整備中につき休炉	0.20 0.033	整備中につき休炉	0.005未満	整備中につき休炉	—	—
13	令和5年3月20日	令和5年3月31日	22	20	14	16	0.033 0.006	0.10 0.020	0.005未満	0.005未満	—	—
基準値等			250ppm以下		430ppm以下		K値17.5以下		0.04g/m ³ N以下		1ng-TEQ/m ³ N以下	

注1: 排ガス測定場所は煙道測定口

注2: 排ガス測定値は法の規定に従い全て酸素濃度12%換算値として表記しています。

注3: 硫黄酸化物の法規制値(K値)は津地域で17.5以下です。

注4: 塩化水素の排出基準値は700mg/m³Nですが、ここでは比較のため単位換算して約430ppmと表記しています。

○: 実施予定(実施後に月・日を記入)