

質問に対する回答書

(見積に関する質問に対する回答)

工事等番号 平成28年度営教総補第2号

工事等件名 津市立新町小学校大規模改造(第一期)工事

上記案件に係る質問に対して、下記のとおり回答します。

設計図書等の ページ箇所	質問内容	回答
設計図 A - 59	屋上フェンス基礎間の下端のすきまが水上で430mm、水下で580mmとなりますが、ここはオープンと考えてよろしいでしょうか。ご指示ください。	設計図のとおりとします。
設計図 A - 62	内訳明細(P39)にAW15とありますが本図には記載がありません。位置と姿図をご指示ください。	設計図のとおりとします。
	三方枠の材質について内訳明細(P21)ではスチールと明記されており、平面詳細図(A-19)ではステンレスとなっております。どちらが正なのかご指示ください。	スチール製SOP塗りとします。
	設計図書にはG-ECSパイル工法と明記されておりますが、G-ECSパイル工法以外の回転貫入鋼管杭工法でも可能でしょうか？可能な場合にはどの程度のスペックがあれば可能でしょうか？	仕様工法等に基づき、別途協議対象とします。