

質問に対する回答書

(施工計画に関する質問に対する回答)

工事等番号 平成 2 8 年度下建公補第 2 号

工事等件名 上浜排水区雨水管渠築造工事

上記案件に係る質問に対して、下記のとおり回答します。

設計図書等の ページ箇所	質 問 内 容	回 答
	本工事は推進工事の施工が夜間となっており、夜間の推進工事施工時には推進工事技士を配置しますが、昼間作業時にも推進工事技士の配置は必要となりますか。	推進工事施工時における元請業者の推進工事技士の資格を有する社員の現場専任を義務付けます。