

質問に対する回答書

(施工計画に関する質問に対する回答)

工事等番号 令和6年度営ス振第2号

工事等件名 津市久居体育館空調設備設置工事

上記案件に係る質問に対して、下記のとおり回答します。

設計図書等の ページ箇所	質問内容	回答
	計画工程表作成について、現在体育館は一般開放されているかと思いますが、工事のための閉館期間がありますか？また、工事期間内であれば日時制限なく、館内での作業を行うことは可能でしょうか？	工事のための閉館期間についてはありませんが、施設内作業については原則令和7年1月4日から令和7年2月28日までとします。当該期間外においては、施設管理者と協議の上、施工可能とします。 また、作業時間は原則8時30分から17時30分までとします。なお、詳細については協議とします。
	施工可能日、施工可能時間帯について、M-01 図中表記：施工可能日【指定なし】施工可能時間帯【指定なし】 E-01 図中表記：施工可能日【指定あり】施工可能時間帯【指定あり】とM図とE図で表記が異なっております。M図を正として施工可能日、施工可能時間帯共に指定なしと考えてよろしいでしょうか。	上記回答のとおりとします。
	機器類工場検査の実施について、設計図中に機器類の工場検査実施の指定がありません。本工事において機器類の工場検査は不要と考えてよろしいでしょうか。	機械設備工事については不要とし、電気設備工事についてはE-03 図電気設備工事特記仕様書(3)のとおりとします。
	天井仕上げについて、設計図中に天井仕上げ解体、復旧の記載がありません。本工事において天井仕上げ解体、復旧、天井下地開口、開口補強の工事は無いものと考えてよろしいでしょうか。	M-12 図のとおりとします。

	<p>駐車場の工事利用について、M-03 図中の駐車場エリアは全て工事利用（作業員駐車場、仮設ハウス設置、仮設トイレ設置、資材置き場等）できるものと考えてよろしいでしょうか。使用可能な範囲の制限、期間指定等あればご指定下さい。</p>	<p>北西側駐車場の一部については利用可能とします。なお、使用範囲及び期間の詳細については協議とします。</p>
	<p>仮設電源供給について、電力仮設引込、仮設電源供給の期間指定はないものと考えてよろしいでしょうか。仮設電源供給は受変電更新作業期間中のみと考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>停電を伴う作業については令和7年1月4日から令和7年2月28日までの期間に行うものとし、停電時に仮設電源を供給するものとします。</p>