

質問に対する回答書

工事等番号 令和6年度宮河地第2-2号
工事等件名 津市河芸庁舎給水設備取替修繕

上記案件に係る質問に対して、下記のとおり回答します。

設計図書等の ページ箇所	質問内容	回答
設計図 3 / 3	給水加圧ポンプユニットの制御盤の設置位置が標準ではありません。特別付属品の制御盤位置変更架台を取付けるのでしょうか。	貴見のとおり解して差し支えありません。
設計図 3 / 3	同上制御盤の取付位置はポンプ室出入口側にするべきだと思います。	設計図3 / 3平面詳細図のとおりとし、詳細については協議とします。