

資料提供(投げ込み) 平成29年5月15日(月)	
場所 津市政記者室	
事務担当課	
所属	職・氏名
水道局 浄水課 (電話059-237-5816)	浄水課長 永田 耕三

津市水道資料館の火災について

このことについて、津市水道資料館2階展示室において、下記のとおり火災が発生しました。

記

- 1 確認日時
平成29年5月14日(日) 午前8時30分頃
- 2 発生場所
津市水道資料館 2階展示室(片田薬王寺町351番地)
- 3 火災の概要
津市水道資料館の2階展示物から発火し、2階延べ床面積約306㎡中、約203㎡を焼失
- 4 被害額
不明
- 5 火災の原因等
臨時職員が最後に確認した平成29年5月12日(金)の17時時点では火災報知機等に異常はありませんでした。
また、同月13日(土)が休館であるため、火災発生日時は特定できませんでしたが、現場検証の結果、外部からの侵入等による事件性はなく、展示物からの発火による火災と考えられます。
詳細な原因については、現在調査中です。
- 6 今後の対応
今後は、当分の間、閉館するとともに他の展示物について、同様の危険性がないか点検等を行います。

