

質問に対する回答書

(施工計画に関する質問に対する回答)

工事等番号 平成 2 8 年度営教総補第 2 号

工事等件名 津市立新町小学校大規模改造（第一期）工事

上記案件に係る質問に対して、下記のとおり回答します。

設計図書等の ページ箇所	質 問 内 容	回 答
	外壁改修を優先して足場を解体し、屋上防水は内部階段を使用して 9 月以降の施工は可能ですか。	9 月以降の施工は可能ですが、屋上防水等は東側に昇降用足場を残置することとし、内部階段は使用しないこと。
	調理場周りの外部足場を 9 月以降も残すことは可能ですか。	調理場屋上への昇降足場は残置可能とします。