

維持管理情報記録：年定例分析結果（令和5年度）

施設名称：津市一般廃棄物最終処分場

地下水

| 項 目 | 採取場所 | 上流部 | 下流部 | 環 境 基 準 | |
|-----|------------------|------------|----------------|----------------|----------|
| | 採 取 日 | R5. 10. 10 | R5. 10. 10 | | |
| | 水 質 結 果 報 告 日 | R5. 10. 26 | R5. 10. 26 | | |
| 1 | アルキル水銀 | mg/l | 検出せず(0.0005未満) | 検出せず(0.0005未満) | 検出されないこと |
| 2 | 総水銀 | mg/l | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005 |
| 3 | カドミウム | mg/l | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.003 |
| 4 | 鉛 | mg/l | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.01 |
| 5 | 六価クロム | mg/l | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.02 |
| 6 | 砒素 | mg/l | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.01 |
| 7 | 全シアン | mg/l | 検出せず(0.1未満) | 検出せず(0.1未満) | 検出されないこと |
| 8 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | mg/l | 検出せず(0.0005未満) | 検出せず(0.0005未満) | 検出されないこと |
| 9 | トリクロロエチレン | mg/l | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.03 |
| 10 | テトラクロロエチレン | mg/l | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.01 |
| 11 | ジクロロメタン | mg/l | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.02 |
| 12 | 四塩化炭素 | mg/l | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.002 |
| 13 | 塩化ビニルモノマー | mg/l | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.002 |
| 14 | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.004 |
| 15 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.1 |
| 16 | 1,2-ジクロロエチレン | mg/l | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.04 |
| 17 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 1 |
| 18 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.006 |
| 19 | 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.002 |
| 20 | チウラム | mg/l | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.006 |
| 21 | シマジン | mg/l | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.003 |
| 22 | チオベンカルブ | mg/l | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.02 |
| 23 | ベンゼン | mg/l | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.01 |
| 24 | セレン | mg/l | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.01 |
| 25 | 1,4-ジオキサン | mg/l | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.05 |