

質問に対する回答書
(見積に関する質問に対する回答)

工事等番号 令和6年度 営教施補第41号
工事等件名 津市立東観中学校長寿命化改修工事

上記案件に係る質問に対して、下記のとおり回答します。

設計図書等の ページ箇所	質 問 内 容	回 答
設計書 50P	工事費内訳書 50 外構 改修 細目別内訳に記載のある【フェンス キュービクル周辺 H1,800 基礎共】の仕様及び配置平面等詳細図をご指示ください。	フェンスの仕様については、株式会社ニッケンフェンスアンドメタル ネットフェンス KAB-180 同等品程度とします。配置については、キュービクル周りの既存ネットフェンスの一边を撤去し、コの字型に付け足すこととします。その他詳細は、別途協議とします。
図面番号 M-04	図面番号 M-04 屋外排水接続箇所にて既設 150A ヒューム管と塩ビ配管 VU150A を接続指示と有りますが具体的な施工方法の指示を頂けないでしょうか。	接続箇所のヒューム管を切断撤去の上で、変換ソケット及びやりとり継手を使用する接続とします。