

質問に対する回答書

工事等番号 令和6年度営消総継第37号
工事等件名 津市中消防署西分署電気設備工事

上記案件に係る質問に対して、下記のとおり回答します。

設計図書等の ページ箇所	質 問 内 容	回 答
設計図 E02 E38	燃料小出槽の材質が下記のように 異なります。 E02：ステンレス製 E38：SS製 燃料小出槽及び燃料油庫（パッ ケージ）の材質をご指示ください。	燃料小出槽及び燃料油庫の材質はSS 製とします。
設計図 E38	「外面にはさび止めのための措置 を講じる」とは、耐塩塗装仕様と捉 えてよろしいですか。	発電機の固定金具及びボルト、ナッ ト類はステンレス製を使用することと し、塗装仕様については、メーカー標 準塗装とします。
設計図 E06	燃料設備～発電機間の信号（小出 槽油面低下等）は不要としてよろし いですか。必要な場合は内容をご指 示ください。	貴見のとおり解して差し支えありま せん。
設計図 E02	「電動ポンプ水没防止カバー」と はポンプエアシェルターを指すので しょうか。ポンプエアシェルターで はないカバーを指す場合は、参考図 等の仕様についてわかるものをいた だきたいです。 またポンプエアシェルターを指す 場合は、給油口ボックスにポンプを 収納することができないため、水没 防止カバーは除外としてよろしいで すか。	電動ポンプ水没防止カバーについて は、不要とします。