

# 質問に対する回答書

(見積に関する質問に対する回答)

工事等番号 令和6年度営ス振第1号

工事等件名 津市安濃中央総合公園内体育館空調設備設置工事

上記案件に係る質問に対して、下記のとおり回答します。

| 設計図書等の<br>ページ箇所                                             | 質 問 内 容                                                                                                                                                                            | 回 答                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 設計図<br>E-03                                                 | 機器類工場検査の実施について、<br>設計図中に機器類の工場検査実施の<br>指定がありません。本工事において<br>機器類の工事検査は不要と考えてよ<br>ろしいでしょうか。                                                                                           | 機械設備工事については不要とし、<br>電気設備工事についてはE-03図<br>電気設備工事特記仕様書(3)のとお<br>りとします。 |
| 設計図<br>M-08<br>M-09<br>M-10<br>E-10<br>E-11<br>E-13<br>E-14 | 石綿含有とみなす壁について、<br>M図中表記：外壁材には石綿が含有<br>しているとみなす～<br>E図中表記：貫通部には石綿が含有<br>している可能性があるためみなしと<br>して～と、記載に相違があります。<br>M図を正として石綿含有とみなすの<br>は外壁のみとし、内部壁、内装材に<br>は石綿は含有しないと考えるよろし<br>いでしょうか。 | 貴見のとおり解して差し支えありま<br>せん。                                             |
| 設計図<br>M-01<br>E-01                                         | 工事用電力について、M図、E図<br>中表記：工事用電力は、利用できる<br>(無償)および本工事で新規受電ま<br>たは既設電気回路に接続し通電した<br>時から工事に起因する電力料は本工<br>事に含まれると相反する表記があり<br>ます。本工事の工事用電力は無償利<br>用できるものと考えてよろしいでし<br>ょうか。                | 貴見のとおり解して差し支えありま<br>せん。                                             |

|                                     |                                                                                                                             |                                                                              |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 設計書<br>P 2 0                        | <p>仮設電源について、電気設備 細目別内訳 仮設電源に仮設電気料金の表記があります。仮設電源の利用は建物運営に関するものと考えますので仮設電気料金が本工事に含まれる場合は建物運営に関する電気使用量を御提示ください。</p>            | <p>仮設電気料金は本工事に含まれます。なお、電灯使用量については1日当たり10kWhとし、電力使用量については1日当たり0.5kWhとします。</p> |
|                                     | <p>付帯工事について、図中に内装仕上げの解体、復旧及び改修に関する記載がありません。本工事において内装仕上げの解体、復旧及び改修作業は無いものと考えてよろしいでしょうか。</p>                                  | <p>設計図のとおりとし、詳細については協議とします。</p>                                              |
| 設計図<br>E－10<br>E－11<br>E－12<br>E－13 | <p>空調電源設備、換気電源設備について、E－10～13において、機器への電源接続は機器端子台への直接接続と読み取られます。コンセント接続、機器直近への開閉器設置は不要であり機器電源ケーブルは端子台への直接接続と考えてよろしいでしょうか。</p> | <p>貴見のとおり解して差し支えありません。</p>                                                   |