

質問に対する回答書

(見積に関する質問に対する回答)

工事等番号 令和5年度営教施補第18号

工事等件名 津市立育生小学校長寿命化改修工事

上記案件に係る質問に対して、下記のとおり回答します。

設計図書等の ページ箇所	質 問 内 容	回 答
設計書 P 4 8	p 4 8 にビオトープ撤去 4 5 . 6 m 3 がありますが、p 4 9 に 4 5 . 6 に対する埋め戻し土等が、無いようにおもいますが、鋤取りに対する砂利敷きは、7 2 . 2 m 3 ありますが、ご指示お願い致します。	ビオトープ撤去は築山の削り取り及び池の埋戻しです。
設計図 A - 8 3	C B 塀詳細図（改修後）で b 断面図（新設擁壁）がありますが、コンクリート強度・仕上げの程度が不明ですので、ご指示お願い致します。 同 e 断面図に防球ネット金物がありますが、取付詳細が不明です、又、金物が、再利用か、購入製品なのかご指示お願い致します。	コンクリート強度について、 $F_c = 24 \text{ N/mm}^2 + S$ 、 $SL - 18$ とし、仕上げは、コンクリート打放し仕上とします。 防球ネット金物について、購入製品とし、既設同等の取付方法とします。