

質問に対する回答書
(見積に関する質問に対する回答)

工事等番号 令和５年度営教施補第１９号
工事等件名 津市立白山中学校長寿命化改修工事

上記案件に係る質問に対して、下記のとおり回答します。

設計図書等の ページ箇所	質 問 内 容	回 答
設計書 P 1 5 7	屋内運動場改修工事で屋根面がＲ曲面の為、普通作業が困難に思います。屋根に合わせた平面足場が必要と思いますが内訳には無いように思います。ご指示をお願いします。	屋根面頂部の桁行方向に１本、梁間方向に２本のメンテナンス用ワイヤーが設置されていますので、屋根外周部に枠組本足場を設置することで、安全に配慮した施工が可能と判断しています。