

質問に対する回答書

(見積に関する質問に対する回答)

工事等番号 令和6年度営ス振第2号
工事等件名 津市久居体育館空調設備設置工事

上記案件に係る質問に対して、下記のとおり回答します。

設計図書等の ページ箇所	質 問 内 容	回 答
設計図 E-03	1. 機器類工場検査の実施について、設計図中に機器類の工場検査実施の指定がありません。本工事において機器類の工事検査は不要と考えてよろしいでしょうか。	機械設備工事については不要とし、電気設備工事についてはE-03図電気設備工事特記仕様書(3)のとおりとします。
設計図 M-01 E-01	2. 工事用電力について、M図、E図中表記：工事用電力は、利用できる(無償)および本工事で新規受電または既設電気回路に接続し通電した時から工事に起因する電力料は本工事に含まれると相反する表記があります。本工事の工事用電力は無償利用できるものと考えてよろしいでしょうか。	貴見のとおり解して差し支えありません。
設計書 P22	3. 仮設電源について、電気設備 細目別内訳 仮設電源に仮設電気料金の表記があります。仮設電源の利用は建物運営に関するものと考えますので仮設電気料金が本工事に含まれる場合は建物運営に関する電気使用量を御提示ください。	仮設電気料金は本工事に含まれます。なお、電灯使用量については1日当たり10kWhとし、電力使用量については1日当たり0.5kWhとします。