

質問に対する回答書

(見積に関する質問に対する回答)

工事等番号 令和6年度下施雨ポ補継第2号

工事等件名 桜橋ポンプ場(新館) ポンプ設備(N o. 1雨水ポンプ等) 改築工事

上記案件に係る質問に対して、下記のとおり回答します。

設計図書等の ページ箇所	質 問 内 容	回 答
設計書 P23	N o. 1雨水ポンプについて、ポンプ 推力は減速機側で支持するとありま すが、ポンプ側で支持する仕様に変更 可能でしょうか。	仕様書のとおりです。
	既設継続使用となるN o. 1雨水ポン プ用ディーゼル機関や電気設備(改造 対象機器)において、運用開始後に改 造に起因しない機器単体起因による 不具合等が発生した場合、各機器単体 の品質保証は受注者の責によらない ものと考えて宜しいでしょうか。	貴見のとおり解して差し支えありま せん。
設計書 P30	冷却水ポンプについて、求められる性 能を発揮することを前提に仕様変更 は可能でしょうか。 下記の変更を検討しています。 ポンプ口径：150mm→125mm 電動機：全密閉水封式(キャンド型) →水封式水中耐水絶縁形	仕様書のとおりです。
設計書 P37	ルーズフランジ短管について、求めら れる性能を発揮することを前提に仕 様変更は可能でしょうか。 下記の変更を検討しています。 材質：FC250 → FCD(420-10)	仕様書に掲載している性能を満たす ものであれば、問題ございません。
	設計書上、想定されている新製機器重 量をご教示願います。	見積りを参考としています。

図面 3/13	雨水ポンプ吐出槽に海水の混入はありますでしょうか。	水質検査未実施のため不明です。
---------	---------------------------	-----------------