

質問に対する回答書

工事等番号 令和6年度水一水施第1－2号

工事等件名 美杉上太郎生浄水場及び美杉小西浄水場耐震二次診断業務委託

上記案件に係る質問に対して、下記のとおり回答します。

設計図書等のページ箇所	質 問 内 容	回 答
設計書 P13～P17	動的解析は3次元または2次元解析のどちらでお考えでしょうか。	3次元解析を想定しています。
設計書 P19	各試験（はつり含む）は池外と考えてよろしいでしょうか。	貴見のとおり解して差し支えありません。
設計書 P19	敷地周辺の擁壁などは対象外でしょうか。	対象外です。
設計書 P20	いずれの構造物も直接基礎でしょうか、それとも杭基礎でしょうか。杭基礎の場合は杭の評価は必要でしょうか。	直接基礎です。

設計書 P20	対象施設の構造図を提示していた だけないでしょうか。	対象施設の構造図については、受注後 に貸与します。
設計書 P21	コア抜き調査を実施するうえで、 対象施設はアスベスト含有調査済 みでしょうか。 またアスベスト含有調査が必要な 場合は変更対象となりますでしょ うか。	アスベスト含有については未調査で す。 協議の結果、アスベスト含有調査が必 要な場合は変更対象とします。