

質問に対する回答書

工事等番号 令和５年度下工公補第２０号

工事等件名 津北部第１５－２処理分区公共下水道工事

上記案件に係る質問に対して、下記のとおり回答します。

設計図書等のページ箇所	質 問 内 容	回 答
参考資料 P261	Y 0 3 2 8 0 4 0 0 0－0 0 6 短管１号塩ビ管用φ 7 5の単価決定方法は物価資料との記載がありますが、物価資料に掲載されていないように思います。 どのようにして単価決定しましたか？	物価資料掲載のダクタイル鋳鉄異形管（NS形）短管１号（7.5K） 75mmの単価を採用しています。
参考資料 P261	Y 0 3 2 8 0 4 0 0 0－0 0 6 短管１号塩ビ管用φ 7 5の単価決定方法は物価資料との記載がありますが、「Z V 1 0 0 1 5 3 8 0」コードの単価を採用していませんか？	物価資料掲載のダクタイル鋳鉄異形管（NS形）短管１号（7.5K） 75mmの単価を採用しています。
参考資料 P261	Y 0 3 2 8 0 4 0 0 0－0 0 6 短管１号塩ビ管用φ 7 5の単価決定方法は物価資料との記載がありますが、異なる材料の単価を採用していませんか？ （ダクタイル鋳鉄管用等） もし、異なる材料の単価であるならその材料の「接合形式」、「呼び径」、「呼び圧力」をご教示ください。	物価資料掲載のダクタイル鋳鉄異形管（NS形）短管１号（7.5K） 75mmの単価を採用しています。
参考資料 P261	Y 0 3 2 8 0 4 0 0 0－0 0 8について （ゴム製伸縮可とう管φ 7 5 偏心量 1 0 0 mm） 「低圧用」「中圧用」「高圧用」の３種類の内どれを適用していますか？	高圧用を適用しています。

参考資料 P261	下記資材の単価決定方法について 物価資料で単価決定するにあたり、 単価地区と流通経路を同じものの 単価を平均していますか？ 具体的に質問すると、建設物価の 「中部２」と積算資料「名古屋２」 を平均して単価の決定を行って いませんか？ ということです。 該当する資材コード Y 0 3 2 8 0 4 0 0 0－0 0 1 Y 0 3 2 8 0 4 0 0 0－0 0 2 Y 0 3 2 8 0 4 0 0 0－0 0 3 Y 0 3 2 8 0 4 0 0 0－0 0 4 Y 0 3 2 8 0 4 0 0 0－0 0 5	建設物価に掲載がある「中部②」及 び「全国②」の単価を採用しています。
----------------------	--	--