

質問に対する回答書

工事等番号 令和5年度下施雨ポ補第1－1号

工事等件名 桜橋ポンプ場改築実施設計（詳細）業務委託

上記案件に係る質問に対して、下記のとおり回答します。

設計図書等のページ箇所	質 問 内 容	回 答
設計書 P21	更新対象設備のリストを提示願います。	設計図書のとおりです。 ただし、原動機及び原動機関連機械に関しては更新対象設備から除きます。
設計書 P22	建築構造照査は、常時の確認のみで宜しいでしょうか。また、NGとなった場合の補強詳細設計は、含まれないとの理解で宜しいでしょうか。	貴見のとおり解して差し支えありません。