

質問に対する回答書

工事等番号 令和4年度 水工第1－1号

工事等件名 博多町ほか2町地内老朽管更新事業設計業務委託

上記案件に係る質問に対して、下記のとおり回答します。

設計図書等の ページ箇所	質 問 内 容	回 答
	水路横断箇所が複数あると見受けられますが、基本設計ではどのような横断方法を計画されているかご教示いただきたいです。	開削工法で計画しています。