





R階平面図

AXS
株式会社 佐藤総合計画

設計番号	JOB - 1689	工事名称	三重県産業振興センター建設工事	図号	E - 27
図名	幹線・動力設備図	R階平面図	縮尺	1/200	図面番号
作成		校核		作成日	
一級建築士事務所 登録番号 第1033号 建築コンサルタント 登録番号 第03-843号 (印は必ず実印と同等の設計事務所印)					



特記の配管は、下記の通りとする。

- 2.0 x 2 PF (16)
- 2.0 x 2 E2.0 (16)
- 2.0 x 4 E2.0 (22)
- 2.0 x 6 E2.0 (16)
- 2.0 x 8 E2.0 (28)
- VVF 2.0-3C
- VCT 3.5-2C
- FP 2.0-2C
- 2.0-3C
- 2.0-2C PF (22)
- 2.0 x 2 E2.0 レースウェイ
- 2.0 x 4 E2.0
- CPEV1.2-3P
- 1.2-5P


☒ : 安全設備を示す。

- ⑥ 2.0 x 3 E2.0 PF (16)
- ⑥ 2.0 x 2 E2.0 (16)


1 階 平 面 図




設計番号	JOB-1639	工事名	三重県産業振興センター建設工事	図号	E-29
設計者	電利政務 1 階平面図	縮尺	1/700	作成者	
承認者		確認者		作成日	
一般建築士事務所 建築士 佐藤 隆雄 事務所 三重県 津市 西町 3-1-1 電話 059-222-1111 代表 059-222-1111 設計者 佐藤 隆雄 事務所 三重県 津市 西町 3-1-1 電話 059-222-1111 代表 059-222-1111					



プロジェクト番号	JOB-1689	工事名	三浦県産業振興センター建設工事	図番	E-31
図名	非常照明 誘導灯設備 1階平面図	縮尺	1:200	作成者	
作成		確認		承認	
一般建築士事務所 佐藤総合計画 東京都港区 電話 03-5441-0333 建設コンサルタント 佐藤総合計画 03-5441-0333 (図面は佐藤総合計画の所有物です)					



設計番号	JOB-1689	工事名称	三並県産業振興センター建設工事	図号	E-32
図名	非常照明 誘導灯設備 2階平面図	縮尺	1/200	図示	
作成		校核		承認	
一般建築士事務所 建築士 佐藤 隆雄 建築士 佐藤 隆雄 建築士 佐藤 隆雄 建築士 佐藤 隆雄 建築士 佐藤 隆雄 建築士 佐藤 隆雄 建築士 佐藤 隆雄 建築士 佐藤 隆雄 建築士 佐藤 隆雄 建築士 佐藤 隆雄					




記入された記号は下記の通りです。

記号	仕様	数量	注記
—	5.5' x 2	(11)	CV3.5-2C
—	2.0' x 2	(15)	CV3.5-2C
—	2.0' x 2	PF (16)	
—	2.0' x 2 E2.0	(*)	
—	2.0' x 4 E2.0	(22)	
—	2.0' x 6 E2.0	(*)	
—	—	(16)	
—	CV3.5-3C	(22)(25)	所内のみ
—	3.5' x 4C	(28)(31)	
—	1.5' x 2E1.5	PF (16)	(ロビー用)
—	2.0' x 2E2.0	PF (*)	

①	CV3.5-3C	22	(25)
②	CV3.5-2C	11	(15)
③	CV3.5-2C	15	(16)
④	CV3.5-2C	15	(16)
⑤	CV3.5-2C	15	(16)
⑥	CV3.5-2C	15	(16)
⑦	CV3.5-2C	15	(16)
⑧	CV3.5-2C	15	(16)
⑨	CV3.5-2C	15	(16)
⑩	CV3.5-2C	15	(16)
⑪	CV3.5-2C	15	(16)
⑫	CV3.5-2C	15	(16)
⑬	CV3.5-2C	15	(16)
⑭	CV3.5-2C	15	(16)
⑮	CV3.5-2C	15	(16)



設計者	JOB-1689	工事名	三重県産業振興センター建設工事
設計	コンセント調光ビル1階平面図	図尺	1/200
作成		日付	
承認		承認	
一級建築士事務所 建築士登録番号 30333号 建築士登録番号 30333号 建築士登録番号 30333号 建築士登録番号 30333号			



- ① 55x2 PF (16)
- ② 55x4 (22)
- ③ 55x6 (28)
- ④ 55x8 (34)
- ⑤ 55x10 (40)
- ⑥ 55x12 (46)
- ⑦ 55x22 (51)

- ⑧ 14'x6 E 55' (39)
- ⑨ 14'x8 E 55' (51)
- ⑩ 22'x6 E 55' (39)
- ⑪ 22'x8 E 55' (51)
- ⑫ 22'x10 E 55' (63)
- ⑬ 22'x12 E 55' (75)
- ⑭ 22'x14 E 55' (87)
- ⑮ 22'x16 E 55' (99)
- ⑯ 22'x18 E 55' (111)
- ⑰ 22'x20 E 55' (123)
- ⑱ 22'x22 E 55' (135)
- ⑲ 22'x24 E 55' (147)
- ⑳ 22'x26 E 55' (159)
- ㉑ 22'x28 E 55' (171)
- ㉒ 22'x30 E 55' (183)
- ㉓ 22'x32 E 55' (195)
- ㉔ 22'x34 E 55' (207)
- ㉕ 22'x36 E 55' (219)
- ㉖ 22'x38 E 55' (231)
- ㉗ 22'x40 E 55' (243)
- ㉘ 22'x42 E 55' (255)
- ㉙ 22'x44 E 55' (267)
- ㉚ 22'x46 E 55' (279)
- ㉛ 22'x48 E 55' (291)
- ㉜ 22'x50 E 55' (303)
- ㉝ 22'x52 E 55' (315)
- ㉞ 22'x54 E 55' (327)
- ㉟ 22'x56 E 55' (339)
- ㊱ 22'x58 E 55' (351)
- ㊲ 22'x60 E 55' (363)
- ㊳ 22'x62 E 55' (375)
- ㊴ 22'x64 E 55' (387)
- ㊵ 22'x66 E 55' (399)
- ㊶ 22'x68 E 55' (411)
- ㊷ 22'x70 E 55' (423)
- ㊸ 22'x72 E 55' (435)
- ㊹ 22'x74 E 55' (447)
- ㊺ 22'x76 E 55' (459)
- ㊻ 22'x78 E 55' (471)
- ㊼ 22'x80 E 55' (483)
- ㊽ 22'x82 E 55' (495)
- ㊾ 22'x84 E 55' (507)
- ㊿ 22'x86 E 55' (519)

- A 300 x 300 x 200
- B 400 x 300 x 200
- C 500 x 300 x 200
- D 500 x 300 x 200



JOB - 1689	三浦県産業振興センター建設工事	E - 34
コンセント調光設備2階平面図	1,200	
作成日	作成者	
図面番号: 001 図面枚数: 10/30 図面タイトル: 三浦県産業振興センター建設工事 図面番号: 001-001 図面内容: 三浦県産業振興センター建設工事		

調光装置仕様書

<1>調光器

1. 主幹盤 1面

入力電源AC100V/105Vを受電し、各盤に分岐給電する盤で、入力主幹MCB 3P1200AF/1200AT(モータードライブ)を備えるものとする。

盤は自立型、フレームは40×40×5¹アングル式とし、カバー、扉共に2.3¹鋼板を使用するものとする。

塗装は指定色板付塗装仕上げとする。(調光器盤も準ずる)

2. 調光器盤 3面、制御盤 1面、ダクト盤 1面

集中制御方式調光ユニットを収納するラック盤で、前面には負荷分岐のMCBを設けるものとする。

調光ユニット (演出) 1L 30A×111台
(客席) 1L 20A×26台

・負荷MCBは、半導体保護用を使用する。

・調光交換器を各相毎に収納するものとする。

・制御部 記憶/手動切換回路 × 1式

(1) 調光特性(フェーダ目盛とランプ光量比の関係)は、2.3頁を基準とする。

(2) 調光ユニットの調光し得る最小負荷は、10Wとする。

(3) 調光操作卓と調光器盤との間の調光信号は時刻伝送とし調光信号受信インターフェースを調光器盤に設けるものとする。

(4) 調光特性における調光ユニット相互間のバラツキと経時変化は知覚し得ない程度とする為、調光ユニットの制御方法は特に留意したものであることを要する。

(5) 調光ユニット応答速度50msec以下とし、負荷突入電流に対して、調光ユニットは充分耐えられるものであることとする。

(6) 負荷側の短絡又は過電流に対して、負荷回路及び調光ユニットがMCB(半導体保護用ブレーカ)で充分保護されていることとする。

(7) 始動経路の小電力誘導負荷を接続しても、これらの負荷を接続しないものとする。

但し、連続使用時調光レベル100%とする。

(8) 電源電圧は定格電圧の90%~110%、周囲温度は0~35℃で安定動作することとする。

(9) 調光交換器や調光信号受信インターフェースはバックアップ用として予備をもう1セット持つものとする。

<2>調光操作卓 1卓

【定 格】

・入力電源 AC100V±10% 60HZ

・操作チャンネル 64チャンネル

・負荷制御回路 137回路

・記憶シーン数 360シーン

・使用環境 周囲温度 5℃~35℃

湿度 35%~85%

(但し、結露しないこと)

【組 成】

1. 操作部はプリセットフェーダ部、クロスフェーダ部、プログラム部、サブマスタ部等の機能別構成とする。

2. マスタフェーダ×1本、サブマスタフェーダ×20本、手動・メモリ兼用クロスフェーダ×1組、段階選択部×1式、プリセットフェーダ64本×3段、プリセット/フリー切換スイッチ×64ヶ、ピアノスイッチ×64ヶ、テンキー×1式、ファンクションキー×1式等を、配列するものとする。

3. 操作中の図形状態やメモリの記憶内容の確認ができる14インチのVDU(カラー)が接続できるものとする。

4. 各機器間の接続は原則としてコネクタ形式とする。

【手動調光機能】

1. 3段プリセットフェーダにおいて3シーン分の明りガセットでき、クロスフェーダと段階選択部取りクロスフェード転換できるものとする。

2. 各プリセットフェーダに設けるプリセット/フリー切換スイッチにより、1段目においてプリセットフェーダの配下に入らないフリーフェーダとして操作できるものとする。

3. サブマスタフェーダを20段、プリセットフェーダで設定されている明りやメモリ再生される明りを指定したサブマスタの配下に割り付けることができるものとする。

4. サブマスタの記憶は各サブマスタ毎に設けるサブマスタ記憶スイッチの操作でできるものとする。また、各サブマスタフェーダに対応してピアノスイッチ(+/-機能)を設けるものとする。

5. プリセットフェーダとサブマスタフェーダとを単独に設けるものとする。

6. クロスフェードは任意に時間設定(1秒~999秒)でできるタイムフェード操作と、従来の動作ができるものとする。

7. 各プリセットフェーダに対してピアノスイッチ(+)を設けるものとする。

【パッチング機能】

1. テンキー操作でフェーダ(チャンネル)と調光器との間の任意選択接続ができるものとする。(各パッチ機能)

2. 同一フェーダに複数の調光器すべての調光器が接続ができるものとする。

3. パッチング状態はVDUで確認できるものとする。

4. パッチングがセットされた後電源がOFFになっても、パッチングが解除されないものとする。

5. 各調光回路毎に、パッチングとは関係なく負荷点減させる機能(チェック機能)をもつものとする。

6. 負荷側から、または、フェーダ側からの両方からの、仕込みができるものとする。

7. 個々扱い、フェーダ扱い、一括扱い1対1セットができるものとする。

【メモリ調光機能】

1. 操作機能

a. プリセットフェーダ、サブマスタフェーダによる調光レベル設定・修正操作及び記憶操作ができるものとする。

b. テンキー操作によるメモリNO指定及びリンク指定操作ができるものとする。

c. テンキー操作によるフェードタイム指定操作ができるものとする。

d. クロスフェードやサブマスタによる多重再生機能をもつものとする。

e. 3.5インチフロッピーディスクによる、システムの状態の記憶操作ができるものとする。

f. VDUによる各種記憶データ、システムの状態の確認操作ができるものとする。

g. ロック操作ができるものとする。

h. 3段目プリセットフェーダによる現シーン、次シーン、任意のシーンの修正操作ができるものとする。

2. 記憶可能なメモリ数は360シーンの記憶容量を有するものとする。更にこれとは別にサブマスタフェーダ20本×6ページ=120シーンの記憶容量を有するものとする。

3. メモリ番号表示は、1~99まで行うことができるものとする。

4. リンク操作により、メモリ再生順を指定することができるものとする。

5. クロスフェーダ(手動・メモリ兼用)、サブマスタによる多重再生が可能で、各チャンネルの出発レベル優先とする。

6. メモリに記憶しているシーンをサブマスタに転送できるものとする。

7. クロスフェーダは任意に時間設定(1~999秒)でできるタイムフェード操作と従来の動作ができるものとする。

8. クロスフェード時間及びウェイト時間(ホールド時間)を指定しておくことにより、指定したシーンの順に自動的に順次再生することもできるものとする。(オートクロス再生)

9. 時間指定クロスフェードは、スタート・ストップ・リバース操作ができるものとする。

10. 実行中の調光レベル、プリセット調光レベル、パッチリスト、シーンリスト(含むリンク)がVDUに表示できるものとする。

11. 時間指定クロスフェードのタイムを時間設定エンコーダで修正できるものとする。

12. 自己診断機能を有し、システムに異常があればVDUに異常内容が表示されるものとする。

【エフェクト機能】

1. 16パターンチェイスを記憶することのできるものとする。

(1パターンあたり100ステップ、合計2400ステップまで)

2. 各チェイスの各ステップの明りは、プリセットフェーダにて記憶することのできるものとする。

3. 各チェイスは、サブマスタキューまたはクロスキューに割り付けて再生することのできるものとする。

4. チェイススピードは、チェイススピード設定エンコーダにて設定及び修正することのできるものとする。

【バックアップ機能】

1. パッチング機能に関する制御部を2重化しており、万一のシステム異常時でも切換により、手動2段プリセット演出が行えるものとする。

【ワイアレス機能】

指定した負荷回路ごと又は、プリセットフェーダのチャンネルごとに直点灯及び、その消灯ができるものとする。また調光点灯もできるものとする。

【一般説明操作部】

一般用マスタフェーダ×1本、一般用シングルフェーダ×3本、記憶/手動切換部×1組、入力主幹操作部×1組、を備えるものとする。

照 明 器 具 明 細 表



[illegible]

移 動 用 器 具 明 細 表


[illegible]

記号	名称	備考	記号	名称	備考
☒	アルボックス		---	配管配線	14°x6 (39)
☒JB	ジョイントボックス	60A-8P	---	配管配線	14°x8 (51)
☐	コンセント盤	C型30Aコンセントx21ヶ付	---	ホザリケーブル	
☐	ピンポイント用コンセント盤	4P-20A引掛コンセントx1ヶ付	☒	ワイヤレス	2ヶ用スイッチボックス増設
☐	コネクタープレート	5ヶ用スイッチボックス増設	---	配管配線	22°x6 (51)
☐	ケーブルリール		---	配管配線	22°x8 (51)

記号	配管・配線
A	14°x24, 22°x12, E14° (75) 22°x24, 14°x6 (75), 22°x24, 14°x6 (75)
B	14°x8, 22°x20, (75) 14°x6, 22°x20 (75), 22°x20 E14° (75)
C	22°x20 E14 (75) 22°x28
D	22°x12 (51) 22°x12 E14° (51)
E	22°x12 E 5.5° (51)
F	22°x10 E 5.5° (51) 22°x10 (51)




調光装置外観図




番号	名称	数量
1	マスターパネル	1式
2	サブマスターパネル	1式
3	クロスパネル	1式
4	プログラムパネル	1式
5	プリセットパネル	64×3個
6	一般照明操作パネル	1式
7	14インチカラーVDO	1式


※オペレータ椅子付



調光操作卓




調光壁




ワイヤレスリモコン

ワイヤレスアンテナ



コネクタプレート

システム系統図












AXS















株式会社 佐藤総合計画


設計番号	J08-1689	工事名称	三基産業振興センター建設工事	図番	E-38
監理者	調光壁図	作成		承認	
仕様		図章		作成	
一般施工要領書	調光壁図	調光壁図	調光壁図	調光壁図	調光壁図

照明器具図

1・2SUS	第1・2サスペンションフラインダクト	1・2CL	第1・2シーリングスポットライト	1~4SL	第1~4サイドラフトフラインダクト	CB	コンセント箱	PSC	ピンスポットライト用コンセント
									
T型20Aコンセント×24ヶ付 (L=12.78m)		T型20Aコンセント×18ヶ付 (L=12.78m)		1・3SUS T型20Aコンセント×18ヶ付 (L=12.78m) 2・4SUS T型20Aコンセント×12ヶ付 (L=12.78m)		C型30Aコンセント×21ヶ付		4P-20A引継コンセント×1ヶ付	
PS	ピンスポットライト		変圧器	CR	ケーブルリール	JB	ジョイントボックス		
									
2000Wクセノンピンスポットライト		2000Wクセノンピンスポットライト用		8°-9°用 径φ-716mm 8°-7°用 径φ-716mm		60A-8P			

移動用器具図

SP	スポットライト	SP	スポットライト	SP	スポットライト	SP	スポットライト	SP	スポットライト
									
1000Wハロゲン平凸スポットライト		1000Wハロゲンフレネルスポットライト		1000WハロゲンESスポットライト		1000Wアルミパライ PAR64		1000Wハイカッタースポットライト 広角形 40°	
SP	スポットライト	SP	スポットライト	SP	スポットライト	70アベス		3足キャスター付スタンド	
									
1000Wハイカッタースポットライト 中角形 20°		1000Wハロゲンピンスポットライト		8インチステージー4 24V250W		高所用金属操作棒			
1000Wハイカッタースポットライト 中角形 30°		3連用アー4		コードワゴン					
ハイスタンド									
									
						3.4~7m			



図中各記号の配置は下記に示す。

TEL	※ 5.4-2P x 1	※ 5.4-2P x 2	※ 5.4-2P x 3	※ 5.4-2P x 4	※ 5.4-2P x 5	※ 5.4-2P x 6
HP	HP 1.2 2C	HP 1.2 3C				



株式会社 佐藤総合計画

設計番号 JOB-1689 工事名 三城県産業振興センター建設工事


図名 非常放送・電話設備系統図

図面 1/1 作成 作成日 1989.10.20 承認 承認日 1989.10.20


一般建築士事務所 建築士事務所 建築士事務所 建築士事務所 建築士事務所 建築士事務所 建築士事務所


E-41

非常放送設備系統図



TV共聴設備系統図





- ① 4E6 x 1 (E19)
- ② 4E6 x 1 (E19)
- ③ CVVS 5.5-4C PF(28)
- ④ 5.5-2C
- ⑤ 5.5-2C
- ⑥ 5.5-2C
- ⑦ 5.5-2C
- ⑧ 5.5-2C
- ⑨ 5.5-2C
- ⑩ 5.5-2C
- ⑪ 5.5-2C
- ⑫ 5.5-2C
- ⑬ 5.5-2C
- ⑭ 5.5-2C
- ⑮ 5.5-2C
- ⑯ 5.5-2C
- ⑰ 5.5-2C
- ⑱ 5.5-2C
- ⑲ 5.5-2C
- ⑳ 5.5-2C
- ㉑ 5.5-2C
- ㉒ 5.5-2C
- ㉓ 5.5-2C
- ㉔ 5.5-2C
- ㉕ 5.5-2C
- ㉖ 5.5-2C
- ㉗ 5.5-2C
- ㉘ 5.5-2C
- ㉙ 5.5-2C
- ㉚ 5.5-2C
- ㉛ 5.5-2C
- ㉜ 5.5-2C
- ㉝ 5.5-2C
- ㉞ 5.5-2C
- ㉟ 5.5-2C
- ㊱ 5.5-2C
- ㊲ 5.5-2C
- ㊳ 5.5-2C
- ㊴ 5.5-2C
- ㊵ 5.5-2C
- ㊶ 5.5-2C
- ㊷ 5.5-2C
- ㊸ 5.5-2C
- ㊹ 5.5-2C
- ㊺ 5.5-2C
- ㊻ 5.5-2C
- ㊼ 5.5-2C
- ㊽ 5.5-2C
- ㊾ 5.5-2C
- ㊿ 5.5-2C

＜圧入＞
1. 図中記入の圧入位置・配線は下記に示す。

- 電話
- ① 7-フル0.4-2P x 1 PF(22)
 - ② x 2 (E19)
 - ③ x 3 (E19)
 - ④ x 4 (E19)
 - ⑤ x 5 (E19)
 - ⑥ x 6 (E19)

- 放送
- ① HP1.2-2C PF(16)
 - ② 1.2-3C (E19)
 - ③ 1.2-4C (E19)
 - ④ 1.2-2C (E19)

- テレビ
- ① S-SC-FB PF(16)


- 時計
- ① AE1.2-2C PF(16)

- 身障者用非常用エレベーター
- ① AE1.2-2C PF(16)
 - ② (E19)


- 音響
- ① CVVS 5.5-4C PF(28) x 2
 - ② 4E6 x 1 (E19)
 - ③ SC-FB (E19)
 - ④ 4E6 x 2 (E25)
 - ⑤ 4E6 x 8 (E31) x 2
 - ⑥ CVVS 5.5-2C PF(28) x 2

- ITV
- ① SC-FB (E19)
 - ② 1.6 x 2 (E19)
 - ③ SC-FB x 2 PF(22)
 - ④ 1.6 x 2 (E19)
 - ⑤ SC-FB x 3 (E28) x 2

① TV 7C-BVF x 13, S-SC-FB x 175 TEL 機内0.5-10P x 12 (75) 0.5-100P x 2 (75)	② TV 7C-BVF x 14 (63) (A1-A12 + 1成 + 2T-5成)	③ TV 7C-BVF x 14 (63) (A13-A24 + 1成 + 2T-5成)	④ TV 7C-BVF x 14 (63) (A13-A24 + 1成 + 2T-5成)	⑤ TV 7C-BVF x 14 (63) (A13-A24 + 1成 + 2T-5成)	⑥ TV 7C-BVF x 14 (63) (A13-A24 + 1成 + 2T-5成)	⑦ TV 7C-BVF x 14 (63) (A13-A24 + 1成 + 2T-5成)	⑧ TV 7C-BVF x 14 (63) (A13-A24 + 1成 + 2T-5成)	⑨ TV 7C-BVF x 14 (63) (A13-A24 + 1成 + 2T-5成)	⑩ TV 7C-BVF x 14 (63) (A13-A24 + 1成 + 2T-5成)	⑪ TV 7C-BVF x 14 (63) (A13-A24 + 1成 + 2T-5成)	⑫ TV 7C-BVF x 14 (63) (A13-A24 + 1成 + 2T-5成)	⑬ TV 7C-BVF x 14 (63) (A13-A24 + 1成 + 2T-5成)	⑭ TV 7C-BVF x 14 (63) (A13-A24 + 1成 + 2T-5成)	⑮ TV 7C-BVF x 14 (63) (A13-A24 + 1成 + 2T-5成)	⑯ TV 7C-BVF x 14 (63) (A13-A24 + 1成 + 2T-5成)	⑰ TV 7C-BVF x 14 (63) (A13-A24 + 1成 + 2T-5成)	⑱ TV 7C-BVF x 14 (63) (A13-A24 + 1成 + 2T-5成)	⑲ TV 7C-BVF x 14 (63) (A13-A24 + 1成 + 2T-5成)	⑳ TV 7C-BVF x 14 (63) (A13-A24 + 1成 + 2T-5成)	㉑ TV 7C-BVF x 14 (63) (A13-A24 + 1成 + 2T-5成)	㉒ TV 7C-BVF x 14 (63) (A13-A24 + 1成 + 2T-5成)	㉓ TV 7C-BVF x 14 (63) (A13-A24 + 1成 + 2T-5成)	㉔ TV 7C-BVF x 14 (63) (A13-A24 + 1成 + 2T-5成)	㉕ TV 7C-BVF x 14 (63) (A13-A24 + 1成 + 2T-5成)	㉖ TV 7C-BVF x 14 (63) (A13-A24 + 1成 + 2T-5成)	㉗ TV 7C-BVF x 14 (63) (A13-A24 + 1成 + 2T-5成)	㉘ TV 7C-BVF x 14 (63) (A13-A24 + 1成 + 2T-5成)	㉙ TV 7C-BVF x 14 (63) (A13-A24 + 1成 + 2T-5成)	㉚ TV 7C-BVF x 14 (63) (A13-A24 + 1成 + 2T-5成)	㉛ TV 7C-BVF x 14 (63) (A13-A24 + 1成 + 2T-5成)	㉜ TV 7C-BVF x 14 (63) (A13-A24 + 1成 + 2T-5成)	㉝ TV 7C-BVF x 14 (63) (A13-A24 + 1成 + 2T-5成)	㉞ TV 7C-BVF x 14 (63) (A13-A24 + 1成 + 2T-5成)	㉟ TV 7C-BVF x 14 (63) (A13-A24 + 1成 + 2T-5成)	㊱ TV 7C-BVF x 14 (63) (A13-A24 + 1成 + 2T-5成)	㊲ TV 7C-BVF x 14 (63) (A13-A24 + 1成 + 2T-5成)	㊳ TV 7C-BVF x 14 (63) (A13-A24 + 1成 + 2T-5成)	㊴ TV 7C-BVF x 14 (63) (A13-A24 + 1成 + 2T-5成)	㊵ TV 7C-BVF x 14 (63) (A13-A24 + 1成 + 2T-5成)	㊶ TV 7C-BVF x 14 (63) (A13-A24 + 1成 + 2T-5成)	㊷ TV 7C-BVF x 14 (63) (A13-A24 + 1成 + 2T-5成)	㊸ TV 7C-BVF x 14 (63) (A13-A24 + 1成 + 2T-5成)	㊹ TV 7C-BVF x 14 (63) (A13-A24 + 1成 + 2T-5成)	㊺ TV 7C-BVF x 14 (63) (A13-A24 + 1成 + 2T-5成)	㊻ TV 7C-BVF x 14 (63) (A13-A24 + 1成 + 2T-5成)	㊼ TV 7C-BVF x 14 (63) (A13-A24 + 1成 + 2T-5成)	㊽ TV 7C-BVF x 14 (63) (A13-A24 + 1成 + 2T-5成)	㊾ TV 7C-BVF x 14 (63) (A13-A24 + 1成 + 2T-5成)	㊿ TV 7C-BVF x 14 (63) (A13-A24 + 1成 + 2T-5成)
---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---




図番	JOB - 1689	工事名	三蔵産業栄興センター建設工事	図名	E-46
図名	弱電設備 8階平面図	縮尺	1/200	作成日	
作成		校核		承認	
三蔵産業栄興センター建設工事 図番 1033号 図名 コンクリート 図番 03-043号 図名 電気設備 図番 03-043号 図名 電気設備 図番 03-043号					



表示工・音響設備仕様表

NO	機器名称	仕様	数量	単位
A	音響調整機	1/ 50W 120V 1P	1	台
B	入出力ケーブル	1/ 50W 120V 1P	1	台
C	音響調整機	1/ 50W 120V 1P	1	台
D	音響調整機	1/ 50W 120V 1P	1	台
E	音響調整機	1/ 50W 120V 1P	1	台
F	音響調整機	1/ 50W 120V 1P	1	台
G	音響調整機	1/ 50W 120V 1P	1	台
H	音響調整機	1/ 50W 120V 1P	1	台
I	音響調整機	1/ 50W 120V 1P	1	台
J	音響調整機	1/ 50W 120V 1P	1	台
K	音響調整機	1/ 50W 120V 1P	1	台
L	音響調整機	1/ 50W 120V 1P	1	台
M	音響調整機	1/ 50W 120V 1P	1	台
N	音響調整機	1/ 50W 120V 1P	1	台
O	音響調整機	1/ 50W 120V 1P	1	台
P	音響調整機	1/ 50W 120V 1P	1	台
Q	音響調整機	1/ 50W 120V 1P	1	台
R	音響調整機	1/ 50W 120V 1P	1	台
S	音響調整機	1/ 50W 120V 1P	1	台
T	音響調整機	1/ 50W 120V 1P	1	台
U	音響調整機	1/ 50W 120V 1P	1	台


展示ホール音響設備システム図




NO	機器名称	仕様	数量	単位
1	音響調整機	1/ 50W 120V 1P	1	台
2	音響調整機	1/ 50W 120V 1P	1	台
3	音響調整機	1/ 50W 120V 1P	1	台
4	音響調整機	1/ 50W 120V 1P	1	台
5	音響調整機	1/ 50W 120V 1P	1	台
6	音響調整機	1/ 50W 120V 1P	1	台
7	音響調整機	1/ 50W 120V 1P	1	台
8	音響調整機	1/ 50W 120V 1P	1	台
9	音響調整機	1/ 50W 120V 1P	1	台
10	音響調整機	1/ 50W 120V 1P	1	台




大研修室システム総合系統図




中研修室AVシステム総合系統図



自動火災報知設備 統図



防排煙・ガス漏れ警報設備系統図



消防運動表	
感知器 NO.	動作区域 NO.
①	①
②	②
③	③
④	④
⑤	④ ⑤ ⑩
⑥	⑤
⑦	⑥
⑧	⑦
⑨	⑧
⑩	⑨
⑪	⑩
⑫	⑪
⑬	⑫
⑭	⑬
自火报警区域 NO.	
⑬ ⑭ ⑮	⑬
⑯ ⑰ ⑱	⑭


記号	名 称	備 考
	複合防火警	注記参照
A	耐 受 信 機	80回線
B		10回線（障別・種別代表）
(P)	発 信 機	P型1紙
(D)	べ ル	150φ
O	表 示 灯	L E D
	総 合 警	補助放水栓ボックス組込
[S]	煙 感 知 器	2 種 ⑤ 埋込型
[S]	"	" " 点検口付
(S)	"	3 種 " ⑥ 埋込型
[S] ↔ [S]	光電式分離型感知器	1 種 送受信部
R	リモートチェックスイッチ	
	差動式スポット型感知器	2 種 ⑧ 埋込型
	定温式スポット型感知器	1 種
U	"	" 防水型
T	"	" "
R _E	自動閉鎖装置	防火扉用 ラッチ式
R _S	"	防火シャッター用（建築工事
R _T	"	防煙垂れ壁用 （"
G	ガス漏れ検知器	DC 24 ^V 都市ガス用
----	警 戒 区 域 線	自 火 報
	警戒区域番号	"
	動作区域番号	防火扉・シャッター・垂れ壁
	"	ガス漏れ警報

◆ 注 記

- | | | | |
|------------|------|-------|------|
| 1. 複合防災型仕様 | | | |
| 形 状 | 自立型 | | |
| 自 火 報 | 45回線 | 防 排 煙 | 15回線 |
| ガス漏れ | 5回線 | 諸 警 報 | 15回線 |

2. 図中特記なき配管配線は 下記による.

自動火災報知設備



HP 1.2-2C PF(16)
AE 0.9-4C PF(16)

防排煙設備

WP L2-10P PF(28)

HP 1.2 - SP PF (22)

HP 1.2-3C PF (16)

AE Q.9-AC PF(16)

AE 09-2C PF(16)

ガス漏れ警報設備

AE 1.2-4C PF(16)

AE 1.2-4C PF (16)