

質問に対する回答書

件 名 津市公共施設照明設備LED化簡易型ESCO事業

上記案件に係る質問に対して、下記のとおり回答します。

なお、下記質問及び回答はAからCグループ共通です。

仕様書等の箇所	質 問 内 容	回 答
実施要領 4本プロポーザルの日程	本事業ではプレゼンテーションの実施はしないということでしょうか。	プレゼンテーションは実施しません。
実施要領 9企画提案書の作成方法	提案書枚数は著しく増加させるつもりはありませんが、第10号様式から第18号様式までを30枚以下か全体を40枚以下としていただくことは可能でしょうか。	企画提案書は、実施要領記載のとおり、30ページ以内（片面印刷の場合30枚以内、両面印刷の場合15枚以内）とします。なお、実施要領記載のとおり、企画提案書は、第11号様式から第21号様式及び独自提案に係る任意様式を用いて作成することとし、表紙（第11号様式及び第12号様式）、目次、合紙及び第19号様式添付資料は企画提案書のページ数には含みません。また、封筒に入れた第10号様式についても、企画提案書のページ数には含みません。
実施要領 9企画提案書の作成方法 (3) ア(イ)	「契約書等金額のわかる書類」は施工前に提出する認識でよろしかったでしょうか。	貴見のとおり解して差し支えありません。
実施要領 第19号様式 第20号様式	本書では、既存照明の仕様ごとに一括りで表記され、それに対応する更新する照明は1種類となっています。 例えば、同じ40形2灯用でも2種類の照明を提案したい場合にはどのように表記すればよろしいでしょうか。 例：40形2灯用→一般タイプと高効率タイプに提案する場合 上記により金額が異なります。	既存照明器具1種類につき、1種類の照明器具の提案としてください。

<p>実施要領 第19号様式</p>	<p>FHF32形1灯用、FHF32形2灯用の表記がありますが、こちらは「高出力」と「定格出力」がありますが、提案時点では「定格出力」と想定して宜しいでしょうか。</p>	<p>貴見のとおり解して差し支えありません。</p>
<p>実施要領 第19号様式</p>	<p>本表の「消費電力(W)」の項目は調光機能後の消費電力ではなく、定格消費電力を記載するという事によろしいでしょうか。</p>	<p>貴見のとおり解して差し支えありません</p>
<p>仕様書 1 事業内容 (6)</p>	<p>「管球の取外しや間引きしている照明についてもLED照明への取替を行う」とのことですが、「令和8年度公共施設照明設備LED化対象施設一覧」に示された合計7,777台(A～Cグループまでの合計)にすべて含まれるのでしょうか。</p>	<p>貴見のとおり解して差し支えありません。</p>
<p>仕様書 3 工事仕様 (8)</p>	<p>「事業対象施設」で開館時の作業可否に「×」印が付されている施設は閉館日や夜間工事との認識でよろしいでしょうか。 また、閉館時の作業について施設内への事業者決定後に入館方法等は別途ご教示頂けますでしょうか。</p>	<p>前段について、貴見のとおり解して差し支えありません。 後段について、事業者決定後に発注者及び施設管理者から指示します。</p>
<p>仕様書 3 工事仕様 (15)</p>	<p>設置前後の照度測定については、全灯数ではなく、貴市が指定するポイント単位での測定ということによろしいでしょうか。</p>	<p>貴見のとおり解して差し支えありません。</p>
<p>仕様書 3 工事仕様 (18)</p>	<p>「工具の充電等に施設の電力を利用することは認められない」とのことですが、消費電力が少ないインパクトドライバ等の充電や、清掃時に使用する電気掃除機は施設内の電力利用は可能でしょうか。</p>	<p>仕様書記載のとおり、事前に発注者及び施設管理者の承諾を得た場合、施設内の電力は利用可能です。</p>