

廃棄物処理施設の維持管理状況に関する情報

月定例水質分析結果(令和6年度)

施設名称	津市南部産業廃棄物最終処分場
施設立地条件	海水の流入する河川に隣接

採水場所	地下水	※観測用井戸(北東角)(No.1)
	地下水	観測用井戸(南西角)(No.4)
	放流水	浸出水処理施設放流槽

※観測井戸(北東角)は、海水が流入する河川に隣接

埋立状況・周縁地下水・放流水の維持管理状況

項目		埋立状況		地下水・放流水の状況									
		埋立てた廃棄物の種類		採水日		※観測用井戸(北東角)		観測用井戸(南西角)		放流水			
種類		下水道汚泥		結果の得られた日	電気伝導率	塩化物イオン	電気伝導率	塩化物イオン	PH	BOD	COD	SS	T-N
単位		kg		月日	mS／m	mg／L	mS／m	mg／L	-	mg／L	mg／L	mg／L	mg／L
令和6年	4月	0		4月9日	2,800	10,000	20	6	7.8	11.0	9.6	4.0	26.0
				4月17日									
	5月	0		5月7日	2,800	10,000	70	13	7.6	16.0	10.0	6.0	25.0
				5月15日									
	6月	0		6月18日	3,400	12,000	21	2	7.7	13.0	6.4	5.0	16.0
				6月28日									
	7月	0		7月16日	2,600	9,100	29	3	7.7	11.0	9.0	6.0	17.0
				7月31日									
	8月	0		8月20日	3,300	14,000	32	13	7.3	18.0	10.0	4.0	11.0
				8月30日									
	9月	0		9月17日	3,100	15,000	55	110	7.6	51.0	9.6	1.0	21.0
				9月30日									
	10月	0		10月15日	3,000	13,000	25	11	7.7	13.0	8.8	1.0	30.0
				10月31日									
	11月	0		11月19日	2,900	12,000	33	20	7.5	11.0	9.6	2.0	24.0
				11月29日									
	12月	0		12月17日	3,300	10,000	ND	ND	7.6	4.0	9.8	1.0	25.0
				12月31日									
	1月	0		1月21日	3,300	13,000	48	35	7.4	9.5	8.7	4.0	12.0
				1月31日									
	2月	0		2月18日	3,100	11,000	13	54	7.5	4.9	6.6	5	13
				2月28日									
	3月	0		3月18日	22,000	14,000	48	80	7.5	10	8.8	2	29
				3月31日									
					排 水 基 準			5.8以上8.6以下	60mg以下	90mg以下	60mg以下	120mg以下	

※地下水観測用井戸(北東角)の電気伝導率及び塩化物イオン数値は、海水の影響によるもの。