

津市クリーンセンターおおたか ばいじん除去の実施年月日記録票

※人手によって、減温塔、煙道及び、ろ過式集じん器の内部清掃を実施した年月日
令和7年度 (冷却設備及び排ガス処理設備)

焼却炉	実施年月日	実施場所
1号炉	4月2日～24日	火格子下シュート・空気予熱器・灰押出装置内部・減温塔内部・焼却炉内・煙突/煙道・バグフィルタ点検
	6月7日～8日	火格子下シュート・空気予熱器・灰押出装置内部・減温塔内部・焼却炉内・煙突/煙道・バグフィルタ点検
2号炉	4月2日～3日	火格子下シュート・空気予熱器・灰ピット・灰押出装置内部・減温塔内部・焼却炉内・煙突/煙道・バグフィルタ点検
	5月18日～27日	火格子下シュート・空気予熱器・灰ピット・灰押出装置内部・減温塔内部・焼却炉内・煙突/煙道・バグフィルタ点検
	6月27日～28日	火格子下シュート・空気予熱器・灰ピット・灰押出装置内部・減温塔内部・焼却炉内・煙突/煙道・バグフィルタ点検