

排ガス測定の結果（令和5年度分）

施設名称：津市クリーンセンターおおか

回数	採取日	結果報告日	排ガス濃度									
			窒素酸化物(NO_x)		塩化水素(HCL)		硫黄酸化物(SO_x)		ばいじん		ダイオキシン類濃度	
			ppm		ppm		上段：測定値($\text{m}^3\text{N}/\text{h}$) 下段：測定時のK値		$\text{g}/\text{m}^3\text{N}$		$\text{ng-TEQ}/\text{m}^3\text{N}$	
			1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
1	4月14日	4月27日	75	78	14	15	0.069未満 0.014	0.062未満 0.013	0.009未満	0.008未満	—	—
2	5月23日	6月5日	69	73	11未満	16	0.063未満 0.014	0.1 0.021	0.011	0.010未満	—	—
3	6月22/21日	7月14日	75	71	7	7	0.054未満 0.011	0.051未満 0.011	0.005未満	0.005未満	—	—
4	7月28日	8月10日	56	66	10未満	7未満	0.065未満 0.014	0.056未満 0.012	0.003未満	0.003未満	—	—
5	8月8日	8月22日	55	56	3未満	3未満	0.066未満 0.015	0.055未満 0.012	0.003未満	0.003未満	—	—
6	9月8/6日	9月28日	60	60	3未満	8未満	0.057未満 0.012	0.052未満 0.012	0.003未満	0.005未満	—	—
7	10月17日	10月30日	75	75	8未満	9未満	0.052未満 0.011	0.056未満 0.012	0.003未満	0.003未満	—	—
8	11月21日	12月5日	69	64	7未満	9未満	0.088 0.019	0.047 0.011	0.003未満	0.003未満	—	—
9	12月19日	1月18日	83	87	9	10	0.52 0.12	0.59 0.12	0.003未満	0.003未満	—	—
10	1月9日	1月26日	80	90	8未満	8未満	0.038 0.0085	0.050未満 0.011	0.003未満	0.003未満	—	—
11	2月7日	2月28日	120	71	12未満	10	1 0.2	0.041 0.0099	0.003未満	0.003未満	—	—
12	3月分測定は施設稼働日程の影響により測定なし											
13	7月27日	9月29日	—	—	—	—	—	—	—	—	0.075	0.13
14	12月25/26日	2月13日	—	—	—	—	—	—	—	—	0.088	0.031
15	1月30日	3月4日									—	0.031
基準値等			250ppm以下		430ppm以下		K値17.5以下		0.04g/ m^3N 以下		1ng-TEQ/ m^3N 以下	

注1：排ガス測定場所は煙道測定口

注2：排ガス測定値は法の規定に従い全て酸素濃度12%換算値として表記しています。

注3：硫黄酸化物の法規制値(K値)は津地域で17.5以下です。

注4：塩化水素の排出基準値は700mg/ m^3N ですが、ここでは比較のため単位換算して約430ppmと表記しています。

○：実施予定(実施後に月・日を記入)