

排 ガ ス 測 定 の 結 果 （令和6年度分）

施設名称：津市クリーンセンターおおたか

回数	測定年月日	結果報告年月日	排ガス濃度											
			窒素酸化物(NO _x) [ppm]		塩化水素(HCl) [ppm]		硫黄酸化物(SO _x)				ばいじん[g/m ³ N]		ダイオキシン類濃度 [ng-TEQ/m ³ N]	
			1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉		2号炉		1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
							[m ³ N/h]	測定時のK 値	[m ³ N/h]	測定時のK 値				
1	4月5日	4月24日	80	90	10	8未満	0.052未満	0.011	0.052	0.011	0.003未満	0.003未満	-	-
2	5月14日	5月29日	67	74	10	7	0.14	0.030	0.043	0.010	0.005未満	0.005未満	-	-
3	6月19日	7月5日	63	-	9	-	0.046	0.010	-	-	0.005未満	-	-	-
4	7月22日	8月7日	66	65	7未満	10未満	0.83	0.180	0.160	0.036	0.007	0.009未満		
5	7月23日	9月20日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.036	0.028
6	8月6日	9月3日	72	78	8未満	12未満	0.092	0.020	0.054未満	0.012	0.003未満	0.007未満		
7	9月9日	9月30日	63	58	7	3未満	0.1	0.020	0.055未満	0.012	0.005未満	0.007未満		
8	10月22日	10月29日	57	66	9未満	7	0.38	0.086	0.210	0.043	0.006未満	0.004未満		
9	11月19日	12月6日	69	77	9	12	0.05	0.010	0.090	0.020	0.004未満	0.003未満		
10	12月24日	2月6日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00066	0.0043
11	12月24日	1月27日	66	67	7	8未満	0.058	0.012	0.046	0.010	0.003未満	0.003未満		
12	1月7日	1月31日	72	67	9未満	3未満	0.047	0.010	0.056	0.012	0.005未満	0.004未満		
13	2月18日	3月4日	77	70	20	22	0.19	0.039	0.048	0.010	0.003未満	0.003未満		
14														
基準値等			≦250		≦430		≦K値17.5				≦0.04		≦1	

注1：排ガス測定場所は煙道測定口
注2：排ガス測定値は法の規定に従い全て酸素濃度12%換算値として表記しています。
注3：硫黄酸化物の法規制値(K値)は津地域で17.5以下です。
注4：塩化水素の排出基準値は700mg/m3Nですが、ここでは比較のため単位換算して約430ppmと表記し
○：実施予定(実施後に月・日を記入)