

## 維持管理情報記録（令和6年度分）

施設名称：津市クリーンセンターおおたか

区分	可燃ごみの処理量(t)		燃焼ガス温度(°C)		集じん器入口温度(°C)		排ガス濃度	
							一酸化炭素(CO)PPM	
	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
基準値等	—		800°C以上		200°C以下		100PPM以下	
4月	1,240.00	1646.20	943	938	170	170	10	7
5月	2,710.70	1,066.10	943	942	170	170	11	3
6月	1,825.20	1,236.80	944	941	170	170	11	5
7月	1,907.40	861.70	943	951	170	170	11	5
8月	1,492.55	1,087.08	942	873	170	170	6	3
9月	2,248.68	1,107.63	940	871	170	170	10	3
10月	1,532.17	1,583.87	916	942	170	170	8	4
11月	1,359.90	1,481.40	940	944	170	170	13	7
12月	2,202.80	735.10	939	940	170	170	14	8
1月	1,283.40	797.20	938	945	170	170	6	3
2月	1,493.50	1,384.10	940	928	170	170	13	7
3月	1,389.70	1,451.10	919	940	170	170	8	8

注1:燃焼ガス温度測定場所は炉出口測定口、集じん器入口温度はバグフィルター入口測定口、排ガス濃度測定場所は煙道測定口。

注2:燃焼ガス温度、集じん器入口温度、一酸化炭素(CO)については連続測定を行なっており、数値については各月における日の平均値(炉の停止日を除く)です。