

## 排ガス測定の結果（令和3年度分）

施設名称：津市西部クリーンセンター

回数	測定年月日	結果報告年月日	排ガス濃度									
			窒素酸化物(NO <sub>x</sub> )		塩化水素(HCL)		硫黄酸化物(SO <sub>x</sub> )		ばいじん		ダイオキシン類濃度	
			ppm		ppm		上段:測定値(m <sup>3</sup> N/h) 下段:測定時のK値		g/m <sup>3</sup> N		ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	
		1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	
1	4月20日	4月28日	15	10	5未満	9	0.32	0.13	0.005未満	0.005未満	—	—
							0.054	0.025				
2	5月26日	6月8日	14	18	21	29	0.12	0.13	0.005未満	0.005未満	—	—
							0.021	0.025				
3	6月3日	6月18日	14	18	4	7	0.043	0.086	0.005未満	0.005未満	—	—
							0.007	0.016				
4	7月1日	7月9日	11	17	4未満	3未満	0.089	0.10	0.005未満	0.005未満	—	—
							0.015	0.019				
5	8月10日	8月17日	10	18	5未満	3未満	0.043	0.13	0.005未満	0.005未満	—	—
							0.0072	0.025				
6	9月16日	9月28日	14	24	6未満	10	0.13	0.097	0.005未満	0.005未満	—	—
							0.022	0.018				
7	10月15日	10月29日	16	—	6未満	—	0.048未満	—	0.005未満	0.005未満	—	—
							0.0079	—				
8	11月26日	12月16日	17	23	6未満	3	0.047未満	0.17	0.005未満	0.005未満	—	—
							0.008	0.0340				
9	12月1日	12月16日	19	25	6未満	3未満	0.054未満	0.028未満	0.005未満	0.005未満	—	—
							0.0087	0.0052				
10	1月5日	1月17日	—	18	—	3未満	—	0.030未満	0.005未満	0.005未満	—	—
							—	0.0057				
11	2月22日	3月9日	15	20	6	9	0.05	0.23	0.005未満	0.005未満	—	—
							0.0084	0.042				
12	3月24日	3月31日	15	25	40	15	0.12	0.17	0.005未満	0.005未満	—	—
							0.0210	0.034				
基準値等			250ppm以下		430ppm以下		K値17.5以下		0.04g/m <sup>3</sup> N以下		1ng-TEQ/m <sup>3</sup> N以下	

注1:排ガス測定場所は煙道測定口

注2:排ガス測定値は法の規定に従い全て酸素濃度12%換算値として表記しています。

注3:硫黄酸化物の法規制値(K値)は津地域で17.5以下です。

注4:塩化水素の排出基準値は700mg/m<sup>3</sup>Nですが、ここでは比較のため単位換算して約430ppmと表記しています。

○:実施予定(実施後に月・日を記入)