

排 ガ ス 測 定 の 結 果 （令和7年度分）

施設名称：津市西部クリーンセンター

回数	採取日	結果報告日	排ガス濃度											
			窒素酸化物(NO _x) [ppm]		塩化水素(HCl) [ppm]		硫黄酸化物(SO _x)				ばいじん [g/m ³ N]		ダイオキシン類濃度 [ng-TEQ/m ³ N]	
			1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉		2号炉		1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
							[m ³ N/h]	測定時のK 値	[m ³ N/h]	測定時のK 値				
1	4月4日	4月16日	16	17	3未満	5	0.039未満	0.0071	0.028未満	0.0054	0.005未満	0.005未満	-	-
2	5月22日	6月5日	-	20	-	6	-	-	0.027未満	0.0052	-	0.005未満	-	-
3	6月30日	7月17日	-	21	-	3未満	-	-	0.023	0.0045	-	0.005未満	-	-
4	7月22日	8月13日	-	18	-	3	-	-	0.024未満	0.0047	-	0.005未満	-	-
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
基準値等			≤250		≤430		≤K値17.5				≤0.04		≤1	

注1：排ガス測定場所は煙道測定口
注2：排ガス測定値は法の規定に従い全て酸素濃度12%換算値として表記しています。
注3：硫黄酸化物の法規制値(K値)は津地域で17.5以下です。
注4：塩化水素の排出基準値は700mg/m³Nですが、ここでは比較のため単位換算して約430ppmと表記し
○：実施予定(実施後に月・日を記入)