

維 持 管 理 情 報 記 録 （令和6年度分）

施設名称：津市西部クリーンセンター

区分	可燃ごみの処理量 [t]		燃焼ガス温度 [°C]		集じん器入口温度 [°C]		排ガス濃度 一酸化炭素(CO) [PPM]	
	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
4月	1,142.47	2,954.93	917	901	195	180	5	3
5月	619.01	3,066.83	897	913	195	180	4	4
6月	2,446.99	1,213.86	909	909	195	180	4	4
7月	1,442.55	3,508.33	918	906	195	180	5	4
8月	0.00	3,332.14	—	889	—	181	—	2
9月	994.92	3,119.84	899	902	195	180	6	4
10月	1,876.26	211.67	907	887	195	180	4	6
11月	2,111.91	3,202.75	899	916	195	180	4	8
12月	2,123.53	1,078.30	910	929	195	180	4	6
1月	0.00	3,168.78	—	925	—	181	—	4
2月	1,630.59	30.84	920	932	195	180	4	3
3月								
基準値等	—		800°C以上		200°C以下		100PPM以下	

注1：燃焼ガス温度測定場所は炉出口測定口、集じん器入口温度はバグフィルター入口測定口、排ガス濃度測定場所は煙道測定口。

注2：燃焼ガス温度、集じん器入口温度、一酸化炭素(CO)については連続測定を行っており、数値については各月における日の平均値(炉の停止日を除く)です。