

## 維持管理情報記録（令和7年度分）

施設名称：津市西部クリーンセンター

| 区分   | 可燃ごみの処理量<br>[t] |          | 燃焼ガス温度<br>[°C] |     | 集じん器入口温度<br>[°C] |     | 排ガス濃度<br>一酸化炭素(CO) [PPM] |     |
|------|-----------------|----------|----------------|-----|------------------|-----|--------------------------|-----|
|      | 1号炉             | 2号炉      | 1号炉            | 2号炉 | 1号炉              | 2号炉 | 1号炉                      | 2号炉 |
| 4月   | 412.58          | 3,272.99 | 932            | 895 | 195              | 180 | 3                        | 4   |
| 5月   | 708.84          | 3,401.34 | 902            | 887 | 195              | 180 | 5                        | 4   |
| 6月   | 470.92          | 1,629.51 | 899            | 904 | 195              | 174 | 3                        | 4   |
| 7月   | 0.00            | 3,346.08 | —              | 903 | —                | 180 | —                        | 3   |
| 8月   |                 |          |                |     |                  |     |                          |     |
| 9月   |                 |          |                |     |                  |     |                          |     |
| 10月  |                 |          |                |     |                  |     |                          |     |
| 11月  |                 |          |                |     |                  |     |                          |     |
| 12月  |                 |          |                |     |                  |     |                          |     |
| 1月   |                 |          |                |     |                  |     |                          |     |
| 2月   |                 |          |                |     |                  |     |                          |     |
| 3月   |                 |          |                |     |                  |     |                          |     |
| 基準値等 | —               |          | 800°C以上        |     | 200°C以下          |     | 100PPM以下                 |     |

注1：燃焼ガス温度測定場所は炉出口測定口、集じん器入口温度はバグフィルター入口測定口、排ガス濃度測定場所は煙道測定口。

注2：燃焼ガス温度、集じん器入口温度、一酸化炭素(CO)については連続測定を行っており、数値については各月における日の平均値(炉の停止日を除く)です。