

維持管理情報記録：月例分析結果（令和4年度）

施設名称：津市白銀環境清掃センター
浸出水の処理水（放流水）

採取場所：浸出水処理施設（放流水槽）

	採取日	測定結果 報告日	水素イオン濃度 (PH) /測定時水温	生物化学的 酸素要求量 (BOD) mg-O/ℓ	化学的酸素 要求量 (COD) mg-O/ℓ	浮遊物質 (SS) mg/ℓ	窒素含有量 (T-N) mg-N/ℓ
4月	4月21日	4月28日	7.2/20	0.5未満	2.7	1.0未満	3.5
5月	5月19日	6月6日	7.2/20	0.5未満	3.6	1.0未満	2.1
6月	6月16日	6月30日	7.1/20	0.5未満	3.9	1.0未満	4.4
7月	7月21日	8月5日	7.3/20	0.5未満	4.6	1.0未満	4.7
8月	8月18日	8月26日	7.2/20	0.5未満	6.2	1.0未満	3.6
9月	9月15日	9月28日	7.3/20	0.5未満	5	1.0未満	4.4
10月	10月20日	10月31日	7.4/20	0.5未満	0.6	1.0未満	6.1
11月	11月17日	11月30日	7.1/21	0.5未満	1.2	1.0未満	2.5
12月	12月15日	12月22日	7.5/18	0.6	1.2	1.0未満	1.4
1月	1月19日	1月27日	7.2/20	0.5未満	2.9	1.0未満	3.3
2月	2月16日	2月27日	7.3/19	0.5未満	4.1	1.0未満	3.1
3月	3月9日	3月20日	7.2/20	0.5未満	4.5	1.0未満	3.3
排水基準			5.8以上8.6以下	60mg以下	90mg以下	60mg以下	120mg以下