

「評価項目算定資料等に対する質問書」の回答

No.	ページ箇所	質問内容	回答
30	落札者決定基準書 P8 第4章 第2節 2. ①企業評価項目	【④地域・社会貢献（地元業者施工率）】について 他の特定建設工事共同企業体の構成員として入札参加した市内本店 業者を、本工事の下請業者とすることは可能でしょうか？	本件入札においては、特に制限するものではありませんが、関係法令を遵守した上で対応してください。
31	落札者決定基準書 P-15 第5号様式	安定化について、前処理（洗浄）後の、浸出水の想定値（BOD、 COD、T-N、EC、CL、Ca）の提示をお願いします。	浸出水水質の想定値は、次に示すとおりです。 BOD：250mg/L、COD：100mg/L、T-N：100mg/L、EC：500mS/m、CL ⁻ ： 1,000mg/L、Ca：50mg/L
32	落札者決定基準書 P-17 第8号様式	提案④（遮水シート及び漏水検知システムの施工方法等について） において、特記仕様書では「低密度ポリエチレン製シートと同等以 上」となっていますが、実績の多い「アスファルト含浸シート」での 提案は可能でしょうか。	遮水シートは、その基本性能・耐久性について、特記仕様書第5節 遮水工事 1. 遮水シート「表1 遮水シートの基本性能・耐久性」の規 格値等に示す物性値を全て満足することを要求要件（標準案）として います。
33	落札者決定基準書 P-19 第10号様式	標準の工事工程表の提示をお願いします。	「津市新最終処分場等施設整備に係る環境影響評価書資料編」の 8. 1-39ページをご参照ください。
34	落札者決定基準 P14～20	「1つの提案に明らかに複数の実施内容が含まれる場合は、1つの 実施内容のみを評価対象とする。」とありますが、複数提案と判断さ れた場合は、効果の一番高いと思われる提案を採用していただけるの でしょうか。それとも、一番上に記載の提案を採用されるのでしょ うか。ご教示ください。	1つの提案に明らかに複数の実施内容が含まれると判断した場合 は、そのうち、最も評価の高い実施内容を対象とします。

「評価項目算定資料等に対する質問書」の回答

No.	ページ箇所	質問内容	回答
35	落札者決定基準書 技術評価 ③技術力評価項目 ヒアリング	配置予定技術者のヒアリングについてお尋ねします。 配置予定技術者を3名申請して、このうち1名でもヒアリングを欠席した場合の評価はどうなるのでしょうか？ また、3名申請して、ヒアリング時までには、このうち1名については配置しないことが確定した場合においても3名の出席が必要でしょうか？	配置予定技術者（土木・建築の監理技術者）を複数申請した場合においては、その申請者の全者がヒアリングに出席しない場合は、評価は行わないこととなります。 また、複数申請後、ヒアリング時までには申請者を減じることが確定した場合は、入札参加者からの届出に基づき減じた後の申請者でヒアリングを行うことが可能です。 なお、配置予定技術者（ヒアリング出席者）の届出等、ヒアリングの実施についての詳細は、別途通知します。
36	様式集 第2-1号～第2-4号様式	企業（代表構成員～第4構成員）の施工能力（公共工事等の施工実績）について、様式（第2-1号～第2-4号）の下段に「※適宜、表を追加すること。」とありますが、それぞれ表を追加して複数の実績を記載することは可能でしょうか。また、この場合、評価の高い実績を採用していただけるのでしょうか。	各様式（第2-1号～第2-4号）において表（下枠）を追加し、最大2つの実績まで記載することを可とします。 なお、実績を2つ記載した場合は、評価の高い方1つを対象とします。
37	様式集 第3-2号様式	「地域・社会貢献（地元業者施工率）」の施工額については、本資料の提出時には積算が完了していませんので概算金額となりますがよろしいでしょうか。	第3-2号様式への金額の記載は、概算金額でもかまいません。 記載された内容については、履行する義務が発生します。 また、地元業者施工率については、契約後及び工事完了時に施工体制台帳、部分下請通知書、下請契約書等により一次下請業者及び一次下請額を確認し、その結果、申請時の評価ランクを下回る評価となった場合はペナルティの対象とします。