

平成29年2月27日付け津市監査委員告示第1号公表分

美杉総合支所

地域振興課

監査の結果	<p>平成28年8月に開催された「みすぎ夏まつり」において、開催会場（美杉中学校グラウンド）における電気容量の不足により一時的に停電が発生した。また、浄化槽のトラブルにより、同会場にあるクラブハウスのトイレが使用できなくなり、その復旧には費用と時間を要することとなった。「みすぎ夏まつり」については、補助金交付団体であるみすぎ夏まつり実行委員会により運営が行われており、また、同委員会の事務局は美杉総合支所地域振興課に置かれていることから、同委員会と同課との連携を強化し、来場者に不便をかけないとともに、会場の管理不足による予定外の支出を発生させないためにも、イベント時における適正なリスク管理を行い、当該事業の円滑な運営に努められたい。</p>
措置の内容	<p>平成29年度の「みすぎ夏まつり」においては、平成28年度に発生した停電及び停電による浄化槽のトラブルを踏まえ、出展者への消費電力の制限（スポットクーラー設置の自粛）及び大容量配線設備を設置したことから、トラブルなく円滑に運営することができた。</p>