

質問に対する回答書

工事等番号 令和3年度営教総補第20号
工事等件名 津市立桃園小学校普通教室棟増築その他工事

上記案件に係る質問に対して、下記のとおり回答します。

設計図書等の ページ箇所	質問内容	回答
設計図 A-02	特記仕様書で鋼管杭の継手が、機械式継手となっています。溶接継手に変更は可能ですか。	仕様の変更は原則不可能です。ただし、別途協議のうえ、品質の確保が得られると判断できる場合は、この限りではありません。
設計図 C-08	地中梁・柱脚・スラブリストに、杭（EAZET 工法）とありますが、先端羽根付鋼管杭の同等工法と考えて宜しいですか。	他の仕様のもを同等かどうかの判断を致しかねるため別途協議とし、必要に応じて設計変更にて対応とします。