

## 質問に対する回答書

工事等番号 令和3年度営子推補第33号

工事等件名 (仮称) 河芸こども園整備に伴う津市立上野幼稚園及び津市上野保育園改修工事

上記案件に係る質問に対して、下記のとおり回答します。

設計図書等の ページ箇所	質問内容	回答
A-01図	外部足場が枠組足場と明記されていますが、隣地境界線側の2面が狭小地であり、一部単管足場で架設することとなり先行手摺枠が使用できません。くさび式足場ですと、その不使用範囲が少なくなると思われます。くさび式足場で積算してもよろしいでしょうか。	外部足場は、現場条件に応じて、適切な構造のものを選定してください。
設計書 P26 A-57、 58図	フレキシブルチューブの図示がありません。その詳細仕様を御指示ください。	フレキシブルチューブは、津市上野保育園2階遊戯室において、ステンレス手洗いの取外し再取付けに伴い、撤去新設する給水管です。 詳細仕様は、設計書P26のとおりとします。