

## 質問に対する回答書

工事等番号 令和3年度水工第33号

工事等件名 公共下水道事業に伴う一身田豊野及び白塚町地内配水管移設工事

上記案件に係る質問に対して、下記のとおり回答します。

設計図書等の ページ箇所	質問内容	回答
設計書 P30 第0013号 明細表 材料	材料で補強コアがありますが、口径が書かれていないので口径を教えてください。	図面番号7/7配管詳細図(2)B部詳細図のとおり、補強コアの口径については、φ50mmです。