

令和3年度 公共土木施設少額修繕実施状況

番号	受付年月日	担当課	受付区分	申出人	申出内容	処理内容	施工場所	課長検査日
1	令和2年12月10日	建設部 津北工事事務所	口頭・面談	市民	雨が降ると道路に水たまりができるので、直してほしい	L型側溝の最下部に柵が設置されていないことから、降雨の度に滞水すると思われる。改善のため、L型側溝の最も低い箇所に柵を設置し、付近の雨水マンホールに管渠接続。修繕を行う。 指示日：令和3年6月14日	半田	令和3年9月1日
2	令和3年3月17日	建設部 津北工事事務所	電話	市民	L型側溝ががたついていて危ない。子供たちがよく集まっているので、対応してほしい。	令和2年度にレミファルトにて応急対応。雨水排水の機能回復のためL型側溝による修繕を実施します。 指示日：令和3年6月21日	中河原	令和3年9月1日
3	令和3年6月22日	上下水道事業局 下水道工務課	その他	担当職員	マンホール蓋のガタツキが確認された。	マンホール蓋の劣化が原因と思われるため、マンホール蓋取替えによる修繕を実施します。 指示日：令和3年6月25日	柳山津興	令和3年9月1日
4	令和3年6月24日	上下水道事業局 下水道工務課	その他	担当職員	パトロール中に小型マンホールの防護蓋が5cm程度沈下し、路面に段差が生じているのを発見した。	路面との段差と共にマンホール蓋の劣化も確認されたため、マンホール蓋取替えによる修繕を実施します。 指示日：令和3年6月29日	久居野口町	令和3年9月1日
5	令和3年6月25日	上下水道事業局 下水道工務課	その他	担当職員	パトロール時にマンホール蓋ガタつきを確認した。	マンホール蓋の劣化が原因と思われるため、マンホール蓋取替えによる修繕を実施します。 指示日：令和3年6月25日	城山一丁目	令和3年9月1日
6	令和3年6月25日	上下水道事業局 下水道工務課	その他	担当職員	危険箇所点検時にマンホール蓋の腐食を確認した。	マンホール蓋の腐食により通行への危険の恐れがあるため、マンホール蓋取替えによる修繕を実施します。 指示日：令和3年6月28日	半田	令和3年9月1日
7	令和3年7月1日	上下水道事業局 下水道工務課	電話	津北工事事務所	マンホールが周辺舗装より低く水がたまるたびに補修材がとれるため、マンホールの高さを上げてほしい。	水溜まりの解消をするため、マンホール蓋の高さ調整を行うとともにマンホール蓋の劣化も確認されたことから、マンホール蓋取替えによる修繕を実施します。 指示日：令和3年7月5日	半田	令和3年9月1日
8	令和3年7月12日	上下水道事業局 下水道工務課	電話	市民	下水道のマンホールが蓋ががたつき、車が通るたびに音がする。現地を確認し対応してほしい。	現地確認を行ったところ、マンホール蓋の老朽化及び調整部の破損によりがたついている状況であったことから、マンホール蓋取替えによる修繕を実施します。 指示日：令和3年7月21日	一身田中野	令和3年9月1日
9	令和3年7月12日	上下水道事業局 下水道工務課	電話	市民	側溝に大きな穴があり溝事態陥没している状況なので現地を確認してほしい	現地確認したところ、陥没箇所付近に下水道取付管が埋設されており、TVカメラ調査を実施したところ、取付管接続部にズレがあった。それが陥没の原因と想定されることから下工維持第2-3号津地区公共土木施設（下水道）少額修繕（その1）にて取付管修繕を実施したいと思います。指示日：令和3年7月20日	長岡町	令和3年9月1日
10	令和3年7月14日	上下水道事業局 下水道工務課	電話	津建設事務所 管理課	道路パトロール中に県道津関線の下水道マンホールの周囲の舗装が剥がれ、マンホール蓋のがたつきが見られた。舗装の剥離については三重県職員にて仮復旧した。対応をお願いしたい。	現地を確認したところ、車両が通行するたびにマンホールががたついていることを確認し、マンホール内部を調査したところ、蓋受枠部と本体の間にがたつきが見られたため、修繕にて対応します。 指示日：令和3年7月16日	芸濃町椋本	令和3年9月1日
11	令和3年7月16日	上下水道事業局 下水道工務課	電話	市民	マンホール蓋が車両が乗った際、音が鳴る。音が大きくなってきている。	マンホール蓋の劣化が原因と思われるため、マンホール蓋取替えによる修繕を実施したいと思います。 指示日：令和3年7月26日	あのおつ台四丁目	令和3年9月1日

令和3年度 公共土木施設少額修繕実施状況

番号	受付年月日	担当課	受付区分	申出人	申出内容	処理内容	施工場所	課長検査日
12	令和3年7月16日	上下水道事業局 下水道工務課	電話	芸濃総合支所	道路陥没が発生している。下水管が真下にあるようなので、確認をお願いしたい。	現地を確認し、管内カメラにて下水管を調査したところ、陥没箇所直下にて管のズレが確認されたため、修繕にて対応したいと思います。 指示日：令和3年7月26日	芸濃町椋本	令和3年9月1日
13	令和3年7月19日	上下水道事業局 下水道工務課	口頭・面談	市民	私道にある下水のマンホール蓋が低く水が溜まるため、マンホール蓋を調整してほしい。	水溜まりを解消するため、マンホール蓋の高さ調整を行うと共にマンホール蓋の劣化も確認されたことから、マンホール蓋取替えによる修繕を実施します。 指示日：令和3年7月26日	久居二ノ町	令和3年9月1日
14	令和3年7月29日	上下水道事業局 下水道工務課	その他	担当職員	パトロール中に昨年度陥没し応急処置を実施した箇所に沈下がみられた。	現地再調査したところ、下水道本管から土砂の流入を確認した。陥没の原因であると思われるため、本管補修による修繕を実施します。 指示日：令和3年7月29日	西丸之内	令和3年9月1日
15-1	令和3年3月18日	建設部 津北工事事務所	口頭・面談	市民	側溝の一部が破損しているので直してほしい	現地確認を行い老朽化した施設で柵板が破損した状態であったため、修繕を行う。 指示日：令和3年7月6日	大里窪田町	令和3年9月1日
15-2	令和3年3月31日	建設部 津北工事事務所	電話	市民	側溝補修要望	現地確認を行い老朽化した施設で側溝が破損した状態であったため、修繕を行う。 指示日：令和3年7月6日	大里睦合町	令和3年9月1日
15-3	令和3年6月14日	建設部 津北工事事務所	電話	自治会長	穴ぼこがあるので埋めてほしい	現地確認を行い、雨水排水の破損が原因で陥没が発生し危険であるため応急処置を行ったのち雨水排水の機能回復のため修繕を行う。 指示日：令和3年7月6日	大里川北町	令和3年9月1日
16	令和3年5月10日	久居総合支所 地域振興課	電話	市民	水路クラックがあるため確認してほしい。	水路側壁際の管理道路において、陥没を起こしており、通路コンクリートにクラック割れが発生しているため、修繕を行う 指示日：令和3年7月28日	久居西鷹跡町	令和3年9月6日
17	令和3年8月3日	上下水道事業局 下水道工務課	電話	市民	排水不良であるため公共樹の確認をお願いしたい。	現地を確認したところ、取付管の破損による閉塞が確認されたことから、修繕により対応します。 指示日：令和3年8月3日	河辺町	令和3年10月29日
18	令和3年8月3日	上下水道事業局 下水道工務課	その他	担当職員	維持管理担当職員にてパトロール実施中に、近接する二箇所の下水道マンホール蓋のがたつきを発見した。	がたついているマンホールを確認したところ、マンホール蓋の老朽化により蓋及び受枠が破損し、ガタツキが生じているため、修繕にて対応します。 指示日：令和3年8月4日	白山町上ノ村	令和3年11月2日
19	令和3年8月3日	上下水道事業局 下水道工務課	その他	担当職員	維持管理担当職員にて管路調査を実施中に近接する二箇所の取付管及び公共ますの破損箇所を発見した。	カメラ調査をしたところ、取付管の破損箇所より侵入水が確認され、また、公共ますの不具合も判明したことから、取付管及び公共ます二箇所の修繕を実施したいと思います。 指示日：令和3年8月4日	白山町二本木	令和3年11月2日
20	令和3年8月3日	香良洲総合支所 地域振興課	口頭・面談	市民	L型側溝が下がってきて段差が生じているため、解消してほしい。	現地で側溝の沈下を確認し、解消するため修繕を行う。 指示日：令和3年8月10日	香良洲町	令和3年11月1日

令和3年度 公共土木施設少額修繕実施状況

番号	受付年月日	担当課	受付区分	申出人	申出内容	処理内容	施工場所	課長検査日
21	令和3年6月28日	白山総合支所 地域振興課	文書・手紙	市民	生活排水及び道路排水が適正に処理されていないことから水路の側面及び底面の補修	現地確認を行い、老朽化した施設で側溝が破損した状態であったため、修繕を行う。 指示日：令和3年8月12日	白山町岡	令和3年10月29日
22	令和3年8月13日	上下水道事業局下 水道工務課	口頭・面談	職員	道路面に対して下水マンホールが盛り上がっている。現地を確認して対応してほしい。	現地を確認したところ、下水道マンホールが道路面に対して5cm程度盛り上がっている状況であるためマンホール蓋の高さ調整を行うとともに、マンホール蓋も耐用年数を超過していることからマンホール蓋取り替え修繕にて対応します。 指示日：令和3年8月16日	一志町田尻	令和3年11月2日
23	令和3年7月22日	白山総合支所 地域振興課	電話	市民	道路外側線付近が陥没、寄りすぎると落下する可能性があり危険なため対応してほしい。	現地確認を行い、道路が陥没して危険な状態であったため修繕を行う。 指示日：令和3年8月20日	白山町川口	令和3年10月29日
24	令和3年7月31日	白山総合支所 地域振興課	電話	市民	道路が陥没、空洞状態で普通車両通行は危険であるので対応してほしい。	現地確認を行い、道路が陥没して危険な状態であったため修繕を行う。 指示日：令和3年8月20日	白山町川口	令和3年10月29日
25	令和3年8月30日	上下水道事業局下 水道工務課	電話	市民	陥没のため至急お願いします。	陥没箇所付近に下水道取付管が埋設されており、管内カメラ調査をしたところ、下水道取付管が破損し土砂堆積していたことから、陥没の原因と考えられるため、下水道取付管修繕を実施したいと思います。 指示日：令和3年8月31日	野田	令和3年11月1日
26	令和3年8月27日	建設部 津北工事事務所	電話	市民	L型がガタついている。	現地確認を行い老朽化した施設でL型側溝が破損しガタついている状態であったため、少額修繕にて修繕を実施します。 指示日：令和3年8月27日	乙部	令和3年11月4日
27	令和3年7月7日	建設部 津北工事事務所	口頭・面談	自治会長	柵の補修をお願いしたい。	現地確認を行い老朽化した施設で集水柵が破損しガタついている状態であったため、少額修繕にて修繕を実施します。 指示日：令和3年8月13日	片田町	令和3年11月4日
28	令和3年7月7日	建設部 津北工事事務所	電話	自治会長	道路が陥没している。	令和3年7月9日にレミファルトにて応急対応。調査の結果、ガス及び下水の原因ではなかったため、陥没補修による修繕を実施します。 指示日：令和3年8月18日	片田志袋町	令和3年11月4日
29	令和3年6月17日	建設部 津北工事事務所	電話	自治会長	陥没があったので対応をお願いします。	令和3年6月17日にレミファルトにて応急対応。再び舗装に下がりが見られたため、陥没補修による修繕を実施します。 指示日：令和3年8月18日	分部	令和3年11月4日
30	令和3年8月16日	建設部 津北工事事務所	口頭・面談	市民	雨が降ると玄関前だけ靴が浸かる程の水が溜まる。玄関前だけ道路が低いと思うのでどうにかならないか。	L型側溝の最下部部に柵が設置されていないことから、降雨の度に滞水すると思われる。改善のため、L型側溝の最も低い箇所に柵を設置し、付近の下水道管に管渠接続。修繕を行う。 指示日：令和3年9月2日	半田	令和3年11月2日
31	令和3年9月1日	上下水道事業局下 水道工務課	電話	市民	自宅前のマンホールがガタついている、またコンクリートも割れているので対応してほしい。	現地確認したところ、マンホール蓋の調整モルタルが劣化し破損していたことがガタつきの原因であった。当該マンホール蓋については耐用年数を経過し、老朽化していることからマンホール蓋取替を修繕にて実施したいと思います。 指示日：令和3年9月3日	豊が丘二丁目	令和3年10月29日

令和3年度 公共土木施設少額修繕実施状況

番号	受付年月日	担当課	受付区分	申出人	申出内容	処理内容	施工場所	課長検査日
32	令和3年8月5日	建設部 津南工事事務所	電話	市民	横断側溝が下がっており、段差ができているため対応してほしい。	現地確認の結果、横断側溝と集水樹の接続部分に段差が確認されたため少額修繕にて横断側溝の据え直しを行います。 指示日：令和3年9月21日	高茶屋小森町	令和3年11月4日
33	令和3年9月10日	上下水道事業局下 水道工務課	電話	市民	建築中の家の前で道路が陥没している。 下水道の取付管の近くなので確認してほしい。	現地にて管内カメラにて下水道取付管の調査を行ったところ、陥没箇所付近で下水道取付管の破損が確認された。 応急処置として仮復旧を行い、後日修繕にて対応します。 指示日：令和3年9月21日	洗見町	令和3年10月29日
34	令和3年9月16日	上下水道事業局下 水道工務課	その他	担当職員	定期点検実施中に、県道上のマンホール蓋ががたついているのを発見しました。	マンホールを確認したところ、受枠部のガタツキと舗装との段差が確認されたため、マンホール蓋の再利用による修繕を実施いたします。指示日：令和3年9月22日	一志町庄村	令和3年11月2日
35	令和3年9月21日	上下水道事業局下 水道工務課	電話	市民	マンホール蓋がガタついているため、現地確認してほしい。	現地確認したところ、老朽化によりマンホール躯体と蓋が一体化していないため、ガタツキが生じていた。また、マンホール蓋の耐用年数も超過していることからマンホール蓋の取替を修繕にて対応したいと思います。 指示日：令和3年9月24日	相生町	令和3年11月1日
36	令和3年9月22日	上下水道事業局下 水道工務課	その他	担当職員	職員によるパトロールにて、マンホール周りの舗装の剥離及びびがたつきを発見した。	マンホール蓋調整部の破損が確認され、マンホール蓋の耐用年数も超過していることから、マンホール蓋の取り替え修繕にて対応します。 指示日：令和3年9月28日	河芸町 杜の街一丁目	令和3年10月29日
37	令和3年7月1日	河芸総合支所 地域振興課	電話	市民	児童の通学路にクラックがあり、危険である。 夏休み期間中に直してほしい。	現地確認を行い、道路が割れている状態であったため、修繕を行う。 指示日：令和3年8月23日	河芸町北黒田	令和3年10月29日
38	令和3年7月16日	安濃総合支所 地域振興課	文章・手紙	市民	道路法面が崩壊しており、危険である。	現地調査を行った結果、道路法面が崩壊した状態であったため、修繕を行う。 指示日：令和3年10月1日	安濃町草生	令和3年11月4日
39	令和3年5月17日	安濃総合支所 地域振興課	文章・手紙	市民	道路が陥没しており、危険である。	現地確認を行い、道路が陥没し危険であったため、バリケード及び敷鉄板にて応急措置を行う。後日修繕を行う。 指示日：令和3年10月1日	安濃町荒木	令和3年11月4日
40	令和3年8月4日	安濃総合支所 地域振興課	電話	市民	道路法面が破損しており、危険である。	現地確認を行った結果、道路法面が破損した状況であるためバリケードにて注意喚起を行い、後日修繕を行う。 指示日：令和3年10月1日	安濃町内多	令和3年11月4日
41	令和3年8月20日	安濃総合支所 地域振興課	電話	市民	道路の路肩が崩壊し、危険である。	現地確認を行った結果、路肩が崩壊し危険であったため路肩ポールを設置し注意喚起を行った。後日修繕を行う。 指示日：令和3年10月1日	安濃町太田	令和3年11月4日
42	令和3年9月1日	安濃総合支所 地域振興課	電話	市民	歩道の路面が損傷しており、危険である。	現地確認を行った結果、歩道の路面が損傷し危険であったため、修繕を行う。 指示日：令和3年10月1日	安濃町田端上野	令和3年11月4日

令和3年度 公共土木施設少額修繕実施状況

番号	受付年月日	担当課	受付区分	申出人	申出内容	処理内容	施工場所	課長検査日
43	令和3年7月8日	白山総合支所 地域振興課	その他	担当職員	倒木により停電が発生し、市道での倒木現場を確認したところ、路肩が破損していたため、修繕したい。	現地確認を行い、路肩が倒木により破損している状態のため、修繕を行う。 指示日：令和3年10月6日	白山町小杉	令和3年10月29日
44	令和3年9月24日	白山総合支所 地域振興課	その他	市民	道路が陥没している。非常に危険なため、早急に直してほしい。	現地確認を行い、道路が陥没しており埋設されているヒューム管が亀裂、破損しており危険な状態のため、修繕を行う。 指示日：令和3年10月8日	白山町川口	令和3年10月29日
45	令和3年9月6日	美里総合支所 地域振興課	文章・手紙	市民	コンクリート舗装が破損しており危険である	現地確認を行い老朽化した施設でコンクリート舗装が破損した状態であったため、修繕を行う。 指示日：令和3年10月12日	美里町平木	令和3年10月29日
46	令和3年6月16日	建設部 津北工事事務所	口頭・面談	市民	家の前の側溝が雨が降るとあふれるので、流れるようにしてほしい。	現場打既設横断暗渠の排水不良が原因で降雨のたびに道路冠水すると思われる。改善のため、側溝の修繕を行う。 指示日：令和3年9月21日	垂水	令和3年11月2日
47	令和3年6月8日	建設部 津南工事事務所	電話	市民	公園と駐車場の間にある側溝が破損しているので、修繕してほしい。	現地確認の結果、側溝が破損し排水機能に支障をきたしていることから、修繕により対応します。 指示日：令和3年10月14日	城山二丁目	令和3年11月4日
48	令和3年10月4日	河芸総合支所 地域振興課	電話	市民	道路が陥没しており、危ない。 至急現地を見に来てほしい。	現地確認を行い、道路が陥没している状態であったため、修繕を行う。 指示日：令和3年10月8日	河芸町東千里	令和3年10月29日
49	令和3年10月8日	河芸総合支所 地域振興課	電話	市民	道路が陥没しており、危険である。	現地確認を行い、道路が陥没している状態であったため、修繕を行う。 指示日：令和3年10月11日	河芸町東千里	令和3年10月29日
50	令和3年10月12日	河芸総合支所 地域振興課	電話	市民	道路が歪んでおり、危険である。	現地確認を行い、道路が歪んでいる状態であったため、修繕を行う。 指示日：令和3年10月14日	河芸町南黒田	令和3年10月29日
51	令和3年10月21日	河芸総合支所 地域振興課	電話	市民	道路が複数箇所陥没しており、危険である。	現地確認を行い、道路が陥没している状態であったため、修繕を行う。 指示日：令和3年10月22日	河芸町影重	令和3年10月29日
52-1	令和3年10月22日	河芸総合支所 地域振興課	電話	市民	道路が陥没しており、危険である。	現地確認を行い、道路が陥没している状態であったため、修繕を行う。 指示日：令和3年10月25日	河芸町上野	令和3年10月29日
52-2	令和3年10月25日	河芸総合支所 地域振興課	電話	市民	道路が陥没しており、危険である。	現地を確認したところ、道路が陥没しており状態であったため、修繕を行う。 指示日：令和3年10月25日	河芸町上野	令和3年10月29日

