

令和3年度 公共土木施設少額修繕実施状況

番号	受付年月日	担当課	受付区分	申出人	申出内容	処理内容	施工場所	課長検査日
1	令和2年12月10日	建設部 津北工事事務所	口頭・面談	市民	雨が降ると道路に水たまりができるので、直してほしい	L型側溝の最下流部に柵が設置されていないことから、降雨の度に滞水すると思われる。改善のため、L型側溝の最も低い箇所に柵を設置し、付近の雨水マンホールに管渠接続。修繕を行う。 指示日：令和3年6月14日	半田	令和3年9月1日
2	令和3年3月17日	建設部 津北工事事務所	電話	市民	L型側溝ががたついていて危ない。子供たちがよく集まっているので、対応してほしい。	令和2年度にレミファルトにて応急対応。雨水排水の機能回復のためL型側溝による修繕を実施します。 指示日：令和3年6月21日	中河原	令和3年9月1日
3	令和3年6月22日	上下水道事業局 下水道工務課	その他	担当職員	マンホール蓋のガタツキが確認された。	マンホール蓋の劣化が原因と思われるため、マンホール蓋取替えによる修繕を実施します。 指示日：令和3年6月25日	柳山津興	令和3年9月1日
4	令和3年6月24日	上下水道事業局 下水道工務課	その他	担当職員	パトロール中に小型マンホールの防護蓋が5cm程度沈下し、路面に段差が生じているのを発見した。	路面との段差と共にマンホール蓋の劣化も確認されたため、マンホール蓋取替えによる修繕を実施します。 指示日：令和3年6月29日	久居野口町	令和3年9月1日
5	令和3年6月25日	上下水道事業局 下水道工務課	その他	担当職員	パトロール時にマンホール蓋ガタつきを確認した。	マンホール蓋の劣化が原因と思われるため、マンホール蓋取替えによる修繕を実施します。 指示日：令和3年6月25日	城山一丁目	令和3年9月1日
6	令和3年6月25日	上下水道事業局 下水道工務課	その他	担当職員	危険箇所点検時にマンホール蓋の腐食を確認した。	マンホール蓋の腐食により通行への危険の恐れがあるため、マンホール蓋取替えによる修繕を実施します。 指示日：令和3年6月28日	半田	令和3年9月1日
7	令和3年7月1日	上下水道事業局 下水道工務課	電話	津北工事事務所	マンホールが周辺舗装より低く水がたまるたびに補修材がとれるため、マンホールの高さを上げてほしい。	水溜まりの解消をするため、マンホール蓋の高さ調整を行うとともにマンホール蓋の劣化も確認されたことから、マンホール蓋取替えによる修繕を実施します。 指示日：令和3年7月5日	半田	令和3年9月1日
8	令和3年7月12日	上下水道事業局 下水道工務課	電話	市民	下水道のマンホールが蓋ががたつき、車が通るたびに音がする。現地を確認し対応してほしい。	現地確認を行ったところ、マンホール蓋の老朽化及び調整部の破損によりがたついている状況であったことから、マンホール蓋取替えによる修繕を実施します。 指示日：令和3年7月21日	一身田中野	令和3年9月1日
9	令和3年7月12日	上下水道事業局 下水道工務課	電話	市民	側溝に大きな穴があり溝事態陥没している状況なので現地を確認してほしい	現地確認したところ、陥没箇所付近に下水道取付管が埋設されており、TVカメラ調査を実施したところ、取付管接続部にズレがあった。それが陥没の原因と想定されることから下工維持第2-3号津地区公共土木施設（下水道）少額修繕（その1）にて取付管修繕を実施したいと思います。指示日：令和3年7月20日	長岡町	令和3年9月1日
10	令和3年7月14日	上下水道事業局 下水道工務課	電話	津建設事務所 管理課	道路パトロール中に県道津関線の下水道マンホールの周囲の舗装が剥がれ、マンホール蓋のがたつきが見られた。舗装の剥離については三重県職員にて仮復旧した。対応をお願いしたい。	現地を確認したところ、車両が通行するたびにマンホールががたついていることを確認し、マンホール内部を調査したところ、蓋受枠部と本体の間にがたつきが見られたため、修繕にて対応します。 指示日：令和3年7月16日	芸濃町椋本	令和3年9月1日
11	令和3年7月16日	上下水道事業局 下水道工務課	電話	市民	マンホール蓋が車両が乗った際、音が鳴る。音が大きくなってきている。	マンホール蓋の劣化が原因と思われるため、マンホール蓋取替えによる修繕を実施したいと思います。 指示日：令和3年7月26日	あつのつ台四丁目	令和3年9月1日

令和3年度 公共土木施設少額修繕実施状況

番号	受付年月日	担当課	受付区分	申出人	申出内容	処理内容	施工場所	課長検査日
12	令和3年7月16日	上下水道事業局 下水道工務課	電話	芸濃総合支所	道路陥没が発生している。下水管が真下にあるようなので、確認をお願いしたい。	現地を確認し、管内カメラにて下水管を調査したところ、陥没箇所直下にて管のズレが確認されたため、修繕にて対応したいと思います。 指示日：令和3年7月26日	芸濃町椋本	令和3年9月1日
13	令和3年7月19日	上下水道事業局 下水道工務課	口頭・面談	市民	私道にある下水のマンホール蓋が低く水が溜まるため、マンホール蓋を調整してほしい。	水溜まりを解消するため、マンホール蓋の高さ調整を行うと共にマンホール蓋の劣化も確認されたことから、マンホール蓋取替えによる修繕を実施します。 指示日：令和3年7月26日	久居二ノ町	令和3年9月1日
14	令和3年7月29日	上下水道事業局 下水道工務課	その他	担当職員	パトロール中に昨年度陥没し応急処置を実施した箇所に沈下がみられた。	現地再調査したところ、下水道本管から土砂の流入を確認した。陥没の原因であると思われるため、本管補修による修繕を実施します。 指示日：令和3年7月29日	西丸之内	令和3年9月1日
15-1	令和3年3月18日	建設部 津北工事事務所	口頭・面談	市民	側溝の一部が破損しているので直してほしい	現地確認を行い老朽化した施設で柵板が破損した状態であったため、修繕を行う。 指示日：令和3年7月6日	大里窪田町	令和3年9月1日
15-2	令和3年3月31日	建設部 津北工事事務所	電話	市民	側溝補修要望	現地確認を行い老朽化した施設で側溝が破損した状態であったため、修繕を行う。 指示日：令和3年7月6日	大里睦合町	令和3年9月1日
15-3	令和3年6月14日	建設部 津北工事事務所	電話	自治会長	穴ぼこがあるので埋めてほしい	現地確認を行い、雨水排水の破損が原因で陥没が発生し危険であるため応急処置を行ったのち雨水排水の機能回復のため修繕を行う。 指示日：令和3年7月6日	大里川北町	令和3年9月1日
16	令和3年5月10日	久居総合支所 地域振興課	電話	市民	水路クラックがあるため確認してほしい。	水路側壁際の管理道路において、陥没を起こしており、通路コンクリートにクラック割れが発生しているため、修繕を行う 指示日：令和3年7月28日	久居西鷹跡町	令和3年9月6日
17	令和3年8月3日	上下水道事業局 下水道工務課	電話	市民	排水不良であるため公共柵の確認をお願いしたい。	現地を確認したところ、取付管の破損による閉塞が確認されたことから、修繕により対応します。 指示日：令和3年8月3日	河辺町	令和3年10月29日
18	令和3年8月3日	上下水道事業局 下水道工務課	その他	担当職員	維持管理担当職員にてパトロール実施中に、近接する二箇所の下水道マンホール蓋のがたつきを発見した。	がたついているマンホールを確認したところ、マンホール蓋の老朽化により蓋及び受枠が破損し、ガタツキが生じているため、修繕にて対応します。 指示日：令和3年8月4日	白山町上ノ村	令和3年11月2日
19	令和3年8月3日	上下水道事業局 下水道工務課	その他	担当職員	維持管理担当職員にて管路調査を実施中に近接する二箇所の取付管及び公共ますの破損箇所を発見した。	カメラ調査をしたところ、取付管の破損箇所より侵入水が確認され、また、公共ますの不具合も判明したことから、取付管及び公共ます二箇所の修繕を実施したいと思います。 指示日：令和3年8月4日	白山町二本木	令和3年11月2日
20	令和3年8月3日	香良洲総合支所 地域振興課	口頭・面談	市民	L型側溝が下がってきて段差が生じているため、解消してほしい。	現地で側溝の沈下を確認し、解消するため修繕を行う。 指示日：令和3年8月10日	香良洲町	令和3年11月1日

令和3年度 公共土木施設少額修繕実施状況

番号	受付年月日	担当課	受付区分	申出人	申出内容	処理内容	施工場所	課長検査日
21	令和3年6月28日	白山総合支所 地域振興課	文章・手紙	市民	生活排水及び道路排水が適正に処理されていないことから水路の側面及び底面の補修	現地確認を行い、老朽化した施設で側溝が破損した状態であったため、修繕を行う。 指示日：令和3年8月12日	白山町岡	令和3年10月29日
22	令和3年8月13日	上下水道事業局 下水道工務課	口頭・面談	職員	道路面に対して下水マンホールが盛り上がっている。現地を確認して対応してほしい。	現地を確認したところ、下水道マンホールが道路面に対して5cm程度盛り上がっている状況であるためマンホール蓋の高さ調整を行うとともに、マンホール蓋も耐用年数を超過していることからマンホール蓋取り替え修繕にて対応します。 指示日：令和3年8月16日	一志町田尻	令和3年11月2日
23	令和3年7月22日	白山総合支所 地域振興課	電話	市民	道路外側線付近が陥没、寄りすぎると落下する可能性があり危険なため対応してほしい。	現地確認を行い、道路が陥没して危険な状態であったため修繕を行う。 指示日：令和3年8月20日	白山町川口	令和3年10月29日
24	令和3年7月31日	白山総合支所 地域振興課	電話	市民	道路が陥没、空洞状態で普通車両通行は危険であるので対応してほしい。	現地確認を行い、道路が陥没して危険な状態であったため修繕を行う。 指示日：令和3年8月20日	白山町川口	令和3年10月29日
25	令和3年8月30日	上下水道事業局 下水道工務課	電話	市民	陥没のため至急お願いします。	陥没箇所付近に下水道取付管が埋設されており、管内カメラ調査をしたところ、下水道取付管が破損し土砂堆積していたことから、陥没の原因と考えられるため、下水道取付管修繕を実施したいと思います。 指示日：令和3年8月31日	野田	令和3年11月1日
26	令和3年8月27日	建設部 津北工事事務所	電話	市民	L型がガタついている。	現地確認を行い老朽化した施設でL型側溝が破損しガタついている状態であったため、少額修繕にて修繕を実施します。 指示日：令和3年8月27日	乙部	令和3年11月4日
27	令和3年7月7日	建設部 津北工事事務所	口頭・面談	自治会長	樹の補修をお願いしたい。	現地確認を行い老朽化した施設で集水樹が破損しガタついている状態であったため、少額修繕にて修繕を実施します。 指示日：令和3年8月13日	片田町	令和3年11月4日
28	令和3年7月7日	建設部 津北工事事務所	電話	自治会長	道路が陥没している。	令和3年7月9日にレミファルトにて応急対応。調査の結果、ガス及び下水の原因ではなかったため、陥没補修による修繕を実施します。 指示日：令和3年8月18日	片田志袋町	令和3年11月4日
29	令和3年6月17日	建設部 津北工事事務所	電話	自治会長	陥没があったので対応をお願いします。	令和3年6月17日にレミファルトにて応急対応。再び舗装に下がりが見られたため、陥没補修による修繕を実施します。 指示日：令和3年8月18日	分部	令和3年11月4日
30	令和3年8月16日	建設部 津北工事事務所	口頭・面談	市民	雨が降ると玄関前だけ靴が浸かる程の水が溜まる。玄関前だけ道路が低いと思うのでどうにかならないか。	L型側溝の最下流部に樹が設置されていないことから、降雨の度に滞水すると思われる。改善のため、L型側溝の最も低い箇所に樹を設置し、付近の下水道管に管渠接続。修繕を行う。 指示日：令和3年9月2日	半田	令和3年11月2日
31	令和3年9月1日	上下水道事業局 下水道工務課	電話	市民	自宅前のマンホールがガタついている、またコンクリートも割れているので対応してほしい。	現地確認したところ、マンホール蓋の調整モルタルが劣化し破損していたことがガタつきの原因であった。当該マンホール蓋については耐用年数を経過し、老朽化していることからマンホール蓋取替を修繕にて実施したいと思います。 指示日：令和3年9月3日	豊が丘二丁目	令和3年10月29日

令和3年度 公共土木施設少額修繕実施状況

番号	受付年月日	担当課	受付区分	申出人	申出内容	処理内容	施工場所	課長検査日
32	令和3年8月5日	建設部 津南工事事務所	電話	市民	横断側溝が下がっており、段差ができているため対応してほしい。	現地確認の結果、横断側溝と集水樹の接続部分に段差が確認されたため少額修繕にて横断側溝の末直しを行います。 指示日：令和3年9月21日	高茶屋小森町	令和3年11月4日
33	令和3年9月10日	上下水道事業局 下水道工務課	電話	市民	建築中の家の前で道路が陥没している。 下水道の取付管の近くなので確認してほしい。	現地にて管内カメラにて下水道取付管の調査を行ったところ、陥没箇所付近で下水道取付管の破損が確認された。 応急処置として仮復旧を行い、後日修繕にて対応します。 指示日：令和3年9月21日	洪見町	令和3年10月29日
34	令和3年9月16日	上下水道事業局 下水道工務課	その他	担当職員	定期点検実施中に、県道上のマンホール蓋ががたついているのを発見しました。	マンホールを確認したところ、受枠部のガタツキと舗装との段差が確認されたため、マンホール蓋の再利用による修繕を実施いたします。 指示日：令和3年9月22日	一志町庄村	令和3年11月2日
35	令和3年9月21日	上下水道事業局 下水道工務課	電話	市民	マンホール蓋がガタついているため、現地確認してほしい。	現地確認したところ、老朽化によりマンホール躯体と蓋が一体化していないため、ガタツキが生じていた。また、マンホール蓋の耐用年数も超過していることからマンホール蓋の取替を修繕にて対応したいと思います。 指示日：令和3年9月24日	相生町	令和3年11月1日
36	令和3年9月22日	上下水道事業局 下水道工務課	その他	担当職員	職員によるパトロールにて、マンホール周りの舗装の剥離及びがたつきを発見した。	マンホール蓋調整部の破損が確認され、マンホール蓋の耐用年数も超過していることから、マンホール蓋の取り替え修繕にて対応します。 指示日：令和3年9月28日	河芸町 杜の街一丁目	令和3年10月29日
37	令和3年7月1日	河芸総合支所 地域振興課	電話	市民	児童の通学路にクラックがあり、危険である。 夏休み期間中に直してほしい。	現地確認を行い、道路が割れている状態であったため、修繕を行う。 指示日：令和3年8月23日	河芸町北黒田	令和3年10月29日
38	令和3年7月16日	安濃総合支所 地域振興課	文章・手紙	市民	道路法面が崩壊しており、危険である。	現地調査を行った結果、道路法面が崩壊した状態であったため、修繕を行う。 指示日：令和3年10月1日	安濃町草生	令和3年11月4日
39	令和3年5月17日	安濃総合支所 地域振興課	文章・手紙	市民	道路が陥没しており、危険である。	現地確認を行い、道路が陥没し危険であったため、バリケード及び敷鉄板にて応急措置を行う。後日修繕を行う。 指示日：令和3年10月1日	安濃町荒木	令和3年11月4日
40	令和3年8月4日	安濃総合支所 地域振興課	電話	市民	道路法面が破損しており、危険である。	現地確認を行った結果、道路法面が破損した状況であるためバリケードにて注意喚起を行い、後日修繕を行う。 指示日：令和3年10月1日	安濃町内多	令和3年11月4日
41	令和3年8月20日	安濃総合支所 地域振興課	電話	市民	道路の路肩が崩壊し、危険である。	現地確認を行った結果、路肩が崩壊し危険であったため路肩ポールを設置し注意喚起を行った。後日修繕を行う。 指示日：令和3年10月1日	安濃町太田	令和3年11月4日
42	令和3年9月1日	安濃総合支所 地域振興課	電話	市民	歩道の路面が損傷しており、危険である。	現地確認を行った結果、歩道の路面が損傷し危険であったため、修繕を行う。 指示日：令和3年10月1日	安濃町田端上野	令和3年11月4日

令和3年度 公共土木施設少額修繕実施状況

番号	受付年月日	担当課	受付区分	申出人	申出内容	処理内容	施工場所	課長検査日
43	令和3年7月8日	白山総合支所 地域振興課	その他	担当職員	停電が倒木により発生し、市道での倒木現場を確認したところ、路肩が破損していたため、修繕したい。	現地確認を行い、路肩が倒木により破損している状態のため、修繕を行う。 指示日：令和3年10月6日	白山町小杉	令和3年10月29日
44	令和3年9月24日	白山総合支所 地域振興課	その他	市民	道路が陥没している。非常に危険なため、早急に直してほしい。	現地確認を行い、道路が陥没しており埋設されているヒューム管が亀裂、破損しており危険な状態のため、修繕を行う。 指示日：令和3年10月8日	白山町川口	令和3年10月29日
45	令和3年9月6日	美里総合支所 地域振興課	文章・手紙	市民	コンクリート舗装が破損しており危険である	現地確認を行い老朽化した施設でコンクリート舗装が破損した状態であったため、修繕を行う。 指示日：令和3年10月12日	美里町平木	令和3年10月29日
46	令和3年6月16日	建設部 津北工事事務所	口頭・面談	市民	家の前の側溝が雨が降るとあふれるので、流れるようにしてほしい。	現場打設横断暗渠の排水不良が原因で降雨のたびに道路冠水すると思われる。改善のため、側溝の修繕を行う。 指示日：令和3年9月21日	垂水	令和3年11月2日
47	令和3年6月8日	建設部 津南工事事務所	電話	市民	公園と駐車場の間にある側溝が破損しているので、修繕してほしい。	現地確認の結果、側溝が破損し排水機能に支障をきたしていることから、修繕により対応します。 指示日：令和3年10月14日	城山二丁目	令和3年11月4日
48	令和3年10月4日	河芸総合支所 地域振興課	電話	市民	道路が陥没しており、危ない。 至急現地を見に来てほしい。	現地確認を行い、道路が陥没している状態であったため、修繕を行う。 指示日：令和3年10月8日	河芸町東千里	令和3年10月29日
49	令和3年10月8日	河芸総合支所 地域振興課	電話	市民	道路が陥没しており、危険である。	現地確認を行い、道路が陥没している状態であったため、修繕を行う。 指示日：令和3年10月11日	河芸町東千里	令和3年10月29日
50	令和3年10月12日	河芸総合支所 地域振興課	電話	市民	道路が歪んでおり、危険である。	現地確認を行い、道路が歪んでいる状態であったため、修繕を行う。 指示日：令和3年10月14日	河芸町南黒田	令和3年10月29日
51	令和3年10月21日	河芸総合支所 地域振興課	電話	市民	道路が複数箇所陥没しており、危険である。	現地確認を行い、道路が陥没している状態であったため、修繕を行う。 指示日：令和3年10月22日	河芸町影重	令和3年10月29日
52-1	令和3年10月22日	河芸総合支所 地域振興課	電話	市民	道路が陥没しており、危険である。	現地確認を行い、道路が陥没している状態であったため、修繕を行う。 指示日：令和3年10月25日	河芸町上野	令和3年10月29日
52-2	令和3年10月25日	河芸総合支所 地域振興課	電話	市民	道路が陥没しており、危険である。	現地を確認したところ、道路が陥没しており状態であったため、修繕を行う。 指示日：令和3年10月25日	河芸町上野	令和3年10月29日

令和3年度 公共土木施設少額修繕実施状況

番号	受付年月日	担当課	受付区分	申出人	申出内容	処理内容	施工場所	課長検査日
53	令和3年10月25日	河芸総合支所 地域振興課	電話	市民	道路法面が破損しており、危険である。	現地を確認したところ、のり面が崩壊しており状態であったため、修繕を行う。 指示日：令和3年10月25日	河芸町北黒田	令和3年10月29日
54	令和4年11月9日	上下水道事業局 下水道工務課	電話	市民	解体作業中に宅地内に埋設管があり、破損しているので確認してほしい。	現地確認したところ、雨水管が埋設されており、部分的に破損していた。雨水管を確認したところ、現状機能していなかったことから敷地境界部において陥没防止のため閉塞を修繕にて実施します。 指示日：令和3年11月9日	南中央	令和4年3月25日
55	令和3年8月31日	久居総合支所 地域振興課	電話	自治会長	水路クラックがあるため確認してほしい。	現地を確認したところ水路部分の破損が認められたため、少額修繕で対応する。 指示日：令和3年11月10日	久居西鷹跡町	令和4年1月6日
56	令和3年8月3日	久居総合支所 地域振興課	電話	市民	準用河川丸ヶ谷川の右岸に陥没があるため確認してほしい。	準用河川丸ヶ谷川の右岸に陥没が確認されたため、少額修繕で対応する。 指示日：令和3年11月10日	榊原町	令和4年1月6日
57	令和3年11月1日	美杉総合支所 地域振興課	その他	担当職員	市道八知下之川線で道路の路肩が崩落している。L=6.0m	道路路肩が崩落しているため、植生土のう積工によって修繕を行う。 指示日：令和3年11月11日	美杉町下之川	令和4年1月5日
58	令和3年8月13日	美杉総合支所 地域振興課	電話	自治会長	市道大野横線の路肩石積みが人家裏で崩落している。	道路路肩の既設空石積工が崩落しているため、練石積工にて修繕を行う。 指示日：令和3年12月12日	美杉町八知	令和4年1月5日
59	令和3年11月1日	美杉総合支所 地域振興課	その他	担当職員	市道寺広本線の横断側溝の流末水路が損傷している。	横断側溝の流末水路が損傷しているため、水路修繕を行う。 指示日：令和3年11月12日	美杉町竹原	令和4年1月5日
60	令和3年11月11日	上下水道事業局 下水道工務課	電話	市民	マンホール蓋がガタついているので、確認してください。	現地確認したところ、マンホール蓋にガタツキが生じていた。また、マンホール蓋の耐用年数も超過していることからマンホール蓋の取替を修繕にて対応したいと思います。 指示日：令和3年11月17日	大門	令和4年3月25日
61	令和3年7月5日	美杉総合支所 地域振興課	ファックス	市民	道路側溝横の道路が陥没している。直してほしい。	道路側溝底部を流れる水によって側溝底部の土砂が流失し、それに伴い道路が陥没している。砕石で埋め戻すとともに、止水壁と暗渠排水管を設けて排水を促し再発を防止する。 指示日：令和3年11月18日	美杉町石名原	令和4年1月5日
62	令和3年11月15日	上下水道事業局 下水道工務課	電話	市民	マンホール蓋のガタツキがあるため、確認してください。	現地確認したところ、マンホール蓋にガタツキが生じていた。また、マンホール蓋の耐用年数も超過していることからマンホール蓋の取替を修繕にて対応したいと思います。 指示日：令和3年11月19日	乙部	令和4年3月25日
63	令和3年11月10日	上下水道事業局 下水道工務課	電話	市民	マンホールが飛び上がっているため、現場確認をお願いします。	現地を確認したところ、マンホール蓋と舗装面の段差及び、耐用年数超過による劣化も認められたため、修繕を行う。 指示日：令和3年11月19日	垂水	令和4年3月25日

令和3年度 公共土木施設少額修繕実施状況

番号	受付年月日	担当課	受付区分	申出人	申出内容	処理内容	施工場所	課長検査日
64	令和3年11月26日	上下水道事業局 下水道工務課	電話	市民	マンホール蓋がガタついているので、確認してほしい。	現地確認したところ、マンホール蓋にガタツキが生じていた。また、マンホール蓋の耐用年数も超過していることからマンホール蓋の取替を修繕にて対応したいと思います。 指示日：令和3年12月1日	寿町	令和4年3月25日
65	令和3年6月25日	美杉総合支所 地域振興課	ファックス	市民	ごみ集積所前の道路が陥没している。	コルゲート管底部が腐朽したことでヒューム管とのつなぎ目に段差を生じ、そこから盛土が抜け落ちて路面の陥没を引き起こした。腐朽したコルゲート管を撤去し、ヒューム管を設置して修繕を行う。 指示日：令和3年12月7日	美杉町太郎生	令和4年1月5日
66	令和3年9月2日	建設部 津北工事事務所	電話	市民	道路上に穴があいている。対応してほしい。	現地確認を行い、老朽化した管が原因で陥没が発生したため、修繕を行う 指示日：令和3年12月7日	丸ノ内養正町	令和4年3月22日
67	令和3年10月4日	建設部 津南工事事務所	ファックス	市民	マンホール周りが下がっており水たまりができています。	現場確認の結果、マンホールを中心に舗装が下がっており、水たまりが確認されたため、少額修繕にて舗装打ち換えを行います。 指示日：令和3年12月7日	雲出鋼管町	令和4年3月25日
68	令和3年5月7日	一志総合支所 地域振興課	文章・手紙	自治会長	市道のコンクリートが割れて陥没し、雨天時に泥水がたまっているため、補修をしてほしい	現地を確認したところ、路面の一部が低く、部分的に水たまりができるため修繕を行う。 指示日：令和3年12月14日	一志町波瀬	令和4年3月28日
69	令和3年6月9日	一志総合支所 地域振興課	文章・手紙	自治会長	道路法面の土が流出して舗装との間に段差ができており住民から要望がありました。ついては、法面補修工事をしてほしい。	市道法面部分が崩壊しているため修繕を行う。 指示日：令和3年12月14日	一志町波瀬	令和4年3月28日
70	令和3年7月15日	建設部 津南工事事務所	文章・手紙	自治会連合会長	側溝が欠けていたり、車が通るたびにガタガタ騒音がするためなおしていただきたいです。	現場確認の結果、側溝蓋の破損等確認できたため、少額修繕にて側溝蓋の改修を行います。 指示日：令和3年12月15日	高茶屋三丁目	令和4年3月25日
71	令和3年11月4日	建設部 津南工事事務所	電話	自治会長	道路端部が陥没しているため、対応していただきたい。	現場確認の結果、水路の目地部からの土砂流出による陥没が確認されたため、少額修繕にて対応。 指示日：令和3年12月15日	雲出伊倉津町	令和4年3月25日
72	令和3年12月17日	上下水道事業局 下水道工務課	電話	津北工事事務所	下水道取付管路上で陥没しているので現地確認してほしい。	管内カメラ調査をしたところ、下水道取付管に一部破損が確認されたため、修繕にて対応したいと思います。 指示日：令和3年12月17日	河辺町	令和4年3月24日
73	令和3年12月20日	美里総合支所 地域振興課	口頭・面談	市民	市道の法面が崩れているの。	現地確認を行い道路法面が破損した状態であったため、修繕を行う 指示日：令和3年12月27日	美里町五百野	令和4年3月25日
74	令和3年12月15日	美里総合支所 地域振興課	文章・手紙	自治会長	側溝が破損しており、危険である。	現地確認を行い老朽化した施設で側溝が破損した状態であったため、修繕を行う。 指示日：令和3年12月27日	美里町北長野	令和4年3月25日

令和3年度 公共土木施設少額修繕実施状況

番号	受付年月日	担当課	受付区分	申出人	申出内容	処理内容	施工場所	課長検査日
75	令和3年12月27日	一志総合支所 地域振興課	その他	担当職員	市職員がパトロール時に路面沈下を発見し調査したところ、陥没が判明。	道路陥没補修のため修繕を行う。 指示日：令和4年1月4日	一志町小山	令和4年3月28日
76	令和3年12月27日	一志総合支所 地域振興課	その他	担当職員	市職員がパトロール時に、路面が陥没していることを発見。	道路陥没補修のため修繕を行う。 指示日：令和4年1月4日	一志町高野	令和4年3月28日
77	令和3年11月5日	河芸総合支所 地域振興課	電話	市民	舗装が盛り上がり、歩行者等つまづく恐れがあるため対応を検討してほしい。	現地を確認したところ、道路が陥没しており危険な状態であったため、修繕を行う 指示日：令和4年1月5日	河芸町 杜の街一丁目	令和4年3月18日
78	令和3年8月3日	河芸総合支所 地域振興課	文章・手紙	市民	道路が陥没しており、危険であるため対応を検討してほしい	現地を確認したところ、道路が陥没しており危険な状態であったため、修繕を行う 指示日：令和4年1月5日	河芸町一色	令和4年3月18日
79	令和3年8月3日	河芸総合支所 地域振興課	文章・手紙	市民	法面が陥没しており、危険であるため対応を検討してほしい	現地を確認したところ、法面が陥没しており危険な状態であったため修繕を行う 指示日：令和4年1月5日	河芸町中別保	令和4年3月18日
80	令和3年10月11日	河芸総合支所 地域振興課	文章・手紙	市民	法面が陥没しており危険であるため対応を検討してほしい	現地を確認したところ、法面が陥没しており危険な状態であったため、修繕を行う 指示日：令和4年1月5日	河芸町赤部	令和4年3月18日
81-1	令和3年11月22日	河芸総合支所 地域振興課	文章・手紙	市民	側溝の水の流れが悪く一部陥没している箇所があるため対応を検討してほしい	現地を確認したところ、水の流れが悪く陥没している箇所があったため修繕を行う 指示日：令和4年1月5日	河芸町千里ヶ丘	令和4年3月18日
81-2	令和3年12月14日	河芸総合支所 地域振興課	文章・手紙	市民	側溝が老朽化により割れているため対応を検討してほしい。	現地を確認したところ、側溝が割れている状態であったため修繕を行う 指示日：令和4年1月5日	河芸町千里ヶ丘	令和4年3月18日
82	令和4年1月4日	一志総合支所 地域振興課	その他	担当職員	市職員がパトロール時に、路面の陥没を発見。	道路陥没補修のため修繕を行う。 指示日：令和4年1月7日	一志町高野	令和4年3月28日
83	令和3年12月27日	建設部 津北工事事務所	電話	自治会長	路肩の補修をお願いします。	現地確認を行ったところ、集水溝及び埋設管が破損している状態であったため修繕を行う。 指示日：令和4年1月6日	片田長谷町	令和4年3月22日
84	令和3年12月27日	建設部 津北工事事務所	電話	市民	樹の蓋が無く危険なので、対応をお願いします。	現地確認を行ったところ、開口部となり危険なため修繕にて対応する。 指示日：令和4年1月6日	末広町	令和4年3月22日

令和3年度 公共土木施設少額修繕実施状況

番号	受付年月日	担当課	受付区分	申出人	申出内容	処理内容	施工場所	課長検査日
85	令和3年12月27日	建設部 津北工事事務所	口頭・面談	自治会長	道路が陥没しているため確認してほしい。	現地確認をしたところ、配管が脱落し陥没していることを確認した。 修繕にて対応する。 指示日：令和4年1月6日	片田志袋町	令和4年3月22日
86	令和4年1月7日	上下水道事業局 下水道工務課	電話	市民	マンホール蓋がガタついているため、現地確認して下さい。	現地確認したところ、マンホール蓋にガタツキが生じていた。また、マンホール蓋の耐用年数も超過していることからマンホール蓋の取替を修繕にて対応したいと思います。 指示日：令和4年1月11日	中河原	令和4年3月25日
87	令和4年1月13日	上下水道事業局 下水道工務課	電話	市民	マンホール蓋がガタついているため、現地確認して下さい。	現地確認したところ、マンホール蓋の受枠にガタツキが生じていた。また、マンホール蓋の耐用年数も超過していることからマンホール蓋の取替を修繕にて対応したいと思います。 指示日：令和4年1月17日	中河原	令和4年3月25日
88	令和4年1月13日	上下水道事業局 下水道工務課	電話	市民	マンホール蓋がガタついているため、現地確認して下さい。	現地確認したところ、マンホール蓋（落とし込み式）にガタツキが生じていた。また、マンホール蓋の耐用年数も超過していることからマンホール蓋の取替を修繕にて対応したいと思います。 指示日：令和4年1月17日	新東町	令和4年3月25日
89	令和3年12月15日	美杉総合支所 地域振興課	その他	担当職員	路肩が崩落している。	道路路肩が崩落しているため、修繕を行う。 指示日：令和4年1月18日	美杉町八知	令和4年3月2日
90	令和4年1月14日	美杉総合支所 地域振興課	その他	担当職員	路面が陥没している。	道路路面が陥没しているため、修繕を行う。 指示日：令和4年1月18日	美杉町竹原	令和4年3月2日
91	令和3年12月27日	建設部 津北工事事務所	電話	市民	側溝の鉄板の蓋が落ちこんでいるので直してほしい。	現場確認を行い、側溝蓋が破損した状態であったため、修繕を行う。 指示日：令和4年1月19日	修成町	令和4年3月22日
92	令和4年1月21日	河芸総合支所 地域振興課	電話	市民	グラウンドが陥没しており、危険であるため早急に対応していただきたい	現地確認をしたところ、陥没しており危険な状態であったため修繕を行う 指示日：令和4年1月24日	河芸町上野	令和4年3月18日
93	令和4年1月20日	美杉総合支所 地域振興課	その他	担当職員	2箇所路面陥没している。	道路路面が2箇所陥没しているため、修繕を行う。 指示日：令和4年1月24日	美杉町八知	令和4年3月2日
94-1	令和3年10月5日	建設部 津北工事事務所	電話	市民	側溝清掃をお願いします。	調査したところ、管口から5m先で管が閉塞されていることが判明。 側溝接続不良であることから、排水機能の復旧を目的に近くのマンホールに管で接続する修繕にて対応 指示日：令和4年1月24日	藤方	令和4年3月22日
94-2	令和4年1月12日	建設部 津北工事事務所	電話	市民	エプロンにクラックが入っている。	コンクリートに亀裂があるため、少額修繕にて対応 指示日：令和4年1月24日	藤方	令和4年3月22日

令和3年度 公共土木施設少額修繕実施状況

番号	受付年月日	担当課	受付区分	申出人	申出内容	処理内容	施工場所	課長検査日
95	令和4年1月17日	美里総合支所 地域振興課	文章・手紙	市民	側溝蓋が破損しており、危険である。	現地確認を行い老朽化した施設で側溝蓋が破損した状態であったため、修繕を行う。 指示日：令和4年1月25日	美里町五百野	令和4年3月25日
96	令和4年1月17日	美里総合支所 地域振興課	文章・手紙	市民	舗装がひび割れており、危険である。	現地確認を行い老朽化した施設で舗装が破損した状態であったため、修繕を行う。 指示日：令和4年1月27日	美里町家所	令和4年3月25日
97	令和4年1月10日	美里総合支所 地域振興課	文章・手紙	自治会長	側溝が破損しており、危険である。	現地確認を行い老朽化した施設で側溝が破損した状態であったため、修繕を行う。 指示日：令和4年1月27日	美里町北長野	令和4年3月25日
98	令和3年12月27日	建設部 津北工事事務所	電話	市民	側溝が壊れているので修理して欲しい。	現地確認を行い側溝が破損している状態であったため、修繕を行う。 指示日：令和4年1月31日	一身田上津部田	令和4年3月14日
99	令和3年12月28日	建設部 津北工事事務所	電話	市民	水路のコンクリート落ちており危ないので補修して欲しい。	現地確認したところ、張コンクリートが破損している状態であったため、修繕を行う。 指示日：令和4年1月31日	一身田中野	令和4年3月14日
100-1	令和4年1月24日	建設部 津北工事事務所	電話	市民	歩道に段差があり危険である。	現地確認したところ、歩車道境界ブロックが破損している状態であった。段差解消のため修繕を実施します。 指示日：令和4年1月31日	幸町	令和4年3月22日
100-2	令和4年1月24日	建設部 津北工事事務所	電話	市民	L型側溝に水がたまる。	雨水排水の機能回復のためL型側溝による修繕を実施します。 指示日：令和4年1月31日	柳山津興	令和4年3月22日
101	令和4年1月7日	上下水道事業局 下水道工務課	電話	市民	L型側溝が落ち込んでいるため、復旧してほしい。	カメラ調査をしたところ、下水道取付管に一部破損が確認されたため、修繕にて対応したいと思います。 指示日：令和4年1月13日	渋見町	令和4年3月24日
102	令和4年1月18日	上下水道事業局 下水道工務課	電話	市民	マンホールが下がっており水がたまるので対応してほしい。	現地を確認したところ、小口径マンホールが下がっていた。マンホール蓋の耐用年数も超過しているため、マンホール蓋の取替え及び嵩上を修繕にて対応します。 指示日：令和4年1月19日	垂水	令和4年3月25日
103	令和3年10月1日	久居総合支所 地域振興課	口頭・面談	自治会長	赤道の路肩が崩れているので修復してほしい。	法面崩壊が見られたため、少額修繕で対応する。 指示日：令和4年1月19日	榊原町	令和4年3月28日
104	令和3年9月22日	久居総合支所 地域振興課	口頭・面談	市民	道路の補修をお願いします。	道路の補修が必要と認められたため、少額修繕で対応する。 指示日：令和4年1月24日	森町	令和4年3月28日

令和3年度 公共土木施設少額修繕実施状況

番号	受付年月日	担当課	受付区分	申出人	申出内容	処理内容	施工場所	課長検査日
105	令和4年1月24日	香良洲総合支所 地域振興課	電話	市民	横断水路が破損しており、機能していない状況であるので解消してほしい。	現場を確認し、横断水路の補修を行う。 指示日：令和4年1月24日	香良洲町	令和4年3月25日
106	令和3年4月21日	久居総合支所 地域振興課	口頭・面談	自治会長	道路東側の排水路のU字溝がずれ、U字溝の下に空洞ができています。崩れる可能性が高いため補修をお願いしたい。	U字溝下に空洞が見られたため、少額修繕で対応する。 指示日：令和4年1月19日	戸木町	令和4年3月28日
107	令和4年2月1日	香良洲総合支所 地域振興課	その他	担当職員	公園の遊歩道が、木の根の隆起により、歩行に支障をきたしている。	現場を確認し、遊歩道の補修を行う。 指示日：令和4年2月21日	香良洲町	令和4年3月25日
108	令和4年2月1日	白山総合支所 地域振興課	電話	市民	排水路がガタついている。	現地確認を行い、水路がガタつき正常に排水できない状態のため、修繕を行う。 指示日：令和4年2月2日	白山町二本木	令和4年3月18日
109	令和3年12月28日	白山総合支所 地域振興課	電話	市民	路肩が欠損しフェンスの基礎が露出している箇所があるため修繕してほしい。	路肩の欠損を復旧するため、修繕を行う。 指示日：令和4年2月2日	白山町佐田	令和4年3月18日
110	令和4年1月11日	美里総合支所 地域振興課	口頭・面談	自治会長	路面が荒れており、危険である。	現地確認を行い路面が荒れており通行に支障するため、修繕を行う。 指示日：令和4年2月3日	美里町桂畑	令和4年3月25日
111	令和4年1月27日	美里総合支所 地域振興課	文章・手紙	自治会長	市道の路側の石積みが破損しており、危険である。	現地確認を行い市道の路側の石積み破損状態であったため、修繕を行う。指示日：令和4年2月4日	美里町南長野	令和4年3月25日
112	令和4年2月7日	上下水道事業局 下水道工務課	電話	自治会長	下水道マンホール（二か所）が路面に対して沈んでおり大きな水たまりになっている。状況を確認して対応してほしい。	現地を確認したところ、小口径マンホールの蓋が沈下したことにより、道路面に段差が生じている状況であり、マンホール蓋の耐用年数も超過しているため、マンホール蓋の取替え修繕にて対応します。 指示日：令和4年2月14日	久居野口町	令和4年3月24日
113	令和4年2月14日	上下水道事業局 下水道工務課	その他	担当職員	パトロール中にマンホール蓋のガタツキを見つけた。	マンホール蓋の裏側が腐食していたことからマンホール蓋の取替を修繕にて対応したいと思います。 指示日：令和4年2月15日	高茶屋小森町	令和4年3月23日
114	令和4年2月4日	上下水道事業局 下水道工務課	電話	市民	公共樹が破損しているので確認してほしい。	現地確認したところ、公共樹の蓋が破損しているため、修繕にて対応します。 指示日：令和4年2月15日	久居野村町	令和4年3月24日
115	令和4年2月10日	上下水道事業局 下水道工務課	電話	市民	下水道マンホールの上を車両が通るたびに音がする。状況を確認して対応してほしい。	現地を確認したところ、マンホール蓋調整部の破損によりガタツキが生じている状況であり、マンホール蓋の耐用年数も超過しているため、マンホール蓋の取替え修繕にて対応します。 指示日：令和4年2月17日	中河原	令和4年3月25日

令和3年度 公共土木施設少額修繕実施状況

番号	受付年月日	担当課	受付区分	申出人	申出内容	処理内容	施工場所	課長検査日
116	令和4年2月14日	上下水道事業局 下水道工務課	電話	市民	下水道マンホールの上を車両が通ると音がする。状況を確認して対応してほしい。	現地を確認したところ、マンホール蓋受枠部の破損によりガタツキが生じている状況であり、マンホール蓋の耐用年数も超過しているため、マンホール蓋の取替え修繕にて対応します。 指示日：令和4年2月17日	安濃町妙法寺	令和4年3月24日
117	令和4年2月14日	上下水道事業局 下水道工務課	その他	担当職員	職員による点検中に、下水道マンホールのがタツキを発見した。	調査を実施したところ、マンホール蓋調整部の破損によりガタツキが生じている状況であり、マンホール蓋の耐用年数も超過しているため、マンホール蓋の取替え修繕にて対応します。 指示日：令和4年2月17日	一志町高野	令和4年3月23日
118	令和4年2月18日	上下水道事業局 下水道工務課	その他	担当職員	パトロール中にマンホールの下がり、ガタつきを確認した。	マンホールが下がっており、ガタツキも確認した。マンホール蓋の耐用年数も超過していることからマンホール蓋の取替え及び嵩上を修繕にて対応します。 指示日：令和4年2月18日	城山三丁目	令和4年3月23日
119	令和4年2月17日	上下水道事業局 下水道工務課	その他	担当職員	職員による点検中に、下水道マンホールのがタツキを発見した。	調査を実施したところ、マンホール蓋調整部の破損によりガタツキが生じている状況であり、マンホール蓋の耐用年数も超過しているため、マンホール蓋の取替え修繕にて対応します。 指示日：令和4年2月18日	一志町小山	令和4年3月23日
120	令和4年2月16日	上下水道事業局 下水道工務課	電話	市民	下水道マンホールの上を車が通ると音がする。状況を確認して対応してほしい。	現地を確認したところ、マンホール蓋調整部の破損によりガタツキが生じている状況であり、マンホール蓋の耐用年数も超過しているため、マンホール蓋の取替え修繕にて対応します。 指示日：令和4年2月18日	白山町上ノ村	令和4年3月23日
121	令和4年2月18日	建設部 津北工事事務所	電話	市民	水路の蓋が割れており危険なため、現場を確認してほしい。	現場を確認したところ、水路蓋が老朽化しており割れているため修繕を行う。 指示日：令和4年2月21日	乙部	令和4年3月22日
122	令和3年12月20日	白山総合支所 地域振興課	電話	市民	道路路面が荒廃し通行に危険がある。	現地確認を行い、道路路面が陥没状態であったため、修繕を行う。 指示日：令和4年2月18日	白山町垣内	令和4年3月18日
123	令和4年2月1日	白山総合支所 地域振興課	口頭・面談	市民	路面が荒れて通行しにくくなっているため直してほしい。	現地を確認したところ、路面が荒れている状態であったため、修繕にて対応したいと思います。 指示日：令和4年2月18日	白山町川口	令和4年3月18日
124	令和4年2月14日	建設部 津北工事事務所	電話	市民	側溝蓋がガタガタするため直してほしい。	現地確認を行い、既設側溝が老朽化していたため修繕を行う 指示日：令和4年2月24日	海岸町	令和4年3月22日
125	令和3年10月5日	安濃総合支所 地域振興課	文章・手紙	市民	道路路面が損傷しており、危険である。	現地確認を行った結果、路面が損傷した状況であるため、修繕を行う 指示日：令和4年3月1日	安濃町安濃	令和4年3月22日
126	令和4年2月10日	安濃総合支所 地域振興課	口頭・面談	市民	道路路面が損傷しており、通行に支障がある。	現地確認を行った結果、路面が損傷が著しく通行に支障があるため修繕を行う 指示日：令和4年3月1日	安濃町曾根	令和4年3月22日

令和3年度 公共土木施設少額修繕実施状況

番号	受付年月日	担当課	受付区分	申出人	申出内容	処理内容	施工場所	課長検査日
127	令和3年9月27日	安濃総合支所 地域振興課	文章・手紙	市民	路面が破損しており、危険である。	現地確認を行った結果、路面が損傷して危険であるため修繕を行う 指示日：令和4年3月1日	安濃町草生	令和4年3月22日
128	令和4年1月20日	安濃総合支所 地域振興課	電話	市民	法面が損傷しており、土砂の崩壊等危険である。	現地確認を行った結果、法面の崩壊が確認され危険であるため、修繕を行う 指示日：令和4年3月1日	安濃町草生	令和4年3月22日
129	令和4年1月20日	安濃総合支所 地域振興課	電話	市民	道路路面が損傷し、通行に支障がある。	現地確認を行った結果、路面が損傷し通行に支障があるため、修繕を行う 指示日：令和4年3月1日	安濃町光明寺	令和4年3月22日
130	令和4年2月22日	建設部津南工事事務所	パトロールにて確認	職員	路面の凹凸がひどく通行に支障があるのが判明した。	現地確認を行った結果、路面が損傷し通行に支障があるため、修繕を行う 指示日：令和4年3月15日	雲出本郷町	令和4年3月25日
131	令和4年2月22日	建設部津南工事事務所	パトロールにて確認	職員	水路の天端の張りコンクリートが劣化して危険であることが判明した。	水路の天端の張りコンクリートが劣化していることから、修繕が必要であると判断した。 指示日：令和4年2月28日	高茶屋小森町	令和4年3月25日
132	令和4年2月3日	河芸総合支所 地域振興課	電話	市民	舗装がわれており、通行の支障になっているため、対応していただきたい。	現地確認したところ、コンクリート舗装が割れていたため、修繕を行う。 指示日：令和4年3月2日	河芸町浜田	令和4年3月24日
133-1	令和3年9月21日	久居総合支所 地域振興課	電話	市民	道路及び路肩の修繕をしてほしい。	道路及び路肩に破損があるため、少額修繕で対応する。 指示日：令和4年2月21日	久居鳥木町	令和4年3月28日
133-2	令和3年9月21日	久居総合支所 地域振興課	口頭・面談	自治会長	道路及び路肩の修繕をしてほしい。	道路及び路肩に破損があるため、少額修繕で対応する。 指示日：令和4年2月21日	久居北口町	令和4年3月28日
134	令和3年10月12日	久居総合支所 地域振興課	電話	市民	舗装が痛んでいるので補修をお願いしたい。	舗装が痛んでいることが認められたため、少額修繕で対応する。 指示日：令和4年2月21日	大鳥町	令和4年3月28日
135	令和3年12月8日	久居総合支所 地域振興課	口頭・面談	市民	石積みが崩れているため補修をお願いしたい。	石積みの崩れが認められたため、少額修繕で対応する 指示日：令和4年3月8日	稲葉町	令和4年3月28日
136	令和3年9月3日	久居総合支所 地域振興課	電話	市民	空気弁BOXの周りが下がり、水がたまるので修繕をお願いしたい。	舗装が下がっていることが認められたため、少額修繕で対応する。 指示日：令和4年3月8日	久居万町	令和4年3月28日

令和3年度 公共土木施設少額修繕実施状況

番号	受付年月日	担当課	受付区分	申出人	申出内容	処理内容	施工場所	課長検査日
137	令和3年4月23日	一志総合支所 地域振興課	口頭・面談	自治会長	市道の舗装端が侵食されて段差ができており通行に危険。	路肩補修のため修繕を行う。 指示日：令和4年3月15日	一志町日置	令和4年3月28日
138	令和3年7月26日	一志総合支所 地域振興課	口頭・面談	自治会長	道路法面にえぐれた穴が開いている箇所があり通行に危険ではないか。	道路法面補修のため修繕を行う。 指示日：令和4年3月15日	一志町大仰	令和4年3月28日
139	令和3年3月15日	一志総合支所 地域振興課	文章・手紙	自治会長	室ノ口99号線の舗装は、経年による縦ひび割れ・段差が顕著でまた、部分的な隆起も見られる。今後の降水等の浸水により損傷拡大や石積への影響も十分考慮できるので、現地確認のうえ路面補修対策をしてほしい。	路面及び横断側溝補修のため修繕を行う。 指示日：令和4年3月15日	一志町波瀬	令和4年3月28日
140	令和4年3月2日	一志総合支所 地域振興課	その他	市職員	市職員がパトロール時に、樹の杵が欠けていることを発見。	樹杵補修のため修繕を行う。 指示日：令和4年3月15日	一志町井関	令和4年3月28日
141	令和4年1月28日	河芸総合支所 地域振興課	電話	市民	河芸町上野地内側溝が破損しており、危ないため対応を検討してほしい。	現地を確認したところ、側溝の破損が確認できたため、修繕を行う。 指示日：令和4年2月16日	河芸町上野	令和4年3月24日
142	令和4年1月10日	河芸総合支所 地域振興課	電話	市民	河芸町中別保地内管が詰まり、排水が道路にあふれているため、改善してほしい。	現地確認したところ、管の詰まりが確認できたため、修繕を行う。 指示日：令和4年2月16日	河芸町中別保	令和4年3月24日
143	令和4年1月26日	河芸総合支所 地域振興課	電話	市民	河芸町千里ヶ丘地内舗装が一部陥没しており危ない。また、側溝が破損しているため、対応してほしい。	現地確認したところ、舗装が陥没しており、側溝が破損していたため、修繕を行う。 指示日：令和4年2月16日	河芸町千里ヶ丘	令和4年3月24日
144	令和3年11月8日	河芸総合支所 地域振興課	文章・手紙	市民	河芸町西千里地内排水樹の上部が破損しており、通行に支障があるため、修理をお願いしたい。	現地を確認したところ、スラブが破損しており、危険であるため修繕を行う。 指示日：令和4年2月16日	河芸町西千里	令和4年3月24日
145	令和3年11月30日	河芸総合支所 地域振興課	電話	市民	河芸町杜の街地内側溝蓋ががたつき、水が溜まったり、通行の支障になっている。対応を検討してほしい。	現地を確認したところ、側溝蓋ががたつき、さがっているため、修繕を行う。 指示日：令和4年2月16日	河芸町杜の街一丁目	令和4年3月24日
146	令和4年2月4日	河芸総合支所 地域振興課	文章・手紙	市民	河芸町影重地内受枠ががたつき、車が通った時音が鳴るため、対応してほしい。	現地確認したところ、受枠がガタついていたため、修繕を行う。 指示日：令和4年2月16日	河芸町影重	令和4年3月24日
147	令和4年2月14日	河芸総合支所 地域振興課	電話	市民	河芸町東千里地内舗装がさがっているため、修繕してほしい。	現地確認したところ、舗装が下がっていたため、修繕を行う。 指示日：令和4年2月16日	河芸町東千里	令和4年3月24日

令和3年度 公共土木施設少額修繕実施状況

番号	受付年月日	担当課	受付区分	申出人	申出内容	処理内容	施工場所	課長検査日
148	令和4年1月28日	河芸総合支所 地域振興課	電話	市民	河芸町三行地内側溝が破損しているため、対応を検討してほしい。	現地を確認したところ、側溝が破損していたため、修繕を行う。 指示日：令和4年2月16日	河芸町三行	令和4年3月24日
149	令和3年11月22日	河芸総合支所 地域振興課	文章・手紙	市民	河芸町久知野地内コンクリート舗装が割れており、通行の支障になっている。対応してほしい。	現地確認したところ、舗装が割れていたため、修繕を行う。 指示日：令和4年2月16日	河芸町久知野	令和4年3月24日
150	令和4年1月12日	河芸総合支所 地域振興課	電話	市民	河芸町南黒田地内コンクリート舗装が割れているため、対応してほしい。	現地を確認したところ、コンクリート舗装が割れていたため、修繕を行う。 指示日：令和2年2月16日	河芸町南黒田	令和4年3月24日
151	令和3年10月25日	河芸総合支所 地域振興課	文章・手紙	市民	河芸町高佐地内舗装が割れているため、対応してほしい。	現地を確認したところ、コンクリート舗装が割れていたため、修繕を行う。 指示日：令和2年2月16日	河芸町高佐	令和4年3月24日
152	令和4年1月31日	河芸総合支所 地域振興課	電話	市民	河芸町浜田地内道路が陥没しているため、対応してほしい。	現地を確認したところ、道路が陥没していたため、修繕を行う。 指示日：令和4年2月16日	河芸町浜田	令和4年3月24日
153	令和4年2月15日	上下水道事業局 下水道工務課	電話	津北工事事務所	下水道管の取付管付近で陥没しているので、確認してほしい。	現地にて管内カメラにて下水道取付管の調査を行ったところ、陥没箇所付近で下水道取付管の破損が確認されたため、修繕にて対応したいと思います。 指示日：令和4年2月17日	渋見町	令和4年3月24日

令和4年度 公共土木施設少額修繕実施状況

番号	受付年月日	担当課	受付区分	申出人	申出内容	処理内容	施工場所	課長検査日
1	令和3年9月21日	久居総合支所 地域振興課	電話	市民	道路の凹凸を補修してほしい。	道路の凹凸を補修が認められたので、少額修繕で対応する。 指示日：令和4年4月6日	牧町	令和4年4月28日
2	令和3年9月1日	久居総合支所 地域振興課	電話	自治会長	路肩部分の空石積が崩落しているので修繕してほしい。	路肩部分の空石積が崩落していることの修繕が認められたので、少額修繕で対応する。 指示日：令和4年4月6日	稲葉町	令和4年4月28日
3	令和3年6月3日	久居総合支所 地域振興課	電話	市民	道路路肩（幅1.5m、法長2.0m）が崩れているので修繕してほしい	道路路肩（幅1.5m、法長2.0m）の崩落が認められたので、少額修繕で対応する。 指示日：令和4年4月6日	久居小戸木町	令和4年4月28日
4	令和4年4月1日	上下水道事業局 下水道工務課	電話	安濃総合支所	公共樹で汚水が詰まっているようなので、確認し対応してほしい。	現地を確認したところ、公共ますのコンクリート蓋が割れて破片が管口を閉塞し、汚水が詰まっている状況であったので、公共ますの修繕を実施します。 指示日：令和4年4月5日	安濃町田端上野	令和4年4月28日
5	令和4年4月6日	上下水道事業局 下水道工務課	電話	職員	パトロール中にマンホール蓋のガタツキを確認した。	マンホール蓋にガタつきがあり、マンホール蓋の耐用年数も超過していることからマンホール蓋の取替を修繕にて対応します。 指示日：令和4年4月6日	白山町上ノ村	令和4年4月28日
6	令和4年5月31日	上下水道事業局 下水道工務課	電話	市民	車が通るたびにマンホールの蓋が、がたつくので対応をお願いしたい。	現地確認したところ、マンホール蓋にガタつきが生じていた。また、マンホール蓋の耐用年数も超過していることからマンホール蓋の取替を修繕にて対応したいと思います。 指示日：令和4年5月31日	白山町上ノ村	令和4年10月31日
7	令和4年5月6日	上下水道事業局 下水道工務課	電話	市民	公共樹の周辺が陥没しているため、現地を確認してもらいたい。	現地確認したところ、公共樹周辺が陥没しており危険な状況であるため、修繕にて対応したいと思います。 指示日：令和4年5月19日	久居万町	令和4年9月5日
8	令和4年5月31日	上下水道事業局 下水道工務課	電話	市民→津警察→ 北工事事務所	マンホールがガタついているので確認してもらいたい。	現地確認したところ、マンホールががたついていたことから、マンホール緩衝材にて応急処置を実施した。マンホール蓋の耐用年数も超過していることからマンホール蓋の取替を修繕にて対応します。 指示日：令和4年5月31日	大門地内	令和4年10月31日
9	令和4年5月30日	上下水道事業局 下水道工務課	電話	市民	新築工事に伴う宅内排水工事を行っているが、現地に取付管らしき引込は確認できたが土砂で閉塞されており使用できる状態ではないため、早急に使用できるようにしてほしい。	現地確認を行ったところ、取付管（陶管φ150）が一部破損しており、管内への土砂流入により閉塞されていたことから、修繕にて対応したいと思います。 指示日：令和4年5月30日	半田	令和4年10月31日
10	令和4年5月20日	上下水道事業局 下水道工務課	電話	匿名	車両が通るたびにマンホール蓋から音がしてうるさい。	現地を確認したところ、マンホール蓋の破損及び耐用年数超過により、がたつきが生じているため、修繕にて対応します。 指示日：令和4年5月30日	船頭町津輿地内	令和4年10月31日
11	令和4年5月18日	上下水道事業局 下水道工務課	電話	市民	車が通るたびにマンホールの蓋が、がたつくので対応をお願いしたい。	現地確認をしたところ、マンホール蓋にガタつきが生じていた。また、マンホール蓋の耐用年数も超過していることからマンホール蓋の取替を修繕にて対応したいと思います。 指示日：令和4年5月19日	雲出本郷町	令和4年10月31日

令和4年度 公共土木施設少額修繕実施状況

番号	受付年月日	担当課	受付区分	申出人	申出内容	処理内容	施工場所	課長検査日
12	令和4年6月1日	上下水道事業局 下水道工務課	電話	津北工事事務所	道路陥没が発生し、雨水管方向に土砂が抜けているので確認してもらいたい。	雨水管内を確認したところ、管継ぎ目から土砂が流出している可能性が高く、補修が必要であることから修繕対応したいと思います。 陥没箇所については、土嚢、レミファルトにて応急処置を実施した。 指示日：令和4年6月2日	白塚町	令和4年7月4日
13	令和4年6月9日	上下水道事業局 下水道工務課	電話	津北工事事務所	下水道管付近で道路陥没が発生したので、現地確認してもらいたい。	現地調査したところ、下水道管上で陥没が発生しており、下水道管内に碎石等が堆積していた。管路の破損が原因と考えられるため、修繕にて対応したいと思います。 指示日：令和4年6月9日	西丸之内	令和4年10月31日
14	令和4年6月7日	香良洲総合支所 地域振興課	口頭・面談	市民	畑に使用する道路（市道 川原地内）の路肩が崩れていて、通行に支障があるため修繕願います。	現地を確認し、路肩の修繕を行う。 指示日：令和4年6月7日	香良洲町	令和4年8月30日
15	令和4年5月9日	白山総合支所 地域振興課	電話	自治会長	市道の側溝が経年の老朽化によって目地が剥離しその個所から漏水し民家の石積み及び道路まで水が進水しているため、側溝を交換して水漏れを止めてほしい。	令和4年度のイワ維持少額修繕にて対応したいと思います。 指示日：令和4年6月15日	白山町南家城	令和4年8月31日
16	令和4年6月14日	上下水道事業局 下水道工務課	その他	職員によるパトロール	維持管理担当職員によるパトロール中に、雨水マンホール蓋受枠が舗装面より4cm程度とび出しているのを発見した。	マンホール蓋受枠と舗装面に段差が生じ、マンホール蓋本体も経年によりがたつきが認められ、耐用年数も超過していることから、修繕にて交換します。 指示日：令和4年6月14日	河芸町杜の街二丁目地内	令和4年9月5日
17	令和4年6月6日	上下水道事業局 下水道工務課	口頭・面談	市民	マンホール蓋ががたついていて危険であるので対応をお願いしたい。	現地を確認したところ、マンホール蓋がガタついていて、また、マンホール蓋の耐用年数も超過していることからマンホール蓋の取替を修繕にて対応したいと思います。 指示日：令和4年6月13日	白山町上ノ村	令和4年10月31日
18	令和4年6月28日	建設部津南工事事務所	電話	市民	別紙の丸の箇所について、コンクリート舗装の一部が隆起しているので、現地調査して対応してほしい。	現地確認を行ったところ、道路が隆起しており、通行は不可能であった。このことから、バリケードの設置を行い、通行止の処置を行った。地元へ連絡済み。少額修繕にて対応予定。 指示日：令和4年6月29日	雲出伊倉津町	令和4年9月7日
19	令和4年6月30日	上下水道事業局 下水道工務課	電話	市民	車が通る度にマンホール蓋から音が鳴るため直してほしい。	現地確認を行ったところ、雨水のマンホール蓋がガタついており、車両通過時に異音を確認した。また、蓋が地盤より低くマンホール蓋の耐用年数も超過していることからマンホール蓋の取替及び高さ調整を修繕にて対応したいと思います。 指示日：令和4年7月4日	阿漕町津興	令和4年10月31日
20	令和4年7月4日	上下水道事業局 下水道工務課	電話	市民	排水設備工事を予定しているが、公共樹深が浅く規定勾配が確保できないので確認してもらいたい。	宅地排水設備計画を確認したところ、既設公共ます深さでは、排水設備の規定勾配が確保できないことから少額修繕にて公共ます及び取付管の取替を実施します。 指示日：令和4年7月4日	垂水	令和4年10月31日
21	令和4年6月21日	白山総合支所 地域振興課	文章・手紙	区長	道路側溝の目地が経年劣化により剥離し隙間から雨水等が道路及び民家等に進入しているため、早急に側溝の修繕を要望する。	道路側溝の経年劣化により目地が剥離し、隙間が空いている箇所から漏水し民家及び道路へ進水していることから、修繕を行いたい。 指示日：令和4年7月15日	白山町八ツ山	令和4年8月31日
22	令和4年6月15日	美杉総合支所 地域振興課	電話	太郎生出張所	市道橋北寺垣内大洞線と隣接する水路との間にある石積の基礎部分が洗掘されている。崩落すると市道も崩れるおそれがあるので修繕してほしい。	【少額修繕】 石積の基礎部分をコンクリートで補強し、再発防止策として底張コンクリートを施工する。L=2.5m 指示日：令和4年7月20日	美杉町太郎生	令和4年9月1日

令和4年度 公共土木施設少額修繕実施状況

番号	受付年月日	担当課	受付区分	申出人	申出内容	処理内容	施工場所	課長検査日
23	令和4年7月11日	美杉総合支所地域振興課	口頭・面談	市民	市道猿子川向橋線の道路側溝が水漏れし、崩落している。応急措置をしてあるので修繕を検討してほしい。	【少額修繕】 市道猿子川向橋線の道路側溝の修繕を行う。L=1.8m 指示日：令和4年7月20日	美杉町太郎生	令和4年9月1日
24	令和4年5月27日	美杉総合支所地域振興課	口頭・面談	市民	市道瑞穂下屋敷線を横断する側溝が沈み込んできて段差がある。改善してほしい。	【少額修繕】 市道を横断する道路側溝に段差があるため修繕を行う。L=3.0m 指示日：令和4年7月20日	美杉町太郎生	令和4年9月1日
25	令和4年6月22日	美杉総合支所地域振興課	口頭・面談	津南工事事務所	JR東海とともに線路周辺の施設点検を行ったところ、市道庄屋出広線の道路側溝の流末水路が損傷しており、排水不良となっていた。修繕が必要である。L=10.0m	【少額修繕】 市道庄屋出広線の道路側溝の流末水路の修繕を行う。L=10.0m 指示日：令和4年7月15日	美杉町八知	令和4年9月1日
26	令和4年5月16日	美杉総合支所地域振興課	口頭・面談	市民	市道波籠1号谷口線の道路側溝の流末にあたる側溝が落ち込み、そこから水漏れして石積が崩落している。修繕してほしい。	【少額修繕】 水路と石積の修繕を行う。L=2.0m、L=1.2m 指示日：令和4年7月20日	美杉町奥津	令和4年10月31日
27	令和4年7月8日	美杉総合支所地域振興課	電話	市民	市道佐田漆中之世古線で道路が陥没している。L=3.0m 車両は通り抜け可能。	【少額修繕】 市道猿子川向橋線の道路側溝の修繕を行う。L=3.0m 指示日：令和4年7月25日	美杉町竹原	令和4年9月1日
28	令和4年7月11日	美杉総合支所地域振興課	口頭・面談	市民	道比津平谷線の道路路肩が損傷している。修繕してほしい。 L=0.8m、1.9m	【少額修繕】 市道平谷線の路肩修繕を行う。L=0.8m 1.9m 指示日：令和4年8月1日	美杉町八知	令和4年10月31日
29	令和4年6月3日	上下水道事業局 下水道工務課	電話	津北工事事務所	道路陥没が発生しており、陥没箇所直下に雨水管が埋設されている。現場を確認のうえ対応してほしい。	現地にて雨水本管を調査したところ、管口付近にて破損が確認されたため、少額修繕にて対応します。 指示日：令和4年6月3日	柳山津興	令和4年10月31日
30	令和4年4月8日	久居総合支所地域振興課	口頭・面談	自治会長	水路が破損しているので、改修または修繕してほしい。	水路の破損が認められたので、少額修繕で対応する (指示日：6月15日)	庄田町	令和4年9月5日
31	令和4年5月19日	久居総合支所地域振興課	口頭・面談	榊原出張所	穴ぼこ(40cm×70cm)があるので、復旧してほしい。	道路の陥没が認められたので、少額修繕で対応する。 指示日：令和4年6月15日	榊原町	令和4年9月5日
32	令和4年2月7日	久居総合支所地域振興課	文書・手紙	自治会長	下稲葉16号線の路肩が破損し、通学路になっていることから、児童の事故にあわないように、早急に改修をお願いします。	路肩の破損が認められたので、少額修繕で対応する (指示日：6月15日)	稲葉町	令和4年9月5日
33	令和4年5月17日	建設部津南工事事務所	電話	市民	雲出島貴町。市道沿いのL型側溝がガタついているため直してほしい。	現場確認の結果、側溝の破損及びガタつきが確認され、修繕が必要であるため、少額修繕にて対応いたします。 指示日：令和4年7月19日	雲出島貴町	令和4年9月7日

令和4年度 公共土木施設少額修繕実施状況

番号	受付年月日	担当課	受付区分	申出人	申出内容	処理内容	施工場所	課長検査日
34	令和4年5月3日	建設部津北工 事事務所	電話	市民	交差点で陥没しているので直してほしい。	現地確認したところ、取付管が原因で陥没が発生したことから修繕を行う。 指示日：令和4年6月6日	片田志袋町	令和4年9月2日
35	令和4年4月8日	建設部津北工 事事務所	電話	市民	水道漏水で個人調査を行ったところCoを取壊したら、空洞になっていたことにより補修要望	現地確認したところ、水路が原因と考えられることから、修繕を行う。 指示日：令和4年6月10日	海岸町	令和4年9月2日
36	令和4年5月23日	建設部津北工 事事務所	電話	市民	道路が陥没しているので確認してほしい。	現地確認したところ、水路が原因と考えられることから、修繕を行う。 指示日：令和4年6月21日	神納町	令和4年9月2日
37	令和4年7月20日	建設部津北工 事事務所	口頭・面談	自治会長	歩道がデコボコしているので直してほしい。実際にそれが原因で転んでケガ人も出た。	現地確認を行い、路面に凹凸があり、危険な状態であったため、舗装修繕を行う。 指示日：令和4年7月15日	中央	令和4年9月2日
38	令和4年4月22日	建設部津北工 事事務所	口頭・面談	市民	樹の受け側が破損している。乗ると危ない。	現地確認を行い、集水桝の一部に欠落が生じていたことから、修繕を行う。 指示日：令和4年7月15日	津興	令和4年9月2日
39	令和4年3月8日	建設部津北工 事事務所	電話	自治会長	側溝が白く濁っており、悪臭がするので清掃をお願いします。原因が分かれば教えてほしい。	現場打側溝の最下流部の底に穴が開いており、雨水マンホールに管渠接続されているものの、穴の断面が小さく降雨のたびに落ち葉等ですぐ滞水すると思われる。改善のため、現場打側溝の最下流部に柵を設置。修繕を行う。 指示日：令和4年7月15日	藤方	令和4年9月2日
40	令和4年3月8日	建設部津北工 事事務所	口頭・面談	自治会長	L型側溝がガタついて下がっているのを直してほしい。	現地確認したところ、L型側溝に破損が生じていたことから、修繕を行う。 指示日：令和4年7月15日	南丸之内	令和4年9月2日
41	令和4年6月2日	建設部津北工 事事務所	口頭・面談	職員	側溝の底が無く、抜けているのでいずれ陥没するかもしれない	現地確認を行い、舗装の陥没があったことから、原因調査のため、掘削を行う。 指示日：令和4年7月15日	半田	令和4年9月2日
42	令和4年7月14日	建設部津北工 事事務所	電話	市議会議員	道路陥没で危ないので対応願いたい	現地確認したところ、埋設管が原因と考えられることから、修繕を行う。 指示日：令和4年7月15日	乙部	令和4年9月2日
43	令和4年7月27日	建設部津北工 事事務所	電話	市民	蓋が割れているので補修してほしい。	現地確認したところ、蓋の補修が必要であることから、修繕を行う。 指示日：令和4年7月28日	乙部	令和4年9月2日
44	令和3年10月1日	建設部津北工 事事務所	文書・手紙	自治会長	道路の凹凸がひどくなっており、近隣住民から振動、騒音の苦情もでているため、道路の全面舗装をしてほしい	今年度業務委託にて対応予定であったが、改めて舗装範囲の確認を行ったところ、50㎡以上であったことから、少額修繕にて対応したいと思います。 指示日：令和4年6月7日	観音寺町	令和4年7月13日

令和4年度 公共土木施設少額修繕実施状況

番号	受付年月日	担当課	受付区分	申出人	申出内容	処理内容	施工場所	課長検査日
45	令和4年7月29日	上下水道事業局 下水道工務課	電話	津北工事事務所	市道一身田上津部田第17号線において道路陥没が発生した。陥没箇所直下に雨水管が埋設されているため、現地にて確認をお願いしたい。	現地にて雨水管内を調査したところ、管継手部の破損及び破損部からの土砂の流入が確認されたため、修繕にて対応します。 指示日：令和4年8月1日	一身田上津部田	令和4年10月31日
46	令和4年8月1日	上下水道事業局 下水道工務課	パトロール	職員	下水道施設の点検中に、一志町田尻地内において、雨水マンホールのがたつき及び舗装面との段差が確認された。	調査を行ったところ、受枠部の破損によるがたつきと舗装面との段差が確認され、耐用年数も超過していることから、取替修繕にて対応します。 指示日：令和4年8月2日	一志町田尻	令和4年10月31日
47	令和4年6月27日	河芸総合支所地域 振興課	電話	市民	側溝が破損しているため、雨の日には排水が悪く、児童の通行の支障となっている。 修理をお願いしたい。	現地を確認したところ、側溝が破損しており、危険であるため修繕を行う。 指示日：令和4年8月2日	河芸町上野	令和4年10月27日
48	令和4年6月23日	河芸総合支所地域 振興課	口頭・面談	市民	集水柵に接続している管周辺の土が抜けており、陥没している。 どうにかならないだろうか。	現地を確認したところ、陥没している状態であったため、修繕を行う。 指示日：令和4年8月2日	河芸町影重	令和4年10月27日
49	令和4年5月26日	河芸総合支所地域 振興課	電話	市民	集水柵が破損しており、排水が悪いため、修繕していただきたい。	現地を確認したところ、側溝が破損しており、危険であったため修繕を行う。 指示日：令和4年8月2日	河芸町千里ヶ丘	令和4年10月27日
50	令和4年5月27日	河芸総合支所地域 振興課	電話	市民	側溝が老朽化により破損しており、がたついたり危険である。 児童の安全のため、修理していただきたい。	現地を確認したところ、マンホール蓋の破損及び耐用年数超過により、がたつきが生じているため、修繕にて対応します。 指示日：令和4年5月30日	河芸町千里ヶ丘	令和4年10月27日
51	令和4年8月1日	美杉総合支所地域 振興課	口頭・面談	市民	市道上多気奥立川旧道線道路陥没(L=1.2m)がある。原因は道路側溝目地からの水漏れと考えられる。	【少額修繕】 現地確認の結果、状況が確認できたため、市道上多気奥立川旧道線の道路陥没(L=1.2m)と道路側溝を修繕する。 指示日：令和4年8月4日	美杉町上多気	令和4年9月1日
52	令和4年8月2日	美杉総合支所地域 振興課	その他	職員	市道八知下之川線の下之川側で道路路肩崩落(L=1.2m)がある。	【少額修繕】 市道八知下之川線の下之川側で道路路肩崩落(L=1.2m)を修繕する。 指示日：令和4年8月4日	美杉町下之川	令和4年9月1日
53	令和4年8月10日	津北工事事務所	その他	付近住民	高洲町 歩道に穴があいているので現地を確認してほしい	【少額修繕】 現地確認したところ、歩道上の集水柵か、暗渠水路が原因と考えられることから、調査及び修繕を行う。 指示日：令和4年8月18日	高洲町	令和4年11月1日
54	令和4年8月29日	津北工事事務所	その他	職員	新町 陥没	【少額修繕】 現地確認したところ、横断暗渠が原因と考えられることから、修繕を行う。 指示日：令和4年8月31日	大園町	令和4年11月1日
55	令和4年9月1日	河芸総合支所地域 振興課	その他	市民	津市河芸町上野地内 道路が陥没しており、危険であるため、至急対応していただきたい。	現地を確認したところ、道路が陥没しており危険であったため、修繕を行う。 指示日：9月2日	河芸町上野	令和4年10月27日

令和4年度 公共土木施設少額修繕実施状況

番号	受付年月日	担当課	受付区分	申出人	申出内容	処理内容	施工場所	課長検査日
56	令和4年8月17日	河芸総合支所地域振興課	電話	市民	津市河芸町千里ヶ丘地内 集水柵が破損しており、排水が悪い、修繕していただきたい	現地を確認したところ、集水柵が破損していたため、修繕を行う。 指示日：9月2日	河芸町千里ヶ丘	令和4年10月27日
57	令和4年8月29日	河芸総合支所地域振興課	電話	市民	津市河芸町中別保地内 道路が陥没しており、危険であるため、修繕を行う。	現地を確認したところ、道路が陥没していたため、修繕を行う。 指示日：9月2日	河芸町中別保	令和4年10月27日
58	令和4年8月15日	美里総合支所地域振興課	電話	自治会長	美里町桂畑地内 舗装に穴があいており、危険である。	現地確認を行い老朽化した施設で舗装や舗装止めの擁壁が破損した状態であったため、修繕を行う。 指示日：令和4年8月29日	美里町桂畑	令和4年11月1日
59	令和4年7月1日	香良洲総合支所地域振興課	口頭・面談	職員	公園内遊歩道が松の根っこの隆起により、一部破損しているため、また、公園東屋付近の遊歩道の境界ブロックが破損しているため修繕したい。	現地を確認し、遊歩道の修繕を行う。 指示日：令和4年8月29日	香良洲町	令和4年8月30日
60	令和4年6月2日	久居総合支所地域振興課	その他	学校	道路の陥没	道路の陥没が認められたので、少額修繕で対応する。 指示日：令和4年8月17日	大鳥町	令和4年11月1日
61	令和4年8月23日	白山総合支所地域振興課	口頭・面談	区長	市道芸濃白山線（グリーンロード）三ヶ野地内の道路排水側溝が経年劣化により一部崩壊しているため復旧してほしい。	市道排水を処理するための側溝が一部崩壊していることにより、隣地の農地等に雨水が進水することから修繕を行いたい。 道路排水側溝修繕【少額修繕】 指示日：令和4年9月14日（水）	白山町三ヶ野	令和4年11月1日
62	令和4年8月26日	白山総合支所地域振興課	口頭・面談	自治会長	市道村地水無線道路修繕の要望 8月25日（木）白山地区に一時間60mmの豪雨が発生した時、福田山地区内の市道村地水無線の道路路肩及び法面が崩壊したことから、復旧してほしい。	8月25日（木）白山地区に一時間雨量が60mmの豪雨が発生した時、福田山地区内の市道村地水無線の道路路肩及び法面が崩壊したことから、修繕したい。 道路法面修繕【少額修繕】 指示日：令和4年9月14日（水）	白山町福田山	令和4年11月1日
63	令和4年8月19日	下水道工務課	電話	三重県津建設事務所	市民より、県道津海岸線の歩道にて道路陥没の通報があったため、現地に向かったところ、陥没原因が下水道のますであると思われる。現地を確認して対応してほしい。	現地にて調査を行ったところ、陥没箇所直下にある下水道取付管の破損が確認されたため、土嚢と簡易舗装材にて応急処置を行い、後日修繕にて対応します。 指示日：令和4年8月22日	大門	令和4年10月31日
64	令和4年8月26日	下水道工務課	電話	市民	下水道の流れが悪いので確認してほしい。	現地確認したところ、取付管が詰まっており、ロッド式管洗浄機及び高圧洗浄機を使用した詰まりを解消できなかったことから緊急堆積物除去業務委託にて対応します。 ※緊急堆積物除去業務委託を実施したが、土砂が管内に入り込んでおり詰まりを解消できなかった。取付管が破損している可能性があることから緊急修繕で対応します。 指示日：令和4年8月26日	野田	令和4年10月31日
65	令和4年8月3日	下水道工務課	電話	市民	公共ますが破損しているため確認してもらいたい。	現地を確認したところ、コンクリート製公共ますの管口付近が破損し木の根が進入していたため、修繕にて対応したいと思います。 指示日：令和4年8月4日	久居野村町	令和4年9月5日
66	令和4年8月2日	下水道工務課	電話	市民	白山町上ノ村地内の市道にて、下水道マンホールががついている。	現地を確認したところ、マンホール蓋の破損によりがたつきが生じている状況であり、耐用年数も超過しているため、取替修繕にて対応します。 指示日：令和4年8月3日	白山町上ノ村	令和4年10月31日

令和4年度 公共土木施設少額修繕実施状況

番号	受付年月日	担当課	受付区分	申出人	申出内容	処理内容	施工場所	課長検査日
67	令和4年6月27日	一志総合支所地域振興課	口頭・面談	市民	道路上に設置されていたコンクリ塊が下の農業用水路上へ落下してしまっている	コンクリ塊復旧のため修繕を行う。 指示日：令和4年9月15日	一志町片野	令和4年10月28日
68	令和4年7月19日	一志総合支所地域振興課	口頭・面談	自治会長	道路端部に陥没や路面沈下があり通行に危険。	道路陥没・沈下部補修のため修繕を行う。 指示日：令和4年9月15日	一志町大仰	令和4年10月28日
69	令和4年6月1日	一志総合支所地域振興課	口頭・面談	市民	路面が一部陥没していたので、とりあえず石を詰めましたが、一帯が沈下しており一度本格的に補修が必要ではないか。	陥没補修のため修繕を行う。 指示日：令和4年9月15日	一志町大井	令和4年10月28日
70	令和4年9月7日	白山総合支所地域振興課	口頭・面談	自治会	白山町中ノ村656地先の市道愛宕山善光線の路面に窪みがあり、車が通行する際にはねるので修繕してほしい。	道路舗装の老朽化により、路面の窪みが確認されることから、舗装修繕を行いたい。舗装修繕【少額修繕】 指示日：令和4年9月14日	白山町中ノ村	令和4年11月1日
71	令和4年7月13日	下水道工務課	電話	業者	取付管でつまりが発生しているため、確認をお願いしたい。	取付管でつまりが発生していたためカメラで確認したところ、取付管のうち塩ビ管と陶管の境目が破損していたことから、修繕にて対応。 指示日：令和4年7月18日	南丸之内	令和4年10月31日
72	令和4年9月6日	下水道工務課	口頭・面談	業者	売買予定の土地について境界確認を行ったところ、下水道公共ますが隣地との境界線をはみだしているの、対応してほしい。	現地確認したところ、当該土地の公共ますが隣地との境界線上あることを確認したため、修繕にて当該用地内に公共ますを移設し機能回復を図るものとする。 指示日：令和4年9月9日	久居元町	令和4年11月1日
73	令和4年8月3日	美杉総合支所地域振興課	文書・手紙	自治会長	市道須郷谷口旧道線の横断側溝が落ち込み段差ができています。修繕してほしい。	【少額修繕】市道須郷谷口旧道線の横断側溝の修繕を行う。L=3.5m 指示日：令和4年10月3日	美杉町奥津	令和4年10月31日
74	令和4年8月15日	美杉総合支所地域振興課	文書・手紙	自治会長	集水柵の改良とアスカーブ修繕	【少額修繕】市道下切南出線のアスカーブ修繕L=9.7mと市道大洞縦1号線の柵修繕1か所を行う。 指示日：令和4年10月3日	美杉町太郎生	令和4年10月31日
75	令和4年8月18日	美杉総合支所地域振興課	口頭・面談	市民	市道萩原2号線の道路法面の石積が崩れているので直してほしい。	【少額修繕】市道萩原2号線の法面石積L=2.0mを修繕する。 指示日：令和4年10月3日	美杉町太郎生	令和4年10月31日
76	令和4年9月7日	美杉総合支所地域振興課	口頭・面談	市民	市道西浦下出線のコンクリート舗装が隆起している。	【少額修繕】市道西浦下出線のコンクリート舗装が隆起しひび割れているため修繕を行う。L=2.7m 指示日：令和4年10月3日	美杉町三多気	令和4年10月31日
77	令和4年9月21日	河芸総合支所地域振興課	電話	市民	河芸町東千里地内 集水柵が破損しており、危ないため至急修繕していただきたい。	現地を確認したところ、破損していたため修繕を行う。 指示日：令和4年9月22日	河芸町東千里	令和4年10月27日

令和4年度 公共土木施設少額修繕実施状況

番号	受付年月日	担当課	受付区分	申出人	申出内容	処理内容	施工場所	課長検査日
78	令和4年9月28日	下水道工務課	電話	北工事事務所	白塚町にて下水道マンホールが沈んでいる。現地を確認し対応してほしい。	現地確認したところ、塩ビマンホールの蓋が経年により沈下している状況であり、破損により開閉不可の状況であるため、修繕にて対応します。 指示日：令和4年9月29日	白塚町	令和4年10月31日
79	令和4年9月29日	下水道工務課	電話	北工事事務所	丸之内養正町で水道メーター付近が陥没している。現地確認し対応してほしい。	現地確認したところ、取付管が破損している状況であったため、修繕にて対応します。 指示日：令和4年9月29日	丸之内養正町	令和4年10月31日
80	令和4年9月29日	河芸総合支所地域振興課	電話	市民	河芸町浜田地内 道路が陥没し、下がっているため危険である。至急修繕してほしい。	現地確認したところ、陥没しており危険であったため修繕を行う。 指示日：10月3日	河芸町浜田	令和4年10月27日
81	令和4年10月13日	河芸総合支所地域振興課	電話	市民	河芸町一色地内 集水桝の脇が陥没しており危険であるため、対応してほしい。	現地確認したところ、陥没していたため修繕を行う。 指示日：10月17日	河芸町一色	令和4年10月27日
82	令和4年10月13日	河芸総合支所地域振興課	電話	市民	河芸町久知野地内 側溝の下に空洞があるため、陥没した。至急、対応していただきたい。	現地確認したところ、陥没していたため修繕を行う。 指示日：10月17日	河芸町久知野	令和4年10月27日
83	令和4年9月22日	美里総合支所地域振興課	文章・手紙	自治会長	美里町穴倉地内 水路の石積みが崩れており危険である。	現地確認を行い老朽化した施設で、水路の石積みが崩れている状態であったため、修繕を行う。 指示日：令和4年10月7日	美里町穴倉	令和4年11月1日
84	令和4年10月14日	建設部津南工事事務所	電話	市民	高茶屋小森町。舗装修繕。 道路路肩について、空洞になっていて陥没する恐れがあるため、修繕してほしい。	南工事事務所職員にて対応 10/14現地確認したところ、道路路肩が陥没する恐れがあるため、少額修繕にて対応予定。 指示日：令和4年10月14日	高茶屋小森町	令和4年11月4日
85	令和4年4月11日	久居総合支所地域振興課	文章・手紙	自治会長	赤道の舗装修繕をお願いします。	舗装修繕の必要性が認められたため、少額修繕で対応する。 指示日：8月29日	久居元町	令和4年11月1日
86	令和4年6月15日	久居総合支所地域振興課	文章・手紙	自治会長	道路側溝の一部が陥没し、排水による吸出しにより空洞になっており崩れかけているので早急に修繕をしてほしい。	陥没が認められたため、少額修繕で対応する 指示日：9月21日	新家町	令和4年11月1日
87	令和4年7月5日	久居総合支所地域振興課	文章・手紙	津南工事事務所	道路側溝の蓋がガタついているため修繕してほしい。	側溝の蓋のガタつきが認められたため、少額修繕で対応する。 指示日：10月19日	戸木町	令和4年11月1日
88	令和4年10月11日	一志総合支所地域振興課	口頭・面談	市民	コンクリート蓋が落ち込んだので、よく見ると、道路の下が大きく空洞化してしまっている。	空洞化補修のため修繕を行う。 指示日：令和4年10月11日	一志町高野	令和4年10月31日

令和4年度 公共土木施設少額修繕実施状況

番号	受付年月日	担当課	受付区分	申出人	申出内容	処理内容	施工場所	課長検査日
89	令和4年10月13日	美杉総合支所地域振興課	電話	建設整備課	橋梁の点検を実施したところ、市道中野瀬木線に架かる橋梁の橋台基礎部分が洗堀されていることが判明した。L=1.5m	【少額修繕】 橋台基礎部分を修繕する。L=1.5m 指示日：令和	美杉町竹原	令和4年10月31日
90	令和4年9月9日	美杉総合支所地域振興課	電話	市民	市道下出石見堂線の法面が崩落している。L=3.5m	【少額修繕】 市道下出石見堂線の法面崩落L=3.5mを修繕する。	美杉町下之川	令和4年10月31日
91	令和4年10月6日	下水道工務課	電話	市民	側溝から汚水が出ているため見てほしい。	取付管を管内カメラで確認したところ汚水が滞水していることを確認した。そこから汚水が漏れて側溝に染み出ている可能性があることから修繕にて対応する。 指示日：令和4年10月7日	一志町小山	令和4年10月31日
92	令和4年3月18日	津北工事事務所	文書・手紙	自治会長	高野尾町 ①コンクリート舗装ががたつく ②側溝の劣化及び転落防止対策 ③舗装補修	①コンクリート舗装が抜け落ちた状態であったため、修繕を行う。また、通学路であるため、夏休み中に対応予定。 指示日：令和4年8月1日	高野尾町	令和4年11月1日
93	令和4年8月2日	津北工事事務所	電話	副会長	一身田平野 陥没補修をお願いします。	現地確認し、陥没調査及び復旧を行うため、修繕を行う。隣接地の陥没補修（宅内配管）が完了したため現在行うものです。 指示日：令和4年8月4日	一身田平野	令和4年11月1日
94	令和4年5月26日	河芸総合支所地域振興課	電話	市民	河芸町千里ヶ丘地内 千里ヶ丘第5公園横の側溝、舗装が破損しており、公園の法面は隆起してきている。危険なため、修理してほしい。	現地確認したところ、側溝、舗装、法面が破損していた。危険であるため修繕を行う。 指示日：8月3日	河芸町千里ヶ丘	令和4年10月27日
95	令和4年11月8日	下水道工務課	電話	市民	汚水が詰まっているため、確認してほしい。	カメラ調査を行ったところ、下水道取付管の破損により土砂等が侵入していることにより汚水が詰まることが判明したことから、修繕にて対応する。 指示日：令和4年11月10日	長岡町	令和5年3月22日
96	令和4年12月7日	下水道工務課	電話	市民	マンホールがガタついて騒音がするので確認してほしい。	現地確認したところ、マンホール蓋がガタついており車両通行時の騒音の原因となっているため、修繕にて対応したいと思います。 指示日：令和4年12月8日	豊が丘四丁目	令和5年3月22日
97	令和4年11月8日	下水道工務課	電話	津北工事事務所	道路が沈んできているので、確認をお願いします。確認後、要望者に連絡をお願いします。	取付管をカメラ調査したところ、陶管の接手部に隙間があり、土の吸出していることが陥没の原因であるため、修繕を行う。なお、陥没箇所は応急処置済みであり、要望者へも同内容を連絡済み。	大門	令和5年3月22日
98	令和4年11月16日	下水道工務課	口頭・面談	市民	住宅の建築に伴い用地確定を行ったところ、当該土地の公共ますが隣地との境界線にあることがわかった。	修繕にて公共ますの移設を実施する。 指示日：令和4年11月24日	香良洲町 (小松)	令和5年3月22日
99	令和4年11月18日	下水道工務課	電話	市民	自宅の汚水が流れず、敷地内の公共ますから汚水が溢れている。	詰まりの原因を調査したところ、取付管が破損し閉塞している状況であったため、少額修繕にて対応する。 指示日：令和4年11月21日	河芸町千里ヶ丘	令和5年3月22日

令和4年度 公共土木施設少額修繕実施状況

番号	受付年月日	担当課	受付区分	申出人	申出内容	処理内容	施工場所	課長検査日
100	令和4年2月22日	久居総合支所地域振興課	文書・手紙	自治会長	生活排水路のU字溝底部からの漏水により洗堀が発生してU字溝が破損したうえ、側壁に乗っているコンクリート舗装も破損した。 【少額修繕】	少額修繕を行う予定。 指示日：令和4年11月21日	中村町	令和5年1月10日
101	令和4年6月14日	久居総合支所地域振興課	電話	市民	井溝土水路に水が滞留して害虫が発生するため対応してもらいたい 【少額修繕】	少額修繕を行う予定。 指示日：令和4年11月21日	稲葉町	令和5年1月10日
102	令和4年11月8日	香良洲総合支所地域振興課	その他	職員	梨畑に使用する市道（川原市道1号線）の路肩が崩れていて、通行に支障があるため修繕する。	路肩の修繕を行う。 指示日：令和4年12月5日	香良洲町（川原）	令和5年1月12日
103	令和4年11月16日	香良洲総合支所地域振興課	その他	職員	公園内遊歩道が松の根っこの隆起により、歩道面を押し上げているため、修繕する。	遊歩道の修繕を行う。 指示日：令和4年12月9日	香良洲町（高砂）	令和5年1月12日
104	令和4年5月11日	美杉総合支所地域振興課	文章・手紙	自治会長	個人宅前側溝の修復等に関する要望 1. 川の中央部のコンクリート修復 写真1 2. 川底のコンクリートの剥がれの修復 写真2 写真3 3. 石垣の目地の修復 写真4 写真5 普段は特に問題の無い箇所であるが、数年に一度の大雨の時、川の水が溢れる事がある。川の水がスムーズに流れ災害が起きない様にしてほしい。	【少額修繕】底張りコンクリートの修繕を行う。4箇所V=0.4m3 指示日：令和4年12月16日	美杉町太郎生	令和5年3月1日
105	令和4年10月11日	美杉総合支所地域振興課	電話	市民	林道帯子岳の洞線の路面が荒れてきている。歩行者が増えるミツマタの時期までに整備してほしい。	【少額修繕】林道の路面修繕を行う。A=160m2 指示日：令和4年12月16日	美杉町石名原	令和5年3月1日
106	令和4年12月5日	美杉総合支所地域振興課	その他	職員	林道杉線の舗装が下がって泥がたまり危険である。また舗装が傷んでいる。	【少額修繕】林道路面の修繕を行う。A=28.7m2 指示日：令和4年12月16日	美杉町川上	令和5年3月1日
107	令和4年12月15日	下水道工務課	電話	市民	公共枮から汚水が溢れているため、確認してほしい	取付管及び公共枮に破損が見られたため、緊急で少額修繕にて対応。 指示日：令和4年12月15日	高茶屋小森町	令和5年3月22日

令和4年度 公共土木施設少額修繕実施状況

番号	受付年月日	担当課	受付区分	申出人	申出内容	処理内容	施工場所	課長検査日
108	令和4年11月12日	津北工事事務所	口頭・面談	組合理事長	津市南が丘地区の住民から下記の要望がありましたので、ご対応をお願いします。 記 ツツジ公園の遊歩道が老朽化しており、危険であるため、修復を要望する。グラウンドの北～東への遊歩道の砂利（当初は路面に接着されていた）が、剥がれてきており公園外につながる階段上に散乱していることが多い。剥がれた砂利を取り除くなど対処をしていただいているが、またすぐに砂利が剥がれて階段に散乱しているため、修復などの対処をお願いしたい。 ※元のとおり、砂利が路面に接着しているデザインに戻ればよいが、別の形で舗装してもらっても構わない。ただし、その場合は、自治会内に対応を相談するので、一度連絡がほしいとのこと。	現地確認を行い、階段に砂利が落ちることですべる危険性があるため修繕を行う。 指示日：令和4年12月12日	津市南が丘三丁目2612-139	令和5年3月9日
109	令和4年9月12日	津北工事事務所	電話	市民	道がへこんでいるので、対応をお願いしたい。	現地確認を行ったが道の凹みは確認できなかったため聞き取り調査をした結果、L型側溝が下がっており、そこに水が帯水して困っているとのことであった。	垂水	令和5年3月9日
110	令和4年7月31日	津北工事事務所	電話	市民	道路が陥没しているので対応してほしい。	少額修繕にて対応 指示日：令和4年12月15日	結城町	令和5年3月9日
111	令和4年7月22日	久居総合支所地域振興課	文書・手紙	自治会長	大鳥町地内 道路端部の舗装が、車両や降雨等によって剥がれてきたので復旧を。	角切部舗装復旧及び路肩止め等の修繕を行う。 指示日 令和5年1月12日	大鳥町	令和5年3月22日
112	令和4年5月20日	久居総合支所地域振興課	文書・手紙	自治会長	戸木町地内 戸木5自治会児童の通学路（往路）において、路面が破損しており、歩きにくく通行の傷害となっているため、対処を。	排水管の呑口と吐口の管周り処理がされていないため、増水後、引水で管周りの吸出しが発生し、路面が沈下したものと判断。 呑口と吐口の管周処理（胸壁打設）をして、舗装を打ち直す。 指示日 令和5年1月12日	戸木町	令和5年3月22日
113	令和4年7月20日	久居総合支所地域振興課	文章・手紙	自治会長	庄田町地内 横断側溝のコンクリート蓋が破損しているため修繕してほしい。	既設の側溝は現場打で蓋交換は不可なため、側溝用埋設型枠を使用の上コンクリート打設を行う。 指示日 令和5年1月12日	庄田町	令和5年3月22日

令和4年度 公共土木施設少額修繕実施状況

番号	受付年月日	担当課	受付区分	申出人	申出内容	処理内容	施工場所	課長検査日
114	令和4年12月23日	白山総合支所地域振興課	電話	会長	林道五郎谷の路面整備要望 津市白山町川口地内の林道五郎谷の路面が荒れて通行しにくくなっているのを直してほしい旨の連絡がありました。	林道五郎谷線の路面復旧修繕を行う。 林道施設修繕【少額修繕】 指示日：令和5年1月6日	白山町川口	令和5年3月22日
115	令和5年1月11日	美杉総合支所地域振興課	その他	不明	津市美杉町三多気地内の林道八知太郎生線の舗装に陥没が発生している。	【少額修繕】アスファルト舗装の修繕を行う。 A=20.0m ² 1月12日指示	美杉町三多気	令和5年3月1日
116	令和4年12月20日	安濃総合支所地域振興課	口頭・面談	市民	安濃町光明寺地内 林道の路面が損傷しているため危険である。	現地確認を行った結果、路面が損傷した状況であるため、修繕を行う。【少額修繕】 指示日：令和5年1月4日	安濃町光明寺	令和5年1月27日
117	令和4年11月26日	香良洲総合支所地域振興課	口頭・面談	市民	高砂地内の市道側溝付近の道路路面が陥没しているため、修繕して欲しい。	路面修繕を行う。【少額修繕】 指示日：令和5年1月6日	香良洲町高砂	令和5年3月22日
118	令和5年1月6日	香良洲総合支所地域振興課	口頭・面談	職員	砂原地内の市道側溝に設置してあるグレーチングにがたつきがあり、また、その横のフェンスとの間が陥没しているため、通行に支障がある。（少額修繕）	側溝のアゴ部分の補修及び、陥没部分の修繕を行う。【少額修繕】 指示日：令和5年1月6日	香良洲町砂原	令和5年3月22日
119	令和5年1月18日	下水道工務課	その他	職員	維持管理担当職員によるパトロール中に、汚水マンホール蓋の枠コンクリートより鉄筋が露出している状況が認められた。	露出した鉄筋により、車両等に損傷を及ぼす危険性があり、蓋についても耐用年数を超過しているため、少額修繕にて対応します。 指示日：令和5年1月19日	長岡町	令和5年3月22日
120	令和4年12月1日	白山総合支所地域振興課	電話	その他	国道165号線大三モータースから旭レヂンまでの間の市道滝ヶ広広ヶ広線の路面に窪んでいる箇所があり車が通ると危険なため修繕してほしい。	当該箇所は大型車両も通行するため、路面に窪みが確認されることから舗装修繕を行いたい。舗装修繕【少額修繕】 指示日：令和5年1月16日	白山町三ヶ野	令和5年3月22日
121	令和5年1月10日	白山総合支所地域振興課	口頭・面談	会長	林道五郎谷線の法面の修繕について要望 林道五郎谷線の法面が崩れているため早急に対応してほしい。	林道五郎谷線の法面が一部崩落している。放置した場合被害が増大することから、修繕にて復旧したい。 林道施設修繕【少額修繕】 指示日：令和5年1月16日（月）	白山町川口	令和5年3月22日
122	令和5年2月7日	下水道工務課	その他	職員	担当職員のパトロールにおいてマンホールのガタつき及び受枠コンクリートの破損を発見した。	受枠を固定しているコンクリートが破損しており、マンホール蓋も劣化が著しいため、マンホール蓋の取替え修繕にて対応します。 指示日：令和5年2月7日	一身田上津部田	令和5年3月22日
123	令和4年8月16日	一志総合支所地域振興課	文章・手紙	自治会長	道路側溝の一部分が歪んでいる状態であるため、雨天時など隣接畑に水が入り込み、わずかながら水没する箇所があるため、側溝の一部分入替または補修をしてほしい。	側溝補修のため修繕を行う。 指示日：令和5年2月10日	一志町波瀬	令和5年3月27日
124	令和5年2月2日	一志総合支所地域振興課	その他	職員	市職員がパトロール時に、側溝損傷や路面陥没を発見。	側溝・陥没補修のため修繕を行う。 指示日：令和5年2月10日	一志町高野	令和5年3月27日

令和4年度 公共土木施設少額修繕実施状況

番号	受付年月日	担当課	受付区分	申出人	申出内容	処理内容	施工場所	課長検査日
125	令和5年2月2日	一志総合支所地域振興課	その他	職員	市職員がパトロール時に、路面陥没を発見。	路肩陥没補修のため修繕を行う。 指示日：令和5年2月10日	一志町其村	令和5年3月27日
126	令和4年10月24日	一志総合支所地域振興課	電話	市民	グレーチングが破損して段差になっている。	グレーチングガタつき補修のため修繕を行う。 指示日：令和5年2月10日	一志町八太	令和5年3月27日
127	令和5年2月9日	下水道工務課	口頭・面談	市民	一志総合支所より、L型側溝が折れた旨の問い合わせで現地を確認したところ、下水の取付管が真下に入り、公共樹も詰まっているため、現地確認して欲しい。	現地確認したところ、公共樹の詰まりはありませんでしたが、取付管が破損していたため、修繕にて対応したいと思います。 指示日：令和5年2月9日	一志町高野	令和5年3月22日
128	令和5年2月10日	香良洲総合支所地域振興課	その他	職員	西山公園の遊歩道がひび割れや草等が上に被り、通行に支障があるため、修繕したい。	遊歩道の修繕を行う。 指示日：令和5年2月10日	香良洲町(桜町)	令和5年3月22日
129	令和5年2月17日	河芸総合支所地域振興課	その他	職員	公園内遊歩道が松の根っこにより隆起しているため、修繕する。	遊歩道の修繕を行う。 指示日：令和5年2月17日	香良洲町(高砂)	令和5年3月22日
130	令和4年11月1日	津南工事事務所	口頭・面談	自治会長	城山二丁目 別紙位置図の赤斜線部分の雨水排水路が、一部、整備されていなくて、下流部に土砂堆積するので対応してほしい。それと、その雨水排水路に隣接する道路にて陥没があるので、対応してほしい。	現地確認の結果、排水路の側壁(石積)から漏水していると判断したため、少額修繕にて対応。	城山二丁目	令和5年3月24日
131	令和5年1月16日	津北工事事務所	電話	市民	栗真町屋町 水路が壊れているため、補修してほしい。	少額修繕にて側溝補修及び張コンクリートにて対応。 指示日：令和5年2月10日	栗真町屋町	令和5年3月27日
132	令和5年1月24日	津北工事事務所	電話	市民	栄町3丁目 樹の水はけが悪いため、確認してほしい。	現地確認したところ、管が破損し、詰まっていると考えられるため、少額修繕にて対応。 指示日：令和5年2月20日	栄町三丁目	令和5年3月27日
133	令和5年2月15日	津北工事事務所	電話	西が丘小学校	長岡町 車が脱輪をして側溝の側面のブロックが30cmほどとれた。対応をお願いします。	少額修繕にて対応 指示日：令和5年2月24日	長岡町	令和5年3月27日
134	令和5年2月17日	津北工事事務所	電話	自治会長	一身田上津部田 水路の流れが悪い。勾配の確認をして対応してほしい。	現地確認した結果、底張りコンクリートが一部盛り上がっており、水路が流れない状況であったため、勾配修正の修繕を行う。 指示日：令和5年3月1日	一身田上津部田	令和5年3月27日
135	令和4年6月15日	久居総合支所地域振興課	文章・手紙	自治会長	新家町地内 ②側溝の段差改善	要望のうち②について、既設Co蓋の取壊し及びグレーチング蓋の撤去した上、埋設型枠設置及びCo現場打を行う。 指示日：令和5年3月6日	新家町	令和5年3月22日

令和4年度 公共土木施設少額修繕実施状況

番号	受付年月日	担当課	受付区分	申出人	申出内容	処理内容	施工場所	課長検査日
136	令和4年11月15日	久居総合支所地域振興課	不明	不明	稲葉町地内 石積の道路法面が崩落したため復旧をお願いする。	土嚢積みにより復旧する。 指示日：令和5年3月6日	稲葉町	令和5年3月22日
137	令和4年6月20日	久居総合支所地域振興課	文書・手紙	自治会長	川方町地内 排水溝と排水樹の間にできた段差解消をお願いしたい。	既設側溝取り壊しの上、新規に入れ替える。 指示日：令和5年3月6日	川方町	令和5年3月22日
138	令和4年12月12日	一志総合支所地域振興課	文章・手紙	自治会長	橋と道路に隙間ができ、陥没する危険がある。	隙間補修のため修繕を行う。 指示日：令和5年3月1日	一志町高岡	
139	令和3年9月22日	一志総合支所地域振興課	口頭・面談	自治会長	道路法面部から土が落ちる。	法面補修のため修繕を行う。 指示日：令和5年3月1日	一志町小山	
140	令和4年8月22日	一志総合支所地域振興課	文章・手紙	自治会長	県道久居美杉線とのT字路交差点は、土留めがなく舗装の一部が崩落	法面補修のため修繕を行う。 指示日：令和5年3月1日	一志町大仰	
141	令和5年3月1日	一志総合支所地域振興課	その他	職員	樹木の根の発達により側溝や路面が損傷しているのを市職員により発見	側溝・路面補修のため修繕を行う。 指示日：令和5年3月1日	一志町高野	令和5年3月27日
142	令和5年3月1日	一志総合支所地域振興課	その他	職員	路面が大きく沈下しているのを市職員が発見	路面沈下補修のため修繕を行う。 指示日：令和5年3月1日	一志町田尻	令和5年3月27日
143	令和5年2月1日	白山総合支所地域振興課	口頭・面談	区長	市道南家城二俣福田山線の路肩に陥没が発生している。大きくならないうちに対応してほしい。	市道南家城二俣福田山線の法面に陥没が発生しており、放置するとさらに広がる可能性があることから修繕したい。 道路法面修繕【少額修繕】 指示日：令和5年3月13日	白山町二俣	令和5年3月22日
144	令和4年12月27日	白山総合支所地域振興課	口頭・面談	自治会長	市道上ノ村上佐田線に陥没がある。	市道上ノ村上佐田線の路面が一部陥没していることにより、通行に支障が出る可能性があることから修繕を行いたい。 道路舗装修繕【少額修繕】 指示日：令和5年3月13日	白山町上ノ村	令和5年3月22日
145	令和4年10月14日	安濃総合支所地域振興課	文書・手紙	市民	安濃町安部地内 河川護岸工の背面が洗堀しているため危険である。	現地確認を行った結果、護岸の背面が洗堀している状況であり大変危険であるため修繕を行う。【少額修繕】 指示日：令和5年2月27日	安濃町安部	令和5年3月20日
146	令和4年9月8日	安濃総合支所地域振興課	文書・手紙	市民	安濃町中川地内 道路の法面が崩落しているので危険である。	現地確認を行った結果、道路法面が崩落している状況であり危険であるため修繕を行う。【少額修繕】 指示日：令和5年2月27日	安濃町中川	令和5年3月20日