

質問に対する回答書

工事等番号 令和3年度北道維補第1号

工事等件名 片田町久居戸木線道路改良(舗装)工事

上記案件に係る質問に対して、下記のとおり回答します。

設計図書等の ページ箇所	質問内容	回答
設計書 P.28	工事設計書 P.28(第 0018 号施工単価表)表層再生密粒度アスファルト混合物 1 3 と計上されていますが、P.45(数量総括表)及び標準横断図には密粒度(20)改質Ⅱ型となっております。どちらが正しいかご教授お願い致します。	第 0018 号施工単価表は地質試験土採取時のものであるため、設計図書のとおりです。