

質問に対する回答書

(見積りに関する質問に対する回答)

工事等番号 令和3年度営消総継第68号

工事等件名 津市北消防署建築工事

標記件名に係る質問に対して、下記のとおり回答します。

設計図書等の ページ箇所	質問内容	回答
設計図 A-55 A-56	A-55 建具表 AD-1、AD-3、AD-5、 AD-6に電気錠がありますが、制 御盤・操作ボックスは電気工事と考 えて宜しいでしょうか。 また、電気工事に含まれる場合は 仕様をご指示願います。	A-55、56図のとおりとします。
設計図 A-55	A-55 建具表 AW-7A(防火設備)W110 0×H1660と記載されています が、防火設備製作限度によりH16 50になっても宜しいでしょうか。	契約後、監督員と協議の上、決定す ることとします。
設計図 A-55	A-55 建具表 AW-15引違い窓の付属品にフ ック棒と記載がありますが、操作は 困難であると考えられます。オペレ ーター装置での開閉でも宜しいでし ょうか。	契約後、監督員と協議の上、決定す ることとします。
設計図 A-55 設計書 P45	ガラス工事に関して 図A-55 建具表AW-1、A W-2ガラス品種について 「強化FL4+A6+強化F4」と指 示がありますが、設計書には「強化 FL4+A6+強化FL4」と記載さ れています。図面を正としてよろし いでしょうか。	設計書P45のとおりとします。

<p>設計図 A-81</p>	<p>外構工事 塵芥処理工 特記仕様書には排水処理について 処理方法・処理先の明記がありません。 ご指示ください。 塵芥処理工の業者を教えてください。</p>	<p>特記仕様書の3【分別フロー】については、湿式分別の文言のとおり、水を活用した廃棄物の分別作業であり、分別作業する廃棄物は安定品目である一般廃棄物（災害廃棄物）であるので、分別作業に利用した水については敷地内で浸透させます。 塵芥処理工の業者について、分別作業に伴う許可は不要なため、指定はありません。</p>
---------------------	---	---