

質問に対する回答書

工事等番号 令和4年度 下工公補第8号

工事等件名 津北部第14処理分区公共下水道工事

上記案件に係る質問に対して、下記のとおり回答します。

設計図書等の ページ箇所	質問内容	回答
参考資料 P303	離脱防止金具φ75（全周タイプ） について 登録単価（P303）に単価適用が 物価資料とあります。 図面を見る限りゴム輪硬質塩ビ管継 手に使用する離脱防止金具と考 えておりますが該当する単価が 見つかりません。 どのような単価を適用されたの かわかるようにして頂けないで しょうか。	離脱防止金具は、見積単価で4,490円/組を適用しています。
参考資料 P161	フランジ継手工の接合材の1口当 たりの組数が4となっているが1 ではないか。	フランジ継手工の接合材の1口当 たりの組数を4とし、設計図書の とおりとします。
参考資料 P32	第10号内訳書 圧送管材料の内 「ゴム製伸縮可とう管 φ75両フ ランジ型 偏心量100mm」は「低 圧用」「中圧用」「高圧用」の3 種類の内どれを適用しています か？ また、低圧用を適用している場 合、物価資料による単価の設定 方法どおりの単価であるかご 確認いただきたい。	ゴム製伸縮可とう管は、高圧用 を適用しています。