

質問に対する回答書

工事等番号 令和4年度水振林振補第1号

工事等件名 林道中畑線開設工事

上記案件に係る質問に対して、下記のとおり回答します。

設計図書等の ページ箇所	質問内容	回答
工事費積算 参考資料 P.111 耐圧ポリエ チレンリブ	左記のφ600で規格はR30 R60 R90 の内どれを使用したらよろしいで しょうか。	規格については、R30で積算してい ます。