

質問に対する回答書

工事等番号 令和4年度 下工公補継第3号

工事等件名 半田川田第1雨水幹線築造工事 (その2)

上記案件に係る質問に対して、下記のとおり回答します。

設計図書等の ページ箇所	質 問 内 容	回 答
設計書 P61、63	ESS 工法施工における推進工、シールド工の作業(近鉄線軌道区間横断以外)の昼夜施工範囲に施工工程条件があればご教示願います。	設計書 P61、63 のとおりです。なお、施工についてはシールド工の軌道区間のみ夜間となります。
設計書 P61、63	泥濃式推進工管径φ1200mm 推進工の作業で昼夜施工範囲に施工工程条件があればご教示願います。	施工工程条件については、設計書 P61、63 に記載のとおりです。なお、施工については昼間のみとなります。
設計書 P62	管きよ工鋼製さや管推進工の作業で昼夜施工範囲に施工工程条件があればご教示願います。	施工工程条件については、設計書 P62 に記載のとおりです。なお、施工については昼間のみとなります。
	泥濃式推進工管径φ1200mm は、近鉄線と平行しての近接施工でありかつ到達部の土層は地下水位 GL-1.0m、土層砂混じりシルト部にて推進機で開口補強型セグメントを直接切削到達させる計画図です。到達部の補助地盤改良工はどのような設計なのかご教示願います。	設計図書のとおり、補助地盤改良工が不要な工法を選定しております。