

質問に対する回答書

工事等番号 令和4年度下工維補第2号

工事等件名 東丸之内及び大門地内下水道管布設替工事

上記案件に係る質問に対して、下記のとおり回答します。

| 設計図書等の ページ箇所 | 質問内容 | 回答 |
|--------------------------|--|--|
| 積算全般 | 物価資料を参照して単価を決定している場合は公共工事等設計単価表における「公共工事等設計単価表における留意点」に基づき単価を決定していますか。 | 貴見のとおり解して差し支えありません。 |
| 参考資料 P398 登録単価 | Y001602000-001 足掛金物の詳細な規格をご教示ください。 | G30SW-RF 径19mmです。 |
| 参考資料 P398 登録単価 | Y003506000-001 あと施工アンカーの詳細な規格をご教示ください。 | ホーク・カットアンカー(ステンレス) 16CA M16 本体打込み式 全長60mmです。 |
| 参考資料 P398、490 登録単価 | Y0G5020020-001 支保材賃料 水圧式パイプサポートの詳細な規格をご教示ください。 | 調整長 590~900mmです。 |