

質問に対する回答書

工事等番号 令和5年度下工維第3号

工事等件名 片田井戸町地内下水道管移設工事（その1）

上記案件に係る質問に対して、下記のとおり回答します。

設計図書等の ページ箇所	質問内容	回答
参考資料 P74 単-40号	Y001664000-004の登録単価をご教示 ください。	参考資料 P144 を訂正しました。
参考資料 P18 第1号内 訳書	高密度ポリエチレン管（ダブル）直 管は継手付の製品でしょうか？	継手は含みません。
参考資料 P18 第1号内 訳書	高密度ポリエチレン管（ダブル） 75° エルボは物価資料に単価掲載 が無いと思いますがいかがでしょ うか？	参考資料 P144 を訂正しました。
参考資料 P18 第1号内 訳書	高密度ポリエチレン管（ダブル） 30° エルボは物価資料に単価掲載 が無いと思いますがいかがでしょ うか？	参考資料 P144 を訂正しました。
参考資料 P21 第4号内 訳書	水圧サポートの規格をご教示くださ い。	調整長 590mm～900mmです。
参考資料 P138 第80号内 訳書	コード Z002104002 は単価に存在 しないと思いますがいかがでしょ うか？	参考資料 P138 を訂正しました。