

質問に対する回答書

工事等番号 令和5年度水施継第1号

工事等件名 高野尾ポンプ場旧館電気設備更新工事

上記案件に係る質問に対して、下記のとおり回答します。

設計図書等のページ箇所	質問内容	回答
設計書 P18	第3節 1・2・3号送水ポンプの運転仕様について ・「送水ポンプは通常3台のローテーションで運転するもの」と記載がありますが、故障などにより起動できないポンプがある場合は、当該号機は飛び越して次の号機を運転させるということでしょうか。	貴見のとおり解して差し支えありません。