

質問に対する回答書

工事等番号 令和5年度久地第2-1号

工事等件名 津市久居中央スポーツ公園内プールろ過ポンプ取替修繕

上記案件に係る質問に対して、下記のとおり回答します。

設計図書等の ページ箇所	質問内容	回答
設計図 2/2	吸込み側バタフライ弁（250A）が撤去となっていますが、配管フランジは既設のままでよいのでしょうか。又、バタフライ弁と既設除塵器の間の配管は新設ですか。配管サイズも不明です。	配管フランジは貴見のとおり解して差し支えありません。 また、既設除塵器に配管（250A）及びフランジ（250A）が溶接接合されており、既設再利用とします。
	現地確認をしないと正確な見積ができないので、現地確認は可能でしょうか。	現地確認は原則、執務時間中（平日の午前8：30～午後5：00）は可能です。ただし、下記連絡先へ事前予約を必要とします。 連絡先：津市久居体育館（電話番号059-255-6081）