

質問に対する回答書

工事等番号 令和5年度水施継第4号

工事等件名 片田工業団地ポンプ場ポンプ設備改修工事

上記案件に係る質問に対して、下記のとおり回答します。

設計図書等のページ箇所	質問内容	回答
設計書 P17 特記仕様	既設1号（口径100mm）ポンプの重量をご教示ください。	ポンプの重量は、0.3tです。