

## 質問に対する回答書

工事等番号 令和6年度水施水管第2-1号

工事等件名 津市上下水道庁舎照明設備取替修繕

---

上記案件に係る質問に対して、下記のとおり回答します。

設計図書等のページ箇所	質問内容	回答
設計書 P5、6 1号明細表	誘導灯の取替えが2台ありますが、消防の方に届け出をしますか。	誘導灯の取替え数量は1台です。また、消防の届け出については必要です。